

Абонент: ЖКС Неваского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ПЛ-3 СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Котловый, Обуховский з-д

Отчет о теплогреблении по приборам УТЭ за октябрь 2015

Договор: Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
 Телефон: (812) 313-67-06
 Смена подключения: Двухтрубная закрытая
 СЦП941-36198-Ч(С)-1015.5х

Телефон: _____

Узел учета: ПЛ-3 СЦО
 Код УТЭ: _____
 Расшифровать совместно с УТЭ: _____
 График: 150/70

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Регион (Смена): 0
 Смах= _____
 Смах= _____
 Смах= _____
 Смах= _____

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термодрайвер: КТДТР-05
 Термодрайвер: КТДТР-05
 Термодрайвер: _____
 Термодрайвер: _____

Преобр.дальности: _____
 Преобр.дальности: _____
 Преобр.дальности: _____
 Преобр.дальности: _____

Тяв, гр.С= 9,77

Установленные приборы:
 СЦП-941 № 36498

Расходомер: ПРЭМ 32
 Расходомер: ПРЭМ 32
 Расходомер: ПРЭМ 32
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tвн)+M2*(t2-tвн) лето: Q=M1*(t1-tвн)+M2*(t2-tвн)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tвн)+M2*(t2-tвн) лето: Q=M1*(t1-tвн)+M2*(t2-tвн)

Договорные нагрузки (гр.час): Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qтвс=
 Qтех.гр.ср.= Qтвс.гр.ср.= Qтвс.гр.ср.=
 Qот.гр.ср.= Qвент.гр.ср.= Qтех.пот.гр.ср.=
 Qтвс.гр.ср.= Qтвс.гр.ср.= Qтвс.гр.ср.=

Договорные нагрузки (гр.час): Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qтвс=
 Qтех.гр.ср.= Qтвс.гр.ср.= Qтвс.гр.ср.=
 Qот.гр.ср.= Qвент.гр.ср.= Qтех.пот.гр.ср.=
 Qтвс.гр.ср.= Qтвс.гр.ср.= Qтвс.гр.ср.=

Фактические потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	M1		M2		dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dvлвс	Уполн	T3	T4	Qтвс общ.	Qтвс кал.	Qтвс кал.	Q общ.	
			T	T	T	T																					гр/см2
01.10.15	24.00	*	31,63	32,29	-0,66	63,06	37,91	25,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77
02.10.15	24.00	*	92,50	91,39	1,11	61,65	37,55	24,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
03.10.15	24.00	*	89,98	88,83	1,15	60,99	35,71	25,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32	
04.10.15	24.00	*	89,06	88,05	1,01	60,71	35,49	25,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28	
05.10.15	24.00	*	90,23	89,18	1,05	60,71	35,82	24,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29	
06.10.15	24.00	*	98,35	96,26	2,08	62,33	36,60	25,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61	
07.10.15	24.00	*	103,01	100,50	2,51	61,04	36,16	24,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66	
08.10.15	24.00	*	123,91	121,11	2,80	62,69	38,63	24,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09	
09.10.15	24.00	*	123,34	120,35	2,98	63,42	38,75	24,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18	
10.10.15	24.00	*	125,07	121,97	3,10	63,31	38,88	24,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21	
11.10.15	24.00	*	125,17	121,91	3,26	63,85	39,26	24,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19	
12.10.15	24.00	*	124,50	121,32	3,18	64,17	39,58	24,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	
13.10.15	24.00	*	125,98	122,76	3,22	64,04	39,69	24,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05	
14.10.15	24.00	*	125,38	122,18	3,20	62,76	39,44	23,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
15.10.15	24.00	*	125,15	121,96	3,19	62,08	39,18	22,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91	
16.10.15	24.00	*	125,07	121,16	3,91	60,81	38,83	21,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92	
17.10.15	24.00	*	123,61	120,97	2,63	60,01	38,25	21,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72	
18.10.15	24.00	*	122,02	119,83	2,19	59,66	38,09	21,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91	
19.10.15	24.00	*	123,36	121,00	2,36	61,73	38,91	22,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11	
20.10.15	24.00	*	125,14	122,38	2,76	63,52	39,59	23,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93	
21.10.15	24.00	*	123,20	120,82	2,38	61,25	38,27	22,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	
22.10.15	24.00	*	124,10	121,38	2,73	63,29	38,98	24,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	
23.10.15	24.00	*	126,18	123,05	3,14	65,66	39,92	25,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79	
Среднее	24.00	-	112,43	110,03	2,40	62,30	38,24	24,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79	
Итого	552,00	-	2585,91	2530,64	55,27	62,30	38,24	24,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,16	

Период расчета по среднему:
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 14.04.15 00:00 62758,48 61340,38 18674,90 18673,45
 14.04.15 00:00 62758,48 61340,38 18674,90 18673,45

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холлоидной воды
 Итого по приборам учета: 9,77 °C = 0,00 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 64,16 Гкал;
 с учетом корректировок КВт.м.

Отчет составлен за учет тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 печать энергосбыта
 Формы "Энергосбыта"
 Организация жилищно-коммунального хозяйства
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 30 » 10 2015