Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36954 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	*	22,50	24,35	-1,84	50,47	27,41	23,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,47
02.10.15	24,00		97,26	97,32	-0,06	61,32	36,74	24,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
03.10.15	24,00		90,31	90,50	-0,19	60,18	36,00	24,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
04.10.15	24,00		91,60	91,90	-0,30	60,69	36,43	24,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
05.10.15	24,00		89,16	89,52	-0,36	61,51	36,81	24,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
06.10.15	24,00		92,52	92,93	-0,41	62,81	37,00	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
07.10.15	24,00		119,83	120,48	-0,66	61,32	38,91	22,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
08.10.15	24,00		140,60	141,34	-0,74	61,21	40,23	20,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
09.10.15	24,00		142,05	142,73	-0,67	65,07	42,06	23,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
10.10.15	24,00		141,08	141,71	-0,64	64,80	42,04	22,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
11.10.15	24,00		140,74	141,36	-0,62	64,19	41,88	22,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
12.10.15	24,00		141,52	141,97	-0,45	64,90	42,35	22,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
13.10.15	24,00		141,58	142,25	-0,67	66,28	42,84	23,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
14.10.15	24,00		141,01	141,64	-0,63	65,64	42,72	22,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
15.10.15	24,00		141,27	141,93	-0,66	65,28	42,49	22,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
16.10.15	24,00		141,67	142,31	-0,63	66,38	43,02	23,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
17.10.15	24,00		142,27	142,82	-0,56	66,72	43,42	23,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
18.10.15	24,00		141,99	142,64	-0,65	65,78	43,03	22,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
19.10.15	24,00		141,04	141,68	-0,65	65,54	42,89	22,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
20.10.15	24,00		140,08	140,82	-0,74	64,56	41,94	22,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
21.10.15	24,00		140,03	140,85	-0,82	64,40	41,57	22,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
22.10.15	24,00		140,49	141,29	-0,80	65,44	42,03	23,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
23.10.15	24,00		154,56	155,39	-0,83	64,44	42,57	21,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
Среднее	24,00	-	125,01	125,64	-0,63	63,43	40,28	23,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
Итого	552,00		2875,15	2889,73	-14,58						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	65,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 65,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Наладить работу системы отопления

ЗАО "ДомТелеком" ПОДПИСЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.