Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	72,93	50,97	21,96	68,53	68,17	0,36	7,00	5,00	-0,06	23,12	-	-	23,61	-	23,61	-	68,66	-	1,59			1,53
25.09.15	24,00	-	72,47	51,85	20,62	68,51	68,17	0,34	7,00	5,00	-0,06	21,79	-	-	22,26	-	22,26	-	68,63	-	1,49			1,43
26.09.15	24,00	-	72,04	51,53	20,51	68,48	68,10	0,38	7,00	5,00	-0,06	21,59	-	-	22,06	-	22,06	-	68,66	-	1,49			1,43
27.09.15	24,00	-	74,79	49,89	24,90	68,58	68,20	0,38	7,00	5,00	-0,06	26,08	-	-	26,66	-	26,66	-	68,70	-	1,79			1,73
28.09.15	24,00	-	74,41	50,21	24,20	68,45	68,04	0,41	7,00	5,00	-0,06	25,31	-	-	25,90	-	25,90	-	68,64	-	1,74			1,68
29.09.15	24,00	-	70,82	49,16	21,66	68,14	67,73	0,41	7,00	5,00	-0,05	22,70	-	-	23,19	-	23,19	-	68,24	-	1,55			1,50
30.09.15	24,00	-	69,91	47,29	22,62	68,48	68,08	0,40	7,00	5,00	-0,05	23,69	-	-	24,19	-	24,19	-	68,54	-	1,63			1,57
01.10.15	24,00	-	95,91	72,73	23,18	68,31	68,10	0,21	7,00	5,00	-0,09	24,72	-	-	25,25	-	25,25	-	68,40	-	1,69			1,60
02.10.15	24,00	-	112,44	92,19	20,25	64,73	57,31	7,42	7,00	5,00	0,40	24,81	-	-	25,29	-	25,29	-	64,52	-	1,60			2,00
03.10.15	24,00	-	111,22	86,97	24,25	64,74	48,20	16,54	7,00	5,00	1,32	26,04	-	-	26,54	-	26,54	-	64,91	-	1,69			3,01
04.10.15	24,00	-	113,34	85,46	27,88	64,57	47,18	17,39	7,00	5,00	1,36	29,82	-	-	30,39	-	30,39	-	64,75	-	1,93			3,29
05.10.15	24,00	-	114,62	89,16	25,46	63,56	46,57	16,99	7,00	5,00	1,38	27,52	-	-	28,01	-	28,01	-	63,66	-	1,75			3,14
06.10.15	24,00	-	122,94	97,50	25,44	63,62	46,54	17,08	7,00	5,00	1,56	27,26	-	-	27,80	-	27,80	-	63,48	-	1,73			3,29
07.10.15	24,00	-	129,39	104,49	24,90	62,32	44,89	17,43	7,00	5,00	1,69	27,09	-	-	27,57	-	27,57	-	62,31	-	1,69			3,38
08.10.15	24,00	-	148,73	125,15	23,58	63,95	45,81	18,14	7,00	5,00	2,07	26,79	-	-	27,32	-	27,32	-	63,97	-	1,72			3,78
09.10.15	24,00	-	145,62	120,94	24,68	64,43	43,61	20,82	7,00	5,00	2,54	24,30	-	-	24,78	-	24,78	-	64,36	-	1,57			4,11
10.10.15	24,00	-	150,14	125,22	24,92	64,47	41,76	22,71	7,00	5,00	2,69	27,26	-	-	27,80	-	27,80	-	64,59	-	1,76			4,45
11.10.15	24,00	-	154,02	124,73	29,29	65,30	42,02	23,28	7,00	5,00	2,73	31,90	-	-	32,52	-	32,52	-	65,62	-	2,09			4,82
12.10.15	24,00	-	149,74	124,47	25,27	65,20	42,24	22,96	7,00	5,00	2,70	27,73	-	-	28,23	-	28,23	-	65,13	-	1,81			4,51
13.10.15	24,00	-	152,48	126,12	26,36	65,01	42,31	22,70	7,00	5,00	2,70	28,94	-	-	29,52	-	29,52	-	64,79	-	1,88			4,58
14.10.15	24,00	-	149,57	125,08	24,49	63,83	41,82	22,01	7,00	5,00	2,60	26,84	-	-	27,39	-	27,39	-	63,88	-	1,72			4,32
15.10.15	24,00	-	150,52	124,93	25,59	62,90	41,38	21,52	7,00	5,00	2,53	28,21	-	-	28,71	-	28,71	-	62,82	-	1,77			4,30
16.10.15	24,00	-	149,50	125,24	24,26	61,54	40,85	20,69	7,00	5,00	2,43	26,99	-	-	27,45	-	27,45	-	61,42	-	1,66			4,09
17.10.15	24,00	-	148,48	123,50	24,98	60,62	40,22	20,40	7,00	5,00	2,33	28,25	-	-	28,73	-	28,73	-	60,38	-	1,71			4,04
18.10.15	24,00	-	149,15	121,63	27,52	61,03	40,29	20,74	7,00	5,00	2,35	30,14	-	-	30,68	-	30,68	-	61,52	-	1,86			4,20
19.10.15	24,00	-	148,62	123,78	24,84	63,29	41,32	21,97	7,00	5,00	2,50	28,18	-	-	28,71	-	28,71	-	63,70	-	1,80			4,29
20.10.15	24,00	-	149,34	124,16	25,18	64,15	41,42	22,73	7,00	5,00	2,63	28,32	-	-	28,85	-	28,85	-	63,71	-	1,81			4,44
21.10.15	24,00	-	147,90	123,37	24,53	62,66	39,96	22,70	7,00	5,00	2,57	28,03	-	-	28,56	-	28,56	-	63,05	-	1,77			4,34
22.10.15	24,00	-	148,26	124,46	23,80	65,06	41,15	23,91	7,00	5,00	2,74	27,21	-	-	27,76	-	27,76	-	65,55	-	1,79			4,53
23.10.15	24,00	-	150,05	126,06	23,99	65,78	42,16	23,62	7,00	5,00	2,79	27,23	-	-	27,75	-	27,75	-	65,05	-	1,77			4,56
Среднее	24,00	-	123,31	98,94	24,37	65,01	50,12	14,89	7,00	5,00	1,60	26,60	-	-	27,12	-	27,12	-	65,05	-	1,73	-	-	3,33
Итого	720,00		3699,35	2968,24	731,11						48,11	797,86	0,00	0,00	813,48	0,00	813,48	0,00			51,81	0,00	0,00	99,92

44,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	3301,66	2247,78	1441,46	-	1471,99	-	72,99	-	-
	24.10.15 01:00	7001,01	5216,02	2239,32	-	2285,47	-	172,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -7,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **813,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта