Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопребр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Txв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	88,34	77,21	11,13	68,98	68,77	0,21	7,00	5,00	0,02	11,17	-	-	11,41	-	11,41	-	68,79	-	0,77			0,79
25.09.15	24,00	-	87,31	77,86	9,45	68,94	68,74	0,20	7,00	5,00	0,01	9,52	-	-	9,70	-	9,70	-	68,74	-	0,66			0,67
26.09.15	24,00	-	88,01	77,37	10,64	68,90	68,69	0,21	7,00	5,00	0,02	10,67	-	-	10,88	-	10,88	-	68,74	-	0,73			0,75
27.09.15	24,00	-	88,33	77,31	11,02	69,02	68,80	0,22	7,00	5,00	0,02	11,09	-	-	11,29	-	11,29	-	68,82	-	0,76			0,78
28.09.15	24,00	-	89,62	77,69	11,93	68,92	68,69	0,23	7,00	5,00	0,02	11,95	-	-	12,21	-	12,21	-	68,85	-	0,82			0,85
29.09.15	24,00	-	88,29	77,90	10,39	68,62	68,40	0,22	7,00	5,00	0,02	10,40	-	-	10,62	-	10,62	-	68,40	-	0,71			0,73
30.09.15	24,00	-	87,71	76,77	10,94	68,93	68,72	0,21	7,00	5,00	0,02	10,96	-	-	11,17	-	11,17	-	68,61	-	0,75			0,77
01.10.15	24,00	-	82,76	72,19	10,57	68,66	68,44	0,22	7,00	5,00	0,03	10,57	-	-	10,79	-	10,79	-	68,30	-	0,72			0,75
02.10.15	24,00	-	78,99	67,48	11,51	64,95	54,09	10,86	7,00	5,00	0,71	12,01	-	-	12,23	-	12,23	-	64,32	-	0,77			1,49
03.10.15	24,00	-	78,28	65,29	12,99	64,87	41,50	23,37	7,00	5,00	1,56	12,38	-	-	12,63	-	12,63	-	64,79	-	0,80			2,37
04.10.15	24,00	-	77,37	64,53	12,84	64,62	41,42	23,20	7,00	5,00	1,53	12,34	-	-	12,56	-	12,56	-	64,45	-	0,79			2,33
05.10.15	24,00	-	79,09	66,49	12,60	63,67	41,73	21,94	7,00	5,00	1,49	12,09	-	-	12,31	-	12,31	-	63,33	-	0,77			2,26
06.10.15	24,00	-	86,58	73,41	13,17	63,77	42,37	21,40	7,00	5,00	1,63	12,48	-	-	12,71	-	12,71	-	63,15	-	0,79			2,41
07.10.15	24,00	-	91,06	77,49	13,57	62,38	41,88	20,50	7,00	5,00	1,66	12,60	-	-	12,83	-	12,83	-	61,99	-	0,78			2,44
08.10.15	24,00	-	106,51	93,91	12,60	63,93	44,68	19,25	7,00	5,00	1,84	12,16	-	-	12,38	-	12,38	-	63,50	-	0,77			2,62
09.10.15	24,00	-	106,07	93,13	12,94	64,60	45,02	19,58	7,00	5,00	1,87	12,29	-	-	12,51	-	12,51	-	64,16	-	0,79			2,66
10.10.15	24,00	-	106,16	93,92	12,24	64,57	45,19	19,38	7,00	5,00	1,90	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	64,31	-	0,71			2,61
11.10.15	24,00	-	109,21	93,15	16,06	65,29	45,60	19,69	7,00	5,00	1,95	14,26	-	-	14,54	-	14,54	-	65,33	-	0,93			2,89
12.10.15	24,00	-	105,71	92,88	12,83	65,34	45,72	19,62	7,00	5,00	1,93	11,20	-	-	11,42	-	11,42	-	64,92	-	0,73			2,66
13.10.15	24,00	-	108,31	94,19	14,12	65,19	45,83	19,36	7,00	5,00	1,93	12,62	-	-	12,86	-	12,86	-	64,72	-	0,82			2,74
14.10.15	24,00	-	106,82	93,57	13,25	63,91	45,35	18,56	7,00	5,00	1,83	11,77	-	-	11,99	-	11,99	-	63,66	-	0,75			2,58
15.10.15	24,00	-	108,15	93,42	14,73	63,05	44,86	18,19	7,00	5,00	1,81	13,20	-	-	13,43	-	13,43	-	62,45	-	0,82			2,63
16.10.15	24,00	-	106,43	93,40	13,03	61,70	44,06	17,64	7,00	5,00	1,74	11,59	-	-	11,80	-	11,80	-	61,18	-	0,71			2,45
17.10.15	24,00	-	109,24	92,20	17,04	60,83	43,26	17,57	7,00	5,00	1,66	16,48	-	-	16,74	-	16,74	-	60,47	-	1,00			2,66
18.10.15	24,00	-	106,88	90,90	15,98	60,97	43,42	17,55	7,00	5,00	1,66	14,80	-	-	15,06	-	15,06	-	61,25	-	0,91			2,57
19.10.15	24,00	-	106,57	91,82	14,75	63,17	44,38	18,79	7,00	5,00	1,81	13,36	-	-	13,60	-	13,60	-	63,20	-	0,85			2,66
20.10.15	24,00	-	106,68	92,79	13,89	64,46	44,97	19,49	7,00	5,00	1,88	12,97	-	-	13,20	-	13,20	-	63,79	-	0,83			2,71
21.10.15	24,00	-	107,04	91,81	15,23	62,62	43,53	19,09	7,00	5,00	1,82	14,17	-	-	14,44	-	14,44	-	62,86	-	0,89			2,71
22.10.15	24,00	-	107,26	92,63	14,63	64,96	45,25	19,71	7,00	5,00	1,90	13,48	-	-	13,75	-	13,75	-	65,22	-	0,88			2,78
23.10.15	24,00	-	108,79	94,80	13,99	66,43	46,61	19,82	7,00	5,00	1,96	12,95	-	-	13,20	-	13,20	-	65,46	-	0,85			2,81
Среднее	24,00	-	96,92	83,92	13,00	65,21	51,00	14,21	7,00	5,00	1,27	12,29	-	-	12,52	-	12,52	-	64,93	-	0,80	-	-	2,07
Итого	720,00		2907,57	2517,51	390,06						38,24	368,56	0,00	0,00	375,51	0,00	375,51	0,00			23,87	0,00	0,00	62,12

20,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	52688,01	44576,07	8152,21	-	8340,23	-	1546,49	-	-
	24.10.15 03:00	55601,67	47098,97	8521,34	-	8716,30	-	1608,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -3,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **375,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел [illegible] КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15