Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205829

		Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	79,17	69,67	9,50	68,87	40,50	28,37	7,00	5,00	1,98	9,34	-	-	9,54	-	9,54	-	68,68	-	0,64			2,63
25.09.15	24,00	-	79,70	70,32	9,38	68,84	39,77	29,07	7,00	5,00	2,05	9,25	-	-	9,45	-	9,45	-	68,68	-	0,64			2,69
26.09.15	24,00	-	80,05	69,77	10,28	68,82	37,95	30,87	7,00	5,00	2,16	10,17	-	-	10,39	-	10,39	-	68,73	-	0,70			2,86
27.09.15	24,00	-	81,27	69,83	11,44	68,90	37,26	31,64	7,00	5,00	2,22	11,36	-	-	11,59	-	11,59	-	68,78	-	0,78			3,00
28.09.15	24,00	-	81,08	70,19	10,89	68,78	36,30	32,48	7,00	5,00	2,29	10,75	-	-	10,98	-	10,98	-	68,76	-	0,74			3,03
29.09.15	24,00	-	82,09	70,32	11,77	68,50	34,69	33,81	7,00	5,00	2,39	11,63	-	-	11,90	-	11,90	-	68,39	-	0,80			3,19
30.09.15	24,00	-	81,09	69,26	11,83	68,82	36,24	32,58	7,00	5,00	2,27	11,68	-	-	11,95	-	11,95	-	68,64	-	0,80			3,07
01.10.15	24,00	-	74,81	64,32	10,49	68,48	36,38	32,10	7,00	5,00	2,08	10,38	-	-	10,60	-	10,60	-	68,16	-	0,71			2,78
02.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
03.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
04.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
05.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
06.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
07.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
08.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
09.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
10.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
11.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
12.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
13.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
14.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
15.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
16.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
17.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
18.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
19.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
20.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
21.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
22.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
23.10.15	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
Среднее	24,00	-	79,91	69,21	10,70	68,75	37,39	31,37	7,00	5,00	2,18	10,57	-	-	10,80	-	10,80	-	68,60	-	0,73	-	-	2,91
Итого	720,00		2397,23	2076,30	320,93						65,40	317,10	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00			21,77	0,00	0,00	87,17

18,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	3286,44	2875,19	1079,38	-	1102,46	-	100,56	-	-
	24.10.15 01:00	5155,20	4476,97	1429,53	-	1459,32	-	193,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -3,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **324,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта