

Объект: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь 2 / СЦО-ГВС
 Организация: ЗАО "Дом Гелеком"
 Исполнитель: Обуховский Э-д

Учет от теплоснабжения по приборам УТЭ за октябрь 2015
 Договор: 8827.038.1
 Строй. адрес: Бульвар Красных Зорь 2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВК7Т-207/177-(С)-1015.1х

Установленные приборы: Часовые и отсочн. архивы в файлах: ВК7Т-207/177-(С)-1015.1х
 Расчетные алгоритмы: зима: $Q_{от} = 0,379 \cdot Q_{теп.ср} + 0,074 \cdot Q_{теп.лот.} - 0,1628 \cdot Q_{теп.ср} - 0,074 \cdot Q_{теп.лот.}$
 лето: $Q_{от} = 0,379 \cdot Q_{теп.ср} + 0,074 \cdot Q_{теп.лот.} - 0,1628 \cdot Q_{теп.ср} - 0,074 \cdot Q_{теп.лот.}$
 Расчетные параметры: $Q_{от} = 0,379$ $Q_{теп.ср} = 0,074$ $Q_{теп.лот.} = 0$ $Q_{теп.ср} = 0,1628$
 Расчетные коэффициенты: $Q_{от} = 0,379$ $Q_{теп.ср} = 0,074$ $Q_{теп.лот.} = 0$ $Q_{теп.ср} = 0,1628$

Выводы: Прямой прибор: ПРМ 40
 Обратный прибор: ПРМ 40
 Прямой прибор: ПРМ 32
 Обратный прибор: ПРМ 32
 Прямой прибор: ПРМ 32
 Обратный прибор: ПРМ 32
 Прямой прибор: ПРМ 32
 Обратный прибор: ПРМ 32

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные				Общее Теплопоре
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дм	У3	У4	дУ3	Утолп	Т3	Т4	Qтеп.общ.	Qтеп.кал.	Qтеп.гвс	Qобщ.			
24.09.15	24.00	-	54,18	31,89	22,29	66,81	66,23	0,58	7,00	5,00	-0,02	22,92	-	-	23,41	-	23,41	-	66,82	-	1,53	1,53	1,53	1,53	1,51		
25.09.15	24.00	-	55,11	31,11	24,00	66,82	66,21	0,61	7,00	5,00	-0,01	24,46	-	-	24,98	-	24,98	-	66,87	-	1,64	1,64	1,64	1,64	1,63		
26.09.15	24.00	-	54,97	30,93	24,04	66,76	66,12	0,64	7,00	5,00	-0,01	24,41	-	-	24,91	-	24,91	-	66,86	-	1,64	1,64	1,64	1,64	1,63		
27.09.15	24.00	-	54,08	27,71	26,37	66,83	66,13	0,70	7,00	5,00	-0,04	27,42	-	-	27,98	-	27,98	-	66,81	-	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79		
28.09.15	24.00	-	54,16	29,77	24,39	66,70	65,98	0,72	7,00	5,00	-0,04	25,27	-	-	25,78	-	25,78	-	66,77	-	1,69	1,69	1,69	1,69	1,65		
29.09.15	24.00	-	52,32	27,76	24,56	66,38	65,70	0,68	7,00	5,00	-0,03	25,36	-	-	25,91	-	25,91	-	66,39	-	1,68	1,68	1,68	1,68	1,65		
30.09.15	24.00	-	50,70	24,95	25,75	66,60	65,71	0,89	7,00	5,00	-0,09	27,50	-	-	28,04	-	28,04	-	66,35	-	1,83	1,83	1,83	1,83	1,74		
01.10.15	24.00	-	74,18	49,03	25,15	67,06	66,72	0,74	7,00	5,00	-0,01	25,69	-	-	26,22	-	26,22	-	66,99	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,71		
02.10.15	24.00	-	91,86	63,18	26,68	64,07	63,21	0,86	7,00	5,00	0,86	27,94	-	-	28,52	-	28,52	-	63,95	-	1,73	1,73	1,73	1,73	1,71		
03.10.15	24.00	-	84,81	54,01	30,80	63,79	62,88	0,91	7,00	5,00	1,88	27,98	-	-	28,52	-	28,52	-	63,95	-	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79		
04.10.15	24.00	-	82,98	50,02	32,96	63,49	62,06	0,94	7,00	5,00	1,73	30,33	-	-	30,88	-	30,88	-	63,64	-	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93		
05.10.15	24.00	-	83,85	54,22	29,63	62,61	62,30	0,91	7,00	5,00	1,87	26,07	-	-	26,55	-	26,55	-	62,65	-	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83		
06.10.15	24.00	-	94,17	59,94	34,23	62,83	62,31	0,92	7,00	5,00	2,12	28,73	-	-	29,34	-	29,34	-	62,63	-	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80		
07.10.15	24.00	-	99,69	65,19	34,50	61,51	61,51	0,92	7,00	5,00	2,18	29,78	-	-	30,28	-	30,28	-	61,43	-	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83		
08.10.15	24.00	-	117,55	85,82	31,73	63,14	62,51	0,92	7,00	5,00	2,61	27,91	-	-	28,42	-	28,42	-	63,03	-	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76		
09.10.15	24.00	-	113,61	83,62	29,99	63,77	63,24	0,92	7,00	5,00	2,64	26,07	-	-	26,56	-	26,56	-	63,69	-	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66		
10.10.15	24.00	-	114,94	78,55	28,99	63,72	63,24	0,92	7,00	5,00	2,52	32,60	-	-	33,21	-	33,21	-	63,79	-	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66		
11.10.15	24.00	-	117,91	75,10	28,81	64,40	64,12	0,92	7,00	5,00	2,46	28,74	-	-	29,34	-	29,34	-	64,45	-	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81		
12.10.15	24.00	-	112,50	80,85	31,65	64,47	64,27	0,92	7,00	5,00	2,59	27,69	-	-	28,29	-	28,29	-	64,14	-	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74		
13.10.15	24.00	-	113,04	82,82	30,22	63,06	62,51	0,92	7,00	5,00	2,45	30,27	-	-	30,81	-	30,81	-	63,10	-	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91		
14.10.15	24.00	-	113,50	80,26	28,81	63,06	62,51	0,92	7,00	5,00	2,47	25,80	-	-	26,26	-	26,26	-	62,10	-	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61		
15.10.15	24.00	-	111,04	82,23	28,81	62,26	61,71	0,92	7,00	5,00	2,47	25,80	-	-	26,26	-	26,26	-	62,10	-	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61		
16.10.15	24.00	-	111,10	81,73	29,37	60,91	60,41	0,92	7,00	5,00	2,38	26,60	-	-	27,08	-	27,08	-	60,74	-	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62		
17.10.15	24.00	-	110,39	79,06	31,33	60,04	59,54	0,92	7,00	5,00	2,26	29,00	-	-	29,47	-	29,47	-	59,82	-	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74		
18.10.15	24.00	-	108,66	77,34	31,32	60,10	59,60	0,92	7,00	5,00	2,21	29,18	-	-	29,68	-	29,68	-	60,49	-	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53		
19.10.15	24.00	-	108,60	81,84	26,76	62,27	61,77	0,92	7,00	5,00	2,44	24,45	-	-	24,90	-	24,90	-	62,52	-	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53		
20.10.15	24.00	-	109,41	81,11	28,30	63,58	63,07	0,92	7,00	5,00	2,55	26,51	-	-	26,51	-	26,51	-	62,06	-	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77		
21.10.15	24.00	-	109,81	79,50	30,31	61,72	61,22	0,92	7,00	5,00	2,42	28,56	-	-	29,07	-	29,07	-	64,48	-	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63		
22.10.15	24.00	-	108,76	80,85	27,91	63,98	63,48	0,92	7,00	5,00	2,59	25,91	-	-	25,99	-	25,99	-	64,82	-	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63		
23.10.15	24.00	-	110,11	83,16	26,95	65,55	65,05	0,92	7,00	5,00	2,72	25,10	-	-	25,10	-	25,10	-	63,96	-	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76		
Среднее	24.00	-	92,60	63,19	29,41	63,99	63,49	0,92	7,00	5,00	1,68	27,52	-	-	28,04	-	28,04	-	63,96	-	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76		
Итого	720.00	-	2777,99	1895,55	882,44	682,44	682,44	0,92	7,00	5,00	50,28	825,47	-	-	841,17	-	841,17	-	841,17	-	52,77	0,00	0,00	103,05	103,05		

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	У3(Кв3)	У4(Кв3)	Q СЦО (Квал)	Q ГВС (Квал)	Травб.ч
24.09.15 01:00	24.09.15 01:00	76015,22	59961,17	13191,12	-	13986,54	-	283,465	-	-
24.10.15 01:00	24.10.15 01:00	76795,78	58888,45	14017,36	-	14340,49	-	277,81	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,77 °С = -8,06 Квал.
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 841,17 Квал.
 Период расчета по договору: Квал.м.
 Период превышения ЛД: Квал.м.
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ГРУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергобыт"
 Управление приборного учета
 Отдел административных КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 30.10.15