Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	78,07	56,11	21,96	67,44	67,05	0,39	7,00	5,00	0,10	20,91	-	-	21,34	-	21,34	-	67,22	-	1,41			1,51
25.09.15	24,00	-	76,25	56,75	19,50	67,40	67,02	0,38	7,00	5,00	0,09	18,56	-	-	18,93	-	18,93	-	67,16	-	1,25			1,34
26.09.15	24,00	-	74,25	56,32	17,93	67,34	66,94	0,40	7,00	5,00	0,10	16,92	-	-	17,27	-	17,27	-	67,12	-	1,14			1,23
27.09.15	24,00	-	78,28	56,21	22,07	67,46	67,07	0,39	7,00	5,00	0,08	21,28	-	-	21,72	-	21,72	-	67,22	-	1,43			1,51
28.09.15	24,00	-	77,98	56,51	21,47	67,35	66,93	0,42	7,00	5,00	0,09	20,54	-	-	20,97	-	20,97	-	67,19	-	1,38			1,48
29.09.15	24,00	-	78,01	56,79	21,22	66,97	66,57	0,40	7,00	5,00	0,08	20,48	-	-	20,88	-	20,88	-	66,71	-	1,37			1,45
30.09.15	24,00	-	78,28	56,10	22,18	67,17	66,77	0,40	7,00	5,00	0,07	21,64	-	-	22,07	-	22,07	-	66,89	-	1,45			1,51
01.10.15	24,00	-	73,62	51,84	21,78	66,76	57,08	9,68	7,00	5,00	0,61	20,44	-	-	20,84	-	20,84	-	66,40	-	1,35			1,96
02.10.15	24,00	-	68,62	48,14	20,48	63,10	35,67	27,43	7,00	5,00	1,41	19,20	-	-	19,56	-	19,56	-	62,56	-	1,20			2,61
03.10.15	24,00	-	69,91	47,00	22,91	62,99	34,78	28,21	7,00	5,00	1,40	21,81	-	-	22,21	-	22,21	-	62,83	-	1,37			2,77
04.10.15	24,00	-	72,45	46,11	26,34	62,83	34,31	28,52	7,00	5,00	1,39	25,27	-	-	25,71	-	25,71	-	62,67	-	1,58			2,97
05.10.15	24,00	-	70,92	48,17	22,75	61,90	34,88	27,02	7,00	5,00	1,38	21,49	-	-	21,84	-	21,84	-	61,68	-	1,33			2,71
06.10.15	24,00	-	76,15	53,01	23,14	62,01	35,96	26,05	7,00	5,00	1,47	21,81	-	-	22,19	-	22,19	-	61,55	-	1,35			2,82
07.10.15	24,00	-	80,79	56,77	24,02	60,84	36,58	24,26	7,00	5,00	1,48	22,51	-	-	22,88	-	22,88	-	60,58	-	1,36			2,84
08.10.15	24,00	-	95,47	70,86	24,61	62,58	39,17	23,41	7,00	5,00	1,80	22,51	-	-	22,93	-	22,93	-	62,30	-	1,41			3,20
09.10.15	24,00	-	106,39	82,20	24,19	63,19	40,31	22,88	7,00	5,00	2,03	22,03	-	-	22,43	-	22,43	-	62,75	-	1,38			3,41
10.10.15	24,00	-	107,78	83,17	24,61	63,32	40,47	22,85	7,00	5,00	2,03	22,62	-	-	23,04	-	23,04	-	63,08	-	1,43			3,46
11.10.15	24,00	-	110,72	82,70	28,02	64,11	40,96	23,15	7,00	5,00	2,03	26,21	-	-	26,71	-	26,71	-	64,03	-	1,68			3,71
12.10.15	24,00	-	104,52	82,57	21,95	64,04	41,13	22,91	7,00	5,00	2,04	19,85	-	-	20,20	-	20,20	-	63,68	-	1,26			3,30
13.10.15	24,00	-	107,36	83,75	23,61	63,91	40,85	23,06	7,00	5,00	2,07	21,61	-	-	22,00	-	22,00	-	63,48	-	1,37			3,44
14.10.15	24,00	-	107,11	83,16	23,95	62,73	40,19	22,54	7,00	5,00	2,01	21,96	-	-	22,35	-	22,35	-	62,48	-	1,37			3,38
15.10.15	24,00	-	106,39	83,20	23,19	61,83	39,68	22,15	7,00	5,00	1,95	21,62	-	-	21,99	-	21,99	-	61,37	-	1,32			3,28
16.10.15	24,00	-	107,54	83,42	24,12	60,54	39,11	21,43	7,00	5,00	1,88	22,72	-	-	23,11	-	23,11	-	60,12	-	1,37			3,25
17.10.15	24,00	-	107,03	82,50	24,53	59,64	38,52	21,12	7,00	5,00	1,80	23,81	-	-	24,21	-	24,21	-	59,13	-	1,41			3,21
18.10.15	24,00	-	108,67	81,55	27,12	60,02	38,61	21,41	7,00	5,00	1,76	26,86	-	-	27,30	-	27,30	-	60,18	-	1,62			3,38
19.10.15	24,00	-	105,39	82,42	22,97	62,10	39,58	22,52	7,00	5,00	1,90	22,22	-	-	22,60	-	22,60	-	62,07	-	1,38			3,29
20.10.15	24,00	-	106,53	82,93	23,60	63,05	39,53	23,52	7,00	5,00	2,01	22,85	-	-	23,26	-	23,26	-	62,50	-	1,43			3,44
21.10.15	24,00	-	108,14	82,32	25,82	61,51	38,34	23,17	7,00	5,00	1,93	25,46	-	-	25,88	-	25,88	-	61,53	-	1,57			3,50
22.10.15	24,00	-	106,55	82,97	23,58	63,78	39,47	24,31	7,00	5,00	2,07	22,68	-	-	23,11	-	23,11	-	63,87	-	1,45			3,52
23.10.15	24,00	-	108,58	84,11	24,47	64,66	40,60	24,06	7,00	5,00	2,13	23,22	-	-	23,65	-	23,65	-	63,67	-	1,48			3,61
Среднее	24,00	-	91,93	68,66	23,27	63,75	45,80	17,95	7,00	5,00	1,37	22,04	-	-	22,44	-	22,44	-	63,47	-	1,40	-	-	2,77
Итого	720,00		2757,75	2059,66	698,09						41,19	661,09	0,00	0,00	673,18	0,00	673,18	0,00			41,88	0,00	0,00	83,07

35,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	16207,56	12030,84	4104,66	-	4186,71	-	423,37	-	-
	24.10.15 01:00	18965,31	14090,50	4765,75	-	4859,89	-	506,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -6,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **673,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" Санкт-Петербург

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 15 г.