Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	100,12	87,32	12,80	66,75	66,64	0,11	7,00	5,00	-0,03	13,38	-	-	13,65	-	13,65	-	66,85	-	0,90			0,87
25.09.15	24,00	-	99,52	88,47	11,05	66,71	66,62	0,09	7,00	5,00	-0,03	11,72	-	-	11,95	-	11,95	-	66,80	-	0,78			0,75
26.09.15	24,00	-	99,87	87,73	12,14	66,65	66,55	0,10	7,00	5,00	-0,05	12,97	-	-	13,23	-	13,23	-	66,79	-	0,87			0,82
27.09.15	24,00	-	101,39	87,49	13,90	66,77	66,67	0,10	7,00	5,00	-0,05	14,85	-	-	15,14	-	15,14	-	66,89	-	0,99			0,94
28.09.15	24,00	-	101,58	87,94	13,64	66,66	66,55	0,11	7,00	5,00	-0,04	14,45	-	-	14,76	-	14,76	-	66,81	-	0,97			0,93
29.09.15	24,00	-	101,55	88,37	13,18	66,30	66,19	0,11	7,00	5,00	-0,06	14,16	-	-	14,42	-	14,42	-	66,37	-	0,94			0,89
30.09.15	24,00	-	101,32	87,31	14,01	66,48	66,37	0,11	7,00	5,00	-0,06	15,07	-	-	15,37	-	15,37	-	66,56	-	1,00			0,95
01.10.15	24,00	-	95,73	80,34	15,39	66,08	59,78	6,30	7,00	5,00	0,53	15,14	-	-	15,44	-	15,44	-	66,03	-	1,00			1,53
02.10.15	24,00	-	88,77	75,60	13,17	62,52	44,09	18,43	7,00	5,00	1,32	14,36	-	-	14,61	-	14,61	-	62,37	-	0,90			2,22
03.10.15	24,00	-	86,84	73,57	13,27	62,29	43,32	18,97	7,00	5,00	1,32	14,53	-	-	14,79	-	14,79	-	62,53	-	0,91			2,22
04.10.15	24,00	-	87,81	72,11	15,70	62,11	43,02	19,09	7,00	5,00	1,29	17,03	-	-	17,33	-	17,33	-	62,33	-	1,06			2,35
05.10.15	24,00	-	91,31	75,35	15,96	61,21	43,35	17,86	7,00	5,00	1,26	17,29	-	-	17,56	-	17,56	-	61,18	-	1,06			2,32
06.10.15	24,00	-	97,29	83,35	13,94	61,41	43,73	17,68	7,00	5,00	1,40	15,23	-	-	15,48	-	15,48	-	61,27	-	0,94			2,33
07.10.15	24,00	-	104,83	89,37	15,46	60,23	43,43	16,80	7,00	5,00	1,41	16,98	-	-	17,24	-	17,24	-	60,24	-	1,02			2,44
08.10.15	24,00	-	122,85	106,86	15,99	61,96	46,21	15,75	7,00	5,00	1,59	17,52	-	-	17,82	-	17,82	-	61,83	-	1,08			2,68
09.10.15	24,00	-	119,55	105,39	14,16	62,62	46,39	16,23	7,00	5,00	1,64	15,43	-	-	15,72	-	15,72	-	62,55	-	0,97			2,60
10.10.15	24,00	-	118,60	106,61	11,99	62,71	46,48	16,23	7,00	5,00	1,65	13,30	-	-	13,51	-	13,51	-	62,81	-	0,83			2,48
11.10.15	24,00	-	121,35	105,72	15,63	63,47	46,98	16,49	7,00	5,00	1,66	16,95	-	-	17,27	-	17,27	-	63,76	-	1,08			2,74
12.10.15	24,00	-	119,06	106,12	12,94	63,42	47,16	16,26	7,00	5,00	1,65	14,16	-	-	14,41	-	14,41	-	63,30	-	0,90			2,55
13.10.15	24,00	-	121,21	107,35	13,86	63,29	47,17	16,12	7,00	5,00	1,65	15,22	-	-	15,49	-	15,49	-	63,06	-	0,96			2,61
14.10.15	24,00	-	120,50	106,55	13,95	62,11	46,57	15,54	7,00	5,00	1,57	15,33	-	-	15,59	-	15,59	-	62,12	-	0,95			2,52
15.10.15	24,00	-	121,55	106,28	15,27	61,25	45,98	15,27	7,00	5,00	1,55	16,60	-	-	16,89	-	16,89	-	61,08	-	1,01			2,56
16.10.15	24,00	-	119,68	106,61	13,07	59,97	45,25	14,72	7,00	5,00	1,50	14,38	-	-	14,62	-	14,62	-	59,85	-	0,86			2,36
17.10.15	24,00	-	119,13	105,17	13,96	59,09	44,50	14,59	7,00	5,00	1,44	15,68	-	-	15,93	-	15,93	-	58,87	-	0,92			2,36
18.10.15	24,00	-	120,76	103,79	16,97	59,33	44,62	14,71	7,00	5,00	1,40	19,06	-	-	19,36	-	19,36	-	59,64	-	1,14			2,54
19.10.15	24,00	-	118,16	105,67	12,49	61,44	45,86	15,58	7,00	5,00	1,52	14,52	-	-	14,74	-	14,74	-	61,64	-	0,90			2,42
20.10.15	24,00	-	118,48	106,01	12,47	62,46	46,20	16,26	7,00	5,00	1,62	14,28	-	-	14,53	-	14,53	-	62,02	-	0,89			2,51
21.10.15	24,00	-	118,65	105,17	13,48	60,84	44,89	15,95	7,00	5,00	1,54	15,59	-	-	15,86	-	15,86	-	61,25	-	0,96			2,50
22.10.15	24,00	-	120,43	105,95	14,48	63,10	46,40	16,70	7,00	5,00	1,64	16,42	-	-	16,71	-	16,71	-	63,61	-	1,04			2,69
23.10.15	24,00		119,19	105,71	13,48	62,13	45,83	16,30	7,00	5,00	1,60	15,43	-	-	15,70	-	15,70	-	62,29	-	0,96	-	-	2,56
Среднее	24,00	-	109,24	95,31	13,93	63,05	50,76	12,29	7,00	5,00	1,11	15,23	-	-	15,50	-	15,50	-	63,09	-	0,96	-	-	2,07
Итого	720,00		3277,08	2859,28	417,80						33,43	457,03	0,00	0,00	465,12	0,00	465,12	0,00			28,79	0,00	0,00	62,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -4,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **465,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

24,32

ООО "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 15 г.