Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36949
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,06	15,69	-1,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,35	19,40	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
03.10.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,33	18,96	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
04.10.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,84	19,43	1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
05.10.15	24,00	*	36,70	35,30	1,40	60,41	39,22	21,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,83
06.10.15	24,00	*	133,57	129,22	4,36	62,09	41,75	20,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
07.10.15	24,00	*	137,81	133,85	3,96	60,78	41,42	19,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
08.10.15	24,00	*	166,85	161,90	4,94	62,40	43,96	18,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
09.10.15	24,00	*	165,27	160,55	4,73	63,28	44,30	18,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
10.10.15	24,00	*	167,79	162,45	5,34	63,14	44,41	18,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
11.10.15	24,00	*	168,21	162,73	5,48	63,60	44,79	18,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
12.10.15	24,00	*	166,32	161,30	5,02	64,06	45,29	18,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
13.10.15	24,00	*	168,41	163,26	5,15	63,82	45,36	18,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
14.10.15	24,00	*	167,60	162,78	4,83	62,24	44,55	17,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
15.10.15	24,00	*	167,23	162,58	4,64	61,67	44,30	17,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
16.10.15	24,00	*	166,83	162,09	4,74	60,47	43,64	16,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
17.10.15	24,00	*	165,46	160,78	4,68	59,82	43,31	16,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
18.10.15	24,00	*	163,54	158,53	5,01	59,40	43,12	16,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
19.10.15	24,00	*	165,26	160,40	4,86	61,43	44,40	17,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
20.10.15	24,00	*	166,76	162,11	4,64	63,45	45,31	18,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
21.10.15	24,00	*	164,61	159,94	4,68	60,99	43,47	17,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
22.10.15	24,00	*	164,80	160,24	4,56	63,06	43,67	19,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
23.10.15	24,00	*	167,42	162,78	4,64	65,78	43,77	22,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
Среднее	24,00	-	129,15	125,34	3,81	54,67	39,28	15,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
Итого	552,00		2970,46	2882,78	87,68						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	58,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
подпись потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.