Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 7 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36955-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36955 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	*	53,09	56,20	-3,11	63,75	36,59	27,16	-	-	-	-3,11	-	-3,11	0,00	-	0,00	-	-	-	-			1,33
02.10.15	24,00	*	152,22	150,09	2,13	62,23	37,33	24,90	-	-	-	2,13	-	2,13	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,87
03.10.15	24,00	*	148,05	143,56	4,49	62,12	37,44	24,68	-	-	-	4,49	-	4,49	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,83
04.10.15	24,00	*	147,41	140,39	7,02	62,00	37,73	24,27	-	-	-	7,02	-	7,02	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,85
05.10.15	24,00	*	148,95	141,89	7,05	61,53	38,09	23,44	-	-	-	7,05	-	7,05	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,76
06.10.15	24,00	*	165,79	158,72	7,08	62,49	39,48	23,02	-	-	-	7,08	-	7,08	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,10
07.10.15	24,00	*	171,79	165,02	6,77	61,57	39,44	22,13	-	-	-	6,77	-	6,77	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,07
08.10.15	24,00	*	210,24	203,85	6,38	62,94	41,86	21,08	-	-	-	6,38	-	6,38	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,71
09.10.15	24,00	*	208,65	202,65	6,00	63,87	42,10	21,77	-	-	-	6,00	-	6,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,80
10.10.15	24,00	*	211,25	205,37	5,89	63,92	42,35	21,57	-	-	-	5,89	-	5,89	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,81
11.10.15	24,00	*	211,86	206,10	5,75	64,45	42,84	21,61	-	-	-	5,76	-	5,76	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,83
12.10.15	24,00	*	210,18	204,26	5,92	64,86	43,21	21,65	-	-	-	5,92	-	5,92	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,81
13.10.15	24,00	*	213,39	207,13	6,26	62,88	41,40	21,48	-	-	-	6,26	-	6,26	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,85
14.10.15	24,00	*	212,53	206,43	6,11	61,74	41,14	20,60	-	-	-	6,11	-	6,11	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,64
15.10.15	24,00	*	211,86	205,91	5,96	62,11	41,88	20,23	-	-	-	5,96	-	5,96	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,54
16.10.15	24,00	*	211,34	205,40	5,94	61,42	41,96	19,46	-	-	-	5,94	-	5,94	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,37
17.10.15	24,00	*	208,87	204,01	4,86	60,61	41,42	19,20	-	-	-	4,86	-	4,86	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,22
18.10.15	24,00	*	182,20	176,88	5,32	62,62	40,37	22,25	-	-	-	5,32	-	5,32	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4,20
19.10.15	24,00	*	182,20	176,88	5,32	62,62	40,37	22,25	-	-	-	5,32	-	5,32	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4,20
20.10.15	24,00	*	182,20	176,88	5,32	62,62	40,37	22,25	-	-	-	5,32	-	5,32	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4,20
21.10.15	24,00	*	182,20	176,88	5,32	62,62	40,37	22,25	-	-	-	5,32	-	5,32	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4,20
22.10.15	24,00	*	182,20	176,88	5,32	62,62	40,37	22,25	-	-	-	5,32	-	5,32	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4,20
23.10.15	24,00	*	182,20	176,88	5,32	62,62	40,37	22,25	-	-	-	5,32	-	5,32	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4,20
Среднее	24,00	-	182,20	176,88	5,32	62,62	40,37	22,25	-	-	-	5,32	-	5,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20
Итого	552,00		4190,70	4068,24	122,45						0,00	122,45	0,00	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = 1,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 95,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м. 96,6

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.