

Адрес: ЖКС2 Неваского района  
г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЛОУ-ГВС  
Осуществляющая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
Котельня, 2а Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за октябрь 2015  
Договор: 9036.038.1  
Строит. адрес: Матюшенко 10  
Телефон: (812) 313-47-06  
Смена подолчения: Девятисобная

Телефон:

Узел учета: СЛОУ-ГВС  
Код УТТЗ:  
Расшифровать совместно с УТТЗ:  
График: 150/70

Тв, гр.С= 10,99

Вычислитель: БК7-7 № 207135  
Податель ГР(М1): радиодомер: ПРЭМ 40 Глиш = 0.1  
Обратный ГР(М2): радиодомер: ПРЭМ 40 Глиш = 0.1  
ГР-Д: ГРС(М3): радиодомер: ПРЭМ 32 Глиш = 0.097  
ГР-Ширк: ГРС(М4): радиодомер: Глиш =  
ГР-подпитчик(У5): радиодомер: Глиш =  
Расчетный алгоритм: Эмва: Q=М1\*(П1-П2)/П3(П4) лето: Q=П1\*(П1-П2)/П3(П4)  
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qлет=0,1786  
Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qгрек.гр.ср= Qгрек.порт=  
Договорные расходы (гр.сут.), Г/сут: Qгрек.гр.ср= Qгрек.порт=  
Барические погрешение за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015: Qгрек.гр.ср=0,0621 Qгрек.порт=-0,0621 Qгрек.порт=-0,0621 Qгрек.порт=-0,0621

Дата	Тк	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные				
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qополн	М3	М4	дМ	В3	В4	дВсв	Уполн	Т3	Т4	Qгр.общ.	Qгр.изл.	Qгр.всв.	Qобщ.			
24.09.15	24.00	-	0,00	18,69	-18,69	49,37	57,78	-8,41	7,00	5,00	0,00	18,54	-	-	18,81	-	18,81	-	18,81	-	56,92	-	57,27	-	1,11	1,06	1,06
25.09.15	23,00	-	0,00	18,72	-18,72	50,03	58,17	-8,14	7,00	5,00	0,00	19,48	-	-	19,77	-	19,77	-	19,77	-	57,27	-	56,95	-	1,08	1,08	1,08
26.09.15	24,00	-	0,00	18,94	-18,94	49,74	57,78	-8,04	7,00	5,00	0,00	18,92	-	-	19,18	-	19,18	-	19,18	-	56,95	-	56,71	-	1,16	1,16	1,16
27.09.15	24,00	-	0,00	20,37	-20,37	49,47	57,50	-8,03	7,00	5,00	0,00	20,35	-	-	20,65	-	20,65	-	20,65	-	56,94	-	56,94	-	1,14	1,14	1,14
28.09.15	23,00	-	0,00	20,03	-20,03	49,55	57,75	-8,20	7,00	5,00	0,00	20,00	-	-	20,29	-	20,29	-	20,29	-	57,04	-	56,33	-	1,32	1,32	1,32
29.09.15	23,00	-	0,00	21,81	-21,81	49,72	57,77	-8,05	7,00	5,00	0,00	23,18	-	-	23,50	-	23,50	-	23,50	-	57,04	-	56,33	-	1,32	1,32	1,32
30.09.15	24,00	-	0,00	20,02	-20,02	49,18	57,11	-7,93	7,00	5,00	0,00	20,00	-	-	20,26	-	20,26	-	20,26	-	56,33	-	56,33	-	1,31	1,31	1,31
01.10.15	24,00	-	33,85	28,99	4,86	64,58	44,06	20,52	7,00	5,00	0,00	18,58	-	-	18,89	-	18,89	-	18,89	-	61,12	-	61,12	-	1,14	1,14	1,14
02.10.15	24,00	-	61,99	45,28	16,71	66,40	46,46	20,52	7,00	5,00	0,00	16,17	-	-	16,50	-	16,50	-	16,50	-	61,12	-	61,12	-	1,07	1,07	1,07
03.10.15	24,00	-	61,06	40,98	20,08	63,02	32,95	30,07	7,00	5,00	1,36	18,15	-	-	18,46	-	18,46	-	18,46	-	62,87	-	62,87	-	1,14	1,14	1,14
04.10.15	24,00	-	62,79	42,91	20,88	63,54	32,99	30,55	7,00	5,00	1,33	20,50	-	-	20,88	-	20,88	-	20,88	-	63,60	-	63,60	-	1,31	1,31	1,31
05.10.15	24,00	-	61,66	42,16	19,50	63,63	32,82	30,81	7,00	5,00	1,33	19,03	-	-	19,39	-	19,39	-	19,39	-	63,41	-	63,41	-	1,21	1,21	1,21
06.10.15	24,00	-	62,52	44,68	17,84	63,93	32,73	31,20	7,00	5,00	1,40	17,82	-	-	18,18	-	18,18	-	18,18	-	63,73	-	63,73	-	1,14	1,14	1,14
07.10.15	24,00	-	75,09	55,54	19,55	61,94	34,59	27,35	7,00	5,00	1,54	19,41	-	-	19,73	-	19,73	-	19,73	-	62,47	-	62,47	-	1,12	1,12	1,12
08.10.15	24,00	-	77,82	58,07	19,90	62,28	35,26	27,92	7,00	5,00	1,61	17,92	-	-	18,22	-	18,22	-	18,22	-	65,78	-	65,78	-	1,30	1,30	1,30
09.10.15	24,00	-	75,80	56,62	19,18	65,67	35,57	29,80	7,00	5,00	1,75	19,31	-	-	19,66	-	19,66	-	19,66	-	65,06	-	65,06	-	1,26	1,26	1,26
10.10.15	24,00	-	77,86	56,72	21,14	65,22	35,67	29,55	7,00	5,00	1,68	19,21	-	-	19,66	-	19,66	-	19,66	-	65,37	-	65,37	-	1,40	1,40	1,40
11.10.15	24,00	-	76,40	57,64	18,76	65,62	36,36	29,26	7,00	5,00	1,68	18,90	-	-	19,26	-	19,26	-	19,26	-	65,40	-	65,40	-	1,24	1,24	1,24
12.10.15	24,00	-	76,40	58,00	19,30	66,93	37,00	29,93	7,00	5,00	1,73	19,43	-	-	19,81	-	19,81	-	19,81	-	65,88	-	65,88	-	1,23	1,23	1,23
13.10.15	24,00	-	77,30	58,00	19,30	66,93	37,00	29,93	7,00	5,00	1,68	18,63	-	-	19,02	-	19,02	-	19,02	-	65,88	-	65,88	-	1,21	1,21	1,21
14.10.15	24,00	-	76,02	57,48	18,54	66,16	36,94	29,22	7,00	5,00	1,68	18,35	-	-	18,70	-	18,70	-	18,70	-	65,88	-	65,88	-	1,37	1,37	1,37
15.10.15	24,00	-	76,48	58,14	18,34	65,83	36,99	28,84	7,00	5,00	1,68	18,35	-	-	18,70	-	18,70	-	18,70	-	65,88	-	65,88	-	1,30	1,30	1,30
16.10.15	24,00	-	78,88	58,48	20,40	67,41	37,58	29,83	7,00	5,00	1,72	19,55	-	-	20,81	-	20,81	-	20,81	-	67,30	-	67,30	-	1,37	1,37	1,37
17.10.15	24,00	-	77,86	58,10	19,76	66,80	37,55	29,25	7,00	5,00	1,72	20,37	-	-	20,81	-	20,81	-	20,81	-	66,32	-	66,32	-	1,34	1,34	1,34
18.10.15	24,00	-	78,24	57,97	20,27	66,47	37,49	28,98	7,00	5,00	1,66	19,92	-	-	20,44	-	20,44	-	20,44	-	66,50	-	66,50	-	1,17	1,17	1,17
19.10.15	24,00	-	74,50	57,00	18,10	65,84	35,90	29,25	7,00	5,00	1,64	18,39	-	-	18,76	-	18,76	-	18,76	-	65,02	-	65,02	-	1,20	1,20	1,20
20.10.15	24,00	-	72,79	53,69	19,10	65,11	34,96	30,15	7,00	5,00	1,61	19,19	-	-	19,56	-	19,56	-	19,56	-	65,07	-	65,07	-	1,25	1,25	1,25
21.10.15	24,00	-	71,40	52,93	18,47	66,07	34,96	31,11	7,00	5,00	1,64	18,54	-	-	18,90	-	18,90	-	18,90	-	65,94	-	65,94	-	1,17	1,17	1,17
22.10.15	24,00	-	81,16	63,29	17,87	65,25	37,25	28,00	7,00	5,00	1,77	18,01	-	-	18,34	-	18,34	-	18,34	-	65,09	-	65,09	-	1,21	1,21	1,21
Среднее	23,93	-	54,85	45,31	9,54	61,52	41,09	20,42	7,00	5,00	1,18	19,19	-	-	19,54	-	19,54	-	19,54	-	62,99	-	62,99	-	1,21	1,21	1,21
Итого	718,00	-	1645,49	1359,32	286,17	35,33	575,76	0,00	0,00	0,00	586,08	0,00	0,00	586,08	0,00	586,08	0,00	586,08	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	71,57	71,57	71,57	

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1(Г) 24.09.15 02:00 2879518 М2(Г) 21.10.15 02:00 2257925 М3(Г) 07.09.18 2379287 М4(Г) 7.09.18 736297  
Q СЛО (Гкал) 788,54 Q ГВС (Гкал) 884,20  
Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Qгр.общ. = 718,00  
Период расчета по договору: Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: Qгр.изл. = 718,00  
Период приваивания ГВС: Корректировка на температуру холодной воды: Qгр.всв. = 0,00  
Итого по приборам учета: с учетом корректировок: Итого по приборам учета: с учетом корректировок: Qобщ. = 718,00

10,99 °C = -6,10 Гкал/кВт.ч.  
586,08 кВт.ч.  
ЗАО "ТеплоТелеКом" печать энергосбыта  
Управление по приборам учета  
Отдел эксплуатации КУУТЗ  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
30.10.15