Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9038.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	63,43	63,40	0,03	67,30	66,96	0,34	7,00	5,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	65,59	0,00	0,00			0,03
25.09.15	24,00	-	63,61	63,57	0,04	67,66	67,32	0,34	7,00	5,00	0,02	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-	61,25	0,00	0,00			0,03
26.09.15	24,00	-	64,91	64,73	0,18	67,18	66,84	0,34	7,00	5,00	0,02	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	-	65,55	0,00	0,01			0,04
27.09.15	24,00	-	64,46	64,43	0,03	67,09	66,74	0,35	7,00	5,00	0,02	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	62,55	0,00	0,00			0,03
28.09.15	24,00	-	64,61	64,58	0,03	67,49	67,12	0,37	7,00	5,00	0,02	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	61,42	0,00	0,00			0,03
29.09.15	24,00	-	64,52	64,52	0,00	67,71	67,33	0,38	7,00	5,00	0,02	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	57,32	0,00	0,00			0,02
30.09.15	24,00	-	64,44	64,38	0,06	67,02	66,66	0,36	7,00	5,00	0,02	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	-	64,33	0,00	0,00			0,03
01.10.15	24,00	-	57,55	57,54	0,01	66,12	52,75	13,37	7,00	5,00	0,78	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-	59,30	0,00	0,00			0,78
02.10.15	24,00	-	51,72	51,71	0,01	68,12	37,86	30,26	7,00	5,00	1,57	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	57,41	0,00	0,00			1,57
03.10.15	24,00	-	49,07	48,97	0,10	64,32	35,49	28,83	7,00	5,00	1,41	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	-	62,09	0,00	0,00			1,42
04.10.15	24,00	-	49,65	49,58	0,07	64,83	35,99	28,84	7,00	5,00	1,43	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	59,98	0,00	0,00			1,43
05.10.15	24,00	-	49,00	48,98	0,02	64,95	35,98	28,97	7,00	5,00	1,42	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	57,93	0,00	0,00			1,42
06.10.15	24,00	-	52,41	52,39	0,02	65,00	35,91	29,09	7,00	5,00	1,53	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	56,73	0,00	0,00			1,53
07.10.15	24,00	-	65,14	65,13	0,01	62,79	37,31	25,48	7,00	5,00	1,66	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	-	57,41	0,00	0,00			1,66
08.10.15	24,00	-	70,70	70,57	0,13	62,98	38,01	24,97	7,00	5,00	1,76	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	-	52,54	0,00	0,00			1,77
09.10.15	24,00	-	69,92	69,60	0,32	66,67	38,79	27,88	7,00	5,00	1,96	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	-	63,12	0,00	0,01			1,96
10.10.15	24,00	-	68,91	68,58	0,33	66,13	38,40	27,73	7,00	5,00	1,91	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	59,63	0,00	0,01			1,92
11.10.15	24,00	-	69,26	69,09	0,17	65,85	38,20	27,65	7,00	5,00	1,92	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	-	64,34	0,00	0,01			1,92
12.10.15	24,00	-	69,72	69,72	0,00	66,42	38,83	27,59	7,00	5,00	1,92	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	55,93	0,00	0,00			1,92
13.10.15	24,00	-	69,60	69,60	0,00	67,77	39,37	28,40	7,00	5,00	1,98	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	60,67	0,00	0,00			1,98
14.10.15	24,00	-	68,61	68,61	0,00	67,02	39,25	27,77	7,00	5,00	1,91	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	59,51	0,00	0,00			1,91
15.10.15	24,00	-	69,07	68,67	0,40	66,70	39,22	27,48	7,00	5,00	1,90	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	60,17	0,00	0,02			1,92
16.10.15	24,00	-	70,39	70,35	0,04	68,30	39,53	28,77	7,00	5,00	2,03	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	-	63,92	0,00	0,00			2,03
17.10.15	24,00	-	69,64	69,56	0,08	67,75	39,35	28,40	7,00	5,00	1,98	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	-	62,62	0,00	0,00			1,98
18.10.15	24,00	-	69,35	69,34	0,01	67,31	39,28	28,03	7,00	5,00	1,95	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	62,63	0,00	0,00			1,95
19.10.15	24,00	-	68,17	68,17	0,00	66,76	38,74	28,02	7,00	5,00	1,91	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	58,92	0,00	0,00			1,91
20.10.15	24,00	-	67,22	67,20	0,02	66,00	37,84	28,16	7,00	5,00	1,89	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	-	61,79	0,00	0,00			1,89
21.10.15	24,00	-	66,00	65,96	0,04	65,87	37,18	28,69	7,00	5,00	1,89	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	62,86	0,00	0,00			1,89
22.10.15	24,00	-	66,44	66,44	0,00	66,78	37,56	29,22	7,00	5,00	1,94	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	60,47	0,00	0,00			1,94
23.10.15	24,00	-	79,27	79,27	0,00	65,87	39,34	26,53	7,00	5,00	2,10	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	-	54,86	0,00	0,00	0,01		2,10
Среднее	24,00	-	64,56	64,49	0,07	66,39	45,31	21,09	7,00	5,00	1,36	0,18	-	-	0,18	-	0,18	-	60,43	-	0,00	-	-	1,37
Итого	720,00		1936,79	1934,64	2,15						40,89	5,48	0,00	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00			0,09	0,00	0,00	40,98

0,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	14264,09	14220,46	27,88	0,00	27,88	0,00	349,61	-	-
	24.10.15 02:00	16201,46	16155,68	33,38	0,00	33,38	0,00	390,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

0,27