Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9039.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	98,50	80,84	17,66	66,89	67,09	-0,20	7,00	5,00	-0,06	18,33	-	-	18,69	-	18,69	-	67,05	-	1,23			1,17
25.09.15	24,00	-	95,61	78,75	16,86	67,24	67,48	-0,24	7,00	5,00	-0,05	17,36	-	-	17,71	-	17,71	-	67,29	-	1,17			1,12
26.09.15	24,00	-	95,96	77,44	18,52	66,77	66,99	-0,22	7,00	5,00	-0,04	18,94	-	-	19,34	-	19,34	-	66,81	-	1,27			1,22
27.09.15	24,00	-	96,27	75,49	20,78	66,70	66,82	-0,12	7,00	5,00	-0,03	21,08	-	-	21,52	-	21,52	-	66,93	-	1,41			1,38
28.09.15	24,00	-	95,09	75,72	19,37	67,06	67,21	-0,15	7,00	5,00	-0,04	19,73	-	-	20,10	-	20,10	-	67,15	-	1,33			1,29
29.09.15	24,00	-	94,79	75,12	19,67	67,27	67,35	-0,08	7,00	5,00	-0,03	20,06	-	-	20,47	-	20,47	-	67,40	-	1,35			1,32
30.09.15	24,00	-	95,31	74,55	20,76	66,58	66,96	-0,38	7,00	5,00	-0,05	21,06	-	-	21,47	-	21,47	-	66,54	-	1,40			1,36
01.10.15	24,00	-	77,23	56,57	20,66	65,44	65,45	-0,01	7,00	5,00	-0,04	21,15	-	-	21,57	-	21,57	-	65,82	-	1,39			1,35
02.10.15	24,00	-	49,82	35,84	13,98	67,28	60,64	6,64	7,00	5,00	0,02	17,44	-	-	17,80	-	17,80	-	66,85	-	1,16			1,18
03.10.15	24,00	-	45,67	25,46	20,21	63,43	46,15	17,28	7,00	5,00	0,43	20,46	-	-	20,82	-	20,82	-	63,28	-	1,30			1,72
04.10.15	24,00	-	45,50	24,61	20,89	63,93	30,91	33,02	7,00	5,00	0,49	27,01	-	-	27,48	-	27,48	-	61,22	-	1,66			2,15
05.10.15	24,00	-	43,21	24,01	19,20	63,91	29,19	34,72	7,00	5,00	0,83	19,38	-	-	19,74	-	19,74	-	63,57	-	1,23			2,06
06.10.15	24,00	-	44,95	24,52	20,43	63,95	28,77	35,18	7,00	5,00	0,71	23,94	-	-	24,37	-	24,37	-	61,01	-	1,46			2,17
07.10.15	24,00	-	49,22	27,10	22,12	62,06	28,26	33,80	7,00	5,00	0,91	22,43	-	-	22,82	-	22,82	-	61,51	-	1,38			2,29
08.10.15	24,00	-	68,28	44,41	23,87	62,88	31,56	31,32	7,00	5,00	1,44	23,04	-	-	23,44	-	23,44	-	63,02	-	1,45			2,89
09.10.15	24,00	-	81,70	59,66	22,04	66,20	32,57	33,63	7,00	5,00	2,06	21,10	-	-	21,53	-	21,53	-	66,41	-	1,40			3,47
10.10.15	24,00	-	78,79	54,48	24,31	65,64	30,54	35,10	7,00	5,00	1,97	23,48	-	-	23,94	-	23,94	-	65,64	-	1,54			3,51
11.10.15	24,00	-	77,23	50,19	27,04	65,39	29,64	35,75	7,00	5,00	1,82	26,51	-	-	27,04	-	27,04	-	65,90	-	1,75			3,56
12.10.15	24,00	-	74,61	52,86	21,75	65,89	30,48	35,41	7,00	5,00	1,87	21,73	-	-	22,15	-	22,15	-	66,15	-	1,44			3,31
13.10.15	24,00	-	91,30	74,58	16,72	67,44	35,26	32,18	7,00	5,00	2,39	16,84	-	-	17,18	-	17,18	-	67,63	-	1,14			3,53
14.10.15	24,00	-	125,45	105,41	20,04	66,77	39,62	27,15	7,00	5,00	2,82	20,56	-	-	20,99	-	20,99	-	66,90	-	1,38			4,20
15.10.15	24,00	-	125,78	106,70	19,08	66,46	39,76	26,70	7,00	5,00	2,78	20,09	-	-	20,48	-	20,48	-	66,67	-	1,34			4,12
16.10.15	24,00	-	126,02	108,62	17,40	68,03	40,67	27,36	7,00	5,00	2,92	18,15	-	-	18,53	-	18,53	-	68,26	-	1,24			4,16
17.10.15	24,00	-	124,98	106,99	17,99	67,47	40,54	26,93	7,00	5,00	2,83	18,85	-	-	19,23	-	19,23	-	67,31	-	1,27			4,10
18.10.15	24,00	-	128,91	106,60	22,31	67,13	40,58	26,55	7,00	5,00	2,76	23,20	-	-	23,69	-	23,69	-	67,59	-	1,57			4,33
19.10.15	24,00	-	125,56	104,89	20,67	66,49	40,10	26,39	7,00	5,00	2,72	21,45	-	-	21,89	-	21,89	-	66,47	-	1,43			4,14
20.10.15	24,00	-	123,18	103,42	19,76	65,75	39,20	26,55	7,00	5,00	2,70	20,34	-	-	20,74	-	20,74	-	65,93	-	1,34			4,05
21.10.15	24,00	-	122,48	100,90	21,58	65,62	38,52	27,10	7,00	5,00	2,71	21,90	-	-	22,32	-	22,32	-	65,81	-	1,44			4,15
22.10.15	24,00	-	122,65	100,82	21,83	66,54	38,92	27,62	7,00	5,00	2,76	22,15	-	-	22,63	-	22,63	-	66,67	-	1,48			4,24
23.10.15	24,00	-	139,16	118,59	20,57	65,67	40,79	24,88	7,00	5,00	2,94	20,77	-	-	21,19	-	21,19	-	65,85	-	1,37			4,30
Среднее	24,00	-	92,11	71,84	20,27	65,93	44,93	21,00	7,00	5,00	1,42	20,95	-	-	21,36	-	21,36	-	65,82	-	1,38	-	-	2,79
Итого	720,00		2763,21	2155,14	608,07						42,51	628,53	0,00	0,00	640,87	0,00	640,87	0,00			41,32	0,00	0,00	83,83

34,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1501,78	2020,49	1850,14	-	1874,36	-	-13,89	-	-
	24.10.15 02:00	4266,70	4176,94	2479,04	-	2515,61	-	70,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = -6,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **640,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 10 15 г.
печать энергосбыта

ЗАО "Домтелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ