Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9086.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,80	15,15	-0,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,83	15,13	-0,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,54	14,88	-0,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,18	14,62	-0,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
05.10.15	24,00	-	137,40	137,40	0,00	47,15	41,34	5,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,80
06.10.15	24,00	-	327,63	327,63	0,00	45,99	40,85	5,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
07.10.15	24,00	-	282,38	282,38	0,00	43,97	38,03	5,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
08.10.15	24,00	-	276,91	276,91	0,00	46,29	39,03	7,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
09.10.15	24,00	-	259,65	259,65	0,00	49,84	40,91	8,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
10.10.15	24,00	-	263,20	263,20	0,00	50,26	41,02	9,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
11.10.15	24,00	-	268,24	268,24	0,00	49,94	41,04	8,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
12.10.15	24,00	-	273,61	273,61	0,00	50,06	41,34	8,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
13.10.15	24,00	-	277,75	277,75	0,00	50,29	41,57	8,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
14.10.15	24,00	-	296,37	296,37	0,00	52,03	43,31	8,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
15.10.15	24,00	-	316,77	316,77	0,00	51,98	43,69	8,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
16.10.15	24,00	-	320,79	320,79	0,00	50,93	43,09	7,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
17.10.15	24,00	-	324,59	324,59	0,00	50,80	43,04	7,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
18.10.15	24,00	-	326,51	326,51	0,00	50,79	43,13	7,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
19.10.15	24,00	-	328,92	328,92	0,00	50,95	43,24	7,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
20.10.15	24,00	-	339,74	339,74	0,00	52,60	44,37	8,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
21.10.15	24,00	-	345,36	345,36	0,00	52,87	44,60	8,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
22.10.15	24,00	-	343,63	343,63	0,00	52,98	44,63	8,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
23.10.15	24,00		342,91	342,91	0,00	52,82	44,53	8,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
Среднее	24,00	-	245,75	245,75	-	43,95	37,50	6,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
Итого	552,00		5652,36	5652,36	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.06.15 15:00	18512,61	18512,61	-	-	-	-	103,34	-	-
	12.06.15 15:00	18512,61	18512,61	-	-	-	-	103,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«30» 06 15 г.