Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,65	13,72	-0,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,72	13,76	-0,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,59	13,69	-0,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,48	-0,48	13,00	13,21	-0,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
05.10.15	24,00	-	94,69	94,69	0,00	32,04	29,22	2,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,27
06.10.15	24,00	-	162,58	165,94	-3,36	38,76	35,43	3,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,50
07.10.15	24,00	-	79,67	80,23	-0,56	34,66	30,35	4,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,34
08.10.15	24,00	-	157,51	157,51	0,00	40,62	35,18	5,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,86
09.10.15	24,00	-	154,12	154,12	0,00	41,94	35,05	6,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,06
10.10.15	24,00	-	154,45	154,45	0,00	43,93	35,59	8,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
11.10.15	24,00	-	151,61	151,61	0,00	43,59	35,62	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
12.10.15	24,00	-	223,23	223,23	0,00	42,64	36,90	5,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
13.10.15	24,00	-	330,28	330,28	0,00	44,77	39,75	5,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
14.10.15	24,00	-	330,32	330,32	0,00	46,80	41,59	5,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
15.10.15	24,00	-	333,13	333,13	0,00	46,01	41,09	4,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
16.10.15	24,00	-	327,61	327,61	0,00	46,33	41,33	5,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
17.10.15	24,00	-	327,69	327,69	0,00	46,60	41,58	5,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
18.10.15	24,00	-	328,29	328,29	0,00	46,79	41,86	4,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
19.10.15	24,00	-	327,83	327,83	0,00	46,54	41,63	4,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
20.10.15	24,00	-	327,50	327,50	0,00	46,33	41,31	5,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
21.10.15	24,00	-	328,07	328,07	0,00	46,00	40,96	5,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
22.10.15	23,00	-	300,72	300,72	0,00	46,18	40,89	5,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
23.10.15	24,00	-	324,62	324,62	0,00	47,77	42,28	5,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
Среднее	23,96	-	207,13	207,32	-0,19	38,36	34,00	4,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,09
Итого	551,00		4763,92	4768,32	-4,40						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	25,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.10.15 15:00	63251,21	63259,96	-	-	-	-	439,33	-	-
	24.10.15 03:00	68055,73	68068,88	-	-	-	-	464,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Ф[illegible] "Энергосбыт"
Управ[illegible] приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.