Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 62,7 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0 23,35 Пеут

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	110,68	92,86	17,82	68,16	67,97	0,19	7,00	5,00	0,23	14,69	-	-	14,99	-	14,99	-	68,11	-	1,00			1,24
25.09.15	24,00	-	110,19	93,99	16,20	68,13	67,96	0,17	7,00	5,00	0,23	13,10	-	-	13,36	-	13,36	-	68,06	-	0,89			1,12
26.09.15	24,00	-	108,87	93,09	15,78	68,01	67,83	0,18	7,00	5,00	0,24	12,64	-	-	12,91	-	12,91	-	67,97	-	0,86			1,10
27.09.15	24,00	-	110,71	93,12	17,59	68,13	67,94	0,19	7,00	5,00	0,24	14,40	-	-	14,71	-	14,71	-	68,06	-	0,98			1,22
28.09.15	24,00	-	111,21	93,62	17,59	67,96	67,76	0,20	7,00	5,00	0,24	14,42	-	-	14,73	-	14,73	-	68,00	-	0,98			1,22
29.09.15	24,00	-	109,43	93,51	15,92	67,73	67,54	0,19	7,00	5,00	0,24	12,75	-	-	13,04	-	13,04	-	67,60	-	0,86			1,10
30.09.15	24,00	-	109,60	92,15	17,45	68,02	67,84	0,18	7,00	5,00	0,23	14,38	-	-	14,67	-	14,67	-	67,89	-	0,98			1,21
01.10.15	24,00	-	105,54	87,44	18,10	67,54	67,36	0,18	7,00	5,00	0,23	15,14	-	-	15,48	-	15,48	-	67,32	-	1,02			1,24
02.10.15	24,00	-	100,10	81,91	18,19	63,83	57,84	5,99	7,00	5,00	0,69	15,17	-	-	15,47	-	15,47	-	63,68	-	0,97			1,66
03.10.15	24,00	-	98,21	79,66	18,55	63,92	50,62	13,30	7,00	5,00	1,27	15,26	-	-	15,53	-	15,53	-	63,89	-	0,98			2,25
04.10.15	24,00	-	97,67	77,83	19,84	63,84	50,33	13,51	7,00	5,00	1,26	16,65	-	-	16,96	-	16,96	-	63,85	-	1,06			2,32
05.10.15	24,00	-	96,86	78,85	18,01	63,01	49,96	13,05	7,00	5,00	1,23	14,95	-	-	15,24	-	15,24	-	62,91	-	0,94			2,17
06.10.15	24,00	-	101,31	83,49	17,82	63,09	49,93	13,16	7,00	5,00	1,30	14,76	-	-	15,03	-	15,03	-	62,70	-	0,93			2,23
07.10.15	24,00	-	110,47	88,59	21,88	61,91	49,12	12,79	7,00	5,00	1,35	18,50	-	-	18,82	-	18,82	-	61,76	-	1,14			2,49
08.10.15	24,00	-	128,12	106,82	21,30	63,63	51,08	12,55	7,00	5,00	1,59	17,47	-	-	17,78	-	17,78	-	63,42	-	1,11			2,70
09.10.15	24,00	-	125,87	106,74	19,13	64,00	51,06	12,94	7,00	5,00	1,63	15,38	-	-	15,66	-	15,66	-	63,80	-	0,98			2,61
10.10.15	24,00	-	129,57	109,09	20,48	64,14	51,44	12,70	7,00	5,00	1,63	16,70	-	-	17,02	-	17,02	-	64,06	-	1,07			2,70
11.10.15	24,00	-	256,28	232,21	24,07	65,30	59,46	5,84	7,00	5,00	1,73	18,48	-	-	18,86	-	18,86	-	65,37	-	1,21			2,94
12.10.15	24,00	-	241,21	218,31	22,90	65,22	58,67	6,55	7,00	5,00	1,86	16,65	-	-	16,97	-	16,97	-	64,84	-	1,08			2,93
13.10.15	24,00	-	125,19	105,08	20,11	64,60	49,71	14,89	7,00	5,00	1,80	16,53	-	-	16,84	-	16,84	-	64,08	-	1,06			2,87
14.10.15	24,00	-	125,31	104,25	21,06	63,50	48,74	14,76	7,00	5,00	1,79	17,19	-	-	17,51	-	17,51	-	63,26	-	1,09			2,88
15.10.15	24,00	-	123,74	104,26	19,48	62,54	47,67	14,87	7,00	5,00	1,76	16,21	-	-	16,47	-	16,47	-	62,18	-	1,01			2,77
16.10.15	24,00	-	121,94	104,19	17,75	61,19	46,99	14,20	7,00	5,00	1,68	14,57	-	-	14,81	-	14,81	-	60,84	-	0,89			2,57
17.10.15	24,00	-	121,25	101,88	19,37	60,31	46,35	13,96	7,00	5,00	1,62	16,25	-	-	16,51	-	16,51	-	59,92	-	0,97			2,59
18.10.15	24,00	-	124,10	100,49	23,61	60,87	46,66	14,21	7,00	5,00	1,63	20,26	-	-	20,62	-	20,62	-	61,16	-	1,24			2,87
19.10.15	24,00	-	121,68	101,83	19,85	63,09	48,01	15,08	7,00	5,00	1,73	16,81	-	-	17,11	-	17,11	-	62,99	-	1,06			2,79
20.10.15	24,00	-	122,27	101,61	20,66	63,78	48,18	15,60	7,00	5,00	1,79	17,61	-	-	17,93	-	17,93	-	63,16	-	1,12			2,91
21.10.15	24,00	-	121,47	99,49	21,98	62,40	46,93	15,47	7,00	5,00	1,74	18,84	-	-	19,17	-	19,17	-	62,40	-	1,18			2,92
22.10.15	24,00	-	122,20	102,12	20,08	64,81	48,60	16,21	7,00	5,00	1,88	16,66	-	-	16,97	-	16,97	-	64,77	-	1,08			2,98
23.10.15	24,00	-	124,43	103,78	20,65	65,14	49,39	15,75	7,00	5,00	1,87	17,26	-	-	17,57	-	17,57	-	64,25	-	1,11			2,25
Среднее	24,00	-	123,85	104,41	19,44	64,59	54,96	9,63	7,00	5,00	1,22	15,99	-	-	16,29	-	16,29	-	64,41	-	1,03	-	-	67,53
Итого	720,00		3715,48	3132,26	583,22						36,70	479,68	0,00	0,00	488,74	0,00	488,74	0,00			30,83	0,00	0,00	

Не пишет

26,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -4,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 62,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 488,74 куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

УП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

Печать энергосбыта