Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	82,03	65,18	16,85	67,33	66,96	0,37	7,00	5,00	0,10	15,72	-	-	16,05	-	16,05	-	67,31	-	1,06			1,16
25.09.15	24,00	-	81,11	66,06	15,05	67,32	66,95	0,37	7,00	5,00	0,10	13,97	-	-	14,23	-	14,23	-	67,31	-	0,94			1,04
26.09.15	24,00	-	82,30	65,14	17,16	67,20	66,80	0,40	7,00	5,00	0,11	15,93	-	-	16,26	-	16,26	-	67,25	-	1,07			1,18
27.09.15	24,00	-	81,66	64,90	16,76	67,34	66,94	0,40	7,00	5,00	0,11	15,56	-	-	15,87	-	15,87	-	67,34	-	1,05			1,16
28.09.15	24,00	-	82,60	65,56	17,04	67,17	66,77	0,40	7,00	5,00	0,11	15,85	-	-	16,16	-	16,16	-	67,17	-	1,06			1,18
29.09.15	24,00	-	83,17	65,43	17,74	66,91	66,50	0,41	7,00	5,00	0,11	16,55	-	-	16,88	-	16,88	-	66,90	-	1,11			1,22
30.09.15	24,00	-	80,58	64,61	15,97	67,18	66,78	0,40	7,00	5,00	0,10	14,89	-	-	15,20	-	15,20	-	67,08	-	1,00			1,10
01.10.15	24,00	-	78,87	61,64	17,23	66,78	66,38	0,40	7,00	5,00	0,08	16,41	-	-	16,72	-	16,72	-	66,64	-	1,10			1,18
02.10.15	24,00	-	73,56	57,54	16,02	63,21	62,84	0,37	7,00	5,00	0,08	15,27	-	-	15,56	-	15,56	-	63,05	-	0,96			1,04
03.10.15	24,00	-	72,57	55,95	16,62	63,09	62,66	0,43	7,00	5,00	0,08	15,86	-	-	16,16	-	16,16	-	63,08	-	1,00			1,08
04.10.15	24,00	-	69,98	53,62	16,36	62,97	51,47	11,50	7,00	5,00	0,66	15,76	-	-	16,05	-	16,05	-	63,00	-	0,99			1,65
05.10.15	24,00	-	71,08	52,31	18,77	62,31	40,50	21,81	7,00	5,00	1,22	17,58	-	-	17,89	-	17,89	-	62,34	-	1,10			2,31
06.10.15	24,00	-	74,08	56,25	17,83	62,39	40,58	21,81	7,00	5,00	1,31	16,59	-	-	16,86	-	16,86	-	62,08	-	1,03			2,34
07.10.15	24,00	-	75,25	58,11	17,14	61,20	39,74	21,46	7,00	5,00	1,33	15,89	-	-	16,15	-	16,15	-	61,17	-	0,97			2,30
08.10.15	24,00	-	88,15	69,06	19,09	62,96	41,64	21,32	7,00	5,00	1,59	17,39	-	-	17,71	-	17,71	-	62,75	-	1,09			2,68
09.10.15	24,00	-	87,90	68,92	18,98	63,50	41,51	21,99	7,00	5,00	1,62	17,39	-	-	17,70	-	17,70	-	63,33	-	1,10			2,72
10.10.15	24,00	-	87,87	69,76	18,11	63,53	41,82	21,71	7,00	5,00	1,62	16,52	-	-	16,83	-	16,83	-	63,43	-	1,05			2,66
11.10.15	24,00	-	88,84	68,10	20,74	64,35	41,97	22,38	7,00	5,00	1,64	18,94	-	-	19,30	-	19,30	-	64,41	-	1,22			2,86
12.10.15	24,00	-	87,37	68,52	18,85	64,37	42,29	22,08	7,00	5,00	1,64	16,95	-	-	17,27	-	17,27	-	64,26	-	1,09			2,73
13.10.15	24,00	-	91,09	71,26	19,83	64,11	42,66	21,45	7,00	5,00	1,67	17,80	-	-	18,13	-	18,13	-	63,77	-	1,14			2,80
14.10.15	24,00	-	89,80	71,35	18,45	62,92	42,36	20,56	7,00	5,00	1,59	16,62	-	-	16,92	-	16,92	-	62,84	-	1,04			2,63
15.10.15	24,00	-	90,15	71,00	19,15	62,04	41,94	20,10	7,00	5,00	1,54	17,40	-	-	17,69	-	17,69	-	61,75	-	1,08			2,62
16.10.15	24,00	-	90,78	70,78	20,00	60,78	41,40	19,38	7,00	5,00	1,48	18,24	-	-	18,54	-	18,54	-	60,58	-	1,11			2,59
17.10.15	24,00	-	87,95	69,79	18,16	59,87	40,76	19,11	7,00	5,00	1,43	16,73	-	-	17,01	-	17,01	-	59,54	-	0,99			2,42
18.10.15	24,00	-	87,72	68,95	18,77	60,12	40,69	19,43	7,00	5,00	1,38	18,05	-	-	18,36	-	18,36	-	60,35	-	1,09			2,47
19.10.15	24,00	-	87,01	69,94	17,07	62,32	41,78	20,54	7,00	5,00	1,45	16,82	-	-	17,12	-	17,12	-	62,41	-	1,05			2,50
20.10.15	24,00	-	84,54	69,75	14,79	63,41	42,01	21,40	7,00	5,00	1,50	14,74	-	-	15,02	-	15,02	-	63,02	-	0,93			2,43
21.10.15	24,00	-	85,06	68,43	16,63	61,65	40,39	21,26	7,00	5,00	1,47	16,31	-	-	16,59	-	16,59	-	61,78	-	1,01			2,48
22.10.15	24,00	-	86,60	69,90	16,70	63,96	41,96	22,00	7,00	5,00	1,55	16,58	-	-	16,89	-	16,89	-	64,03	-	1,06			2,61
23.10.15	24,00	-	87,48	70,98	16,50	65,12	43,37	21,75	7,00	5,00	1,59	15,89	-	-	16,17	-	16,17	-	64,35	-	1,03			2,62
Среднее	24,00	-	83,24	65,63	17,61	63,91	50,01	13,90	7,00	5,00	1,01	16,47	-	-	16,78	-	16,78	-	63,81	-	1,05	-	-	2,06
Итого	720,00		2497,15	1968,79	528,36						30,24	494,20	0,00	0,00	503,29	0,00	503,29	0,00			31,51	0,00	0,00	61,75

26,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	26.08.15 22:00	24805,47	20122,66	4917,62	-	5029,93	-	749,62	-	-
	26.08.15 22:00	24805,47	20122,66	4917,62	-	5029,93	-	749,62	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -4,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **503,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

ЗАО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДЛЯ ОТЧЕТОВ