Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 9,77
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 95,7 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0 34,8 Пеут

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	91,91	74,75	17,16	66,89	66,52	0,37	7,00	5,00	0,06	16,92	-	-	17,26	-	17,26	-	66,69	-	1,13			1,18
25.09.15	24,00	-	92,11	75,99	16,12	66,89	66,53	0,36	7,00	5,00	0,06	15,74	-	-	16,08	-	16,08	-	66,68	-	1,05			1,11
26.09.15	24,00	-	94,01	74,47	19,54	66,79	66,39	0,40	7,00	5,00	0,06	19,19	-	-	19,59	-	19,59	-	66,64	-	1,28			1,34
27.09.15	24,00	-	96,85	73,83	23,02	66,93	66,53	0,40	7,00	5,00	0,06	22,64	-	-	23,11	-	23,11	-	66,79	-	1,51			1,58
28.09.15	24,00	-	94,54	74,90	19,64	66,73	66,32	0,41	7,00	5,00	0,05	19,38	-	-	19,80	-	19,80	-	66,59	-	1,29			1,34
29.09.15	24,00	-	94,44	74,56	19,88	66,49	66,08	0,41	7,00	5,00	0,05	19,70	-	-	20,10	-	20,10	-	66,28	-	1,31			1,36
30.09.15	24,00	-	94,55	73,35	21,20	66,75	66,38	0,37	7,00	5,00	0,06	20,92	-	-	21,37	-	21,37	-	66,45	-	1,39			1,45
01.10.15	24,00	-	89,95	69,57	20,38	66,22	65,86	0,36	7,00	5,00	0,05	20,13	-	-	20,54	-	20,54	-	65,84	-	1,32			1,38
02.10.15	24,00	-	86,69	64,88	21,81	62,51	62,23	0,28	7,00	5,00	0,05	21,59	-	-	21,96	-	21,96	-	61,93	-	1,34			1,39
03.10.15	24,00	-	86,97	62,84	24,13	62,62	62,18	0,44	7,00	5,00	0,04	23,97	-	-	24,42	-	24,42	-	62,42	-	1,50			1,54
04.10.15	24,00	-	85,32	60,02	25,30	62,57	55,61	6,96	7,00	5,00	0,40	25,64	-	-	26,09	-	26,09	-	62,48	-	1,60			2,01
05.10.15	24,00	-	83,96	59,32	24,64	61,79	48,10	13,69	7,00	5,00	0,84	24,31	-	-	24,76	-	24,76	-	61,49	-	1,49			2,34
06.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
07.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
08.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
09.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
10.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
11.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
12.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
13.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
14.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
15.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
16.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
17.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
18.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
19.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
20.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
21.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
22.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
23.10.15	24,00	-	85,42	60,73	24,69	62,33	55,30	7,03	7,00	5,00	0,43	24,64	-	-	25,09	-	25,09	-	62,13	-	1,53	-	-	1,96
Среднее	24,00	-	87,63	64,39	23,24	63,50	58,47	5,03	7,00	5,00	0,32	23,12	-	-	23,56	-	23,56	-	63,29	-	1,46	-	-	1,78
Итого	720,00		2628,80	1931,56	697,24						9,52	693,65	0,00	0,00	706,70	0,00	706,70	0,00			43,78	0,00	0,00	53,30

3770

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -6,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **706,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ЛИКВИДИРОВАНО

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.