Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	15,60	0,00	15,60	67,60	19,32	48,28	7,00	5,00	0,00	15,63	-	-	15,95	-	15,95	-	67,19	-	1,05			1,05
25.09.15	24,00	-	14,74	0,00	14,74	67,52	20,54	46,98	7,00	5,00	0,02	14,58	-	-	14,89	-	14,89	-	67,20	-	0,98			1,00
26.09.15	24,00	-	16,15	0,00	16,15	67,56	19,89	47,67	7,00	5,00	0,02	16,03	-	-	16,38	-	16,38	-	67,21	-	1,08			1,09
27.09.15	24,00	-	17,79	0,00	17,79	67,73	18,95	48,78	7,00	5,00	0,01	17,82	-	-	18,18	-	18,18	-	67,34	-	1,20			1,21
28.09.15	24,00	-	16,05	0,00	16,05	67,65	18,32	49,33	7,00	5,00	0,01	16,09	-	-	16,42	-	16,42	-	67,23	-	1,08			1,09
29.09.15	24,00	-	16,45	0,00	16,45	67,23	17,21	50,02	7,00	5,00	0,01	16,38	-	-	16,72	-	16,72	-	66,88	-	1,10			1,11
30.09.15	24,00	-	16,95	0,00	16,95	67,44	16,19	51,25	7,00	5,00	0,01	16,91	-	-	17,24	-	17,24	-	67,04	-	1,13			1,14
01.10.15	24,00	-	7,50	0,10	7,40	66,93	17,16	49,77	7,00	5,00	0,01	7,43	-	-	7,56	-	7,56	-	66,53	-	0,50			0,50
02.10.15	24,00	-	15,22	3,29	11,93	63,04	37,85	25,19	7,00	5,00	-0,12	15,34	-	-	15,61	-	15,61	-	62,57	-	0,96			0,84
03.10.15	24,00	-	17,76	2,10	15,66	63,45	23,08	40,37	7,00	5,00	-0,04	17,75	-	-	18,08	-	18,08	-	63,07	-	1,12			1,08
04.10.15	24,00	-	78,37	56,09	22,28	64,58	44,66	19,92	7,00	5,00	1,28	20,05	-	-	20,41	-	20,41	-	63,99	-	1,28			2,56
05.10.15	24,00	-	119,49	101,22	18,27	63,62	45,72	17,90	7,00	5,00	1,90	17,03	-	-	17,35	-	17,35	-	63,39	-	1,08			2,98
06.10.15	24,00	-	126,74	109,26	17,48	63,68	45,63	18,05	7,00	5,00	1,94	18,18	-	-	18,50	-	18,50	-	63,15	-	1,15			3,09
07.10.15	24,00	-	132,75	116,66	16,09	62,45	44,49	17,96	7,00	5,00	2,06	16,81	-	-	17,13	-	17,13	-	62,18	-	1,05			3,10
08.10.15	24,00	-	156,10	139,89	16,21	64,10	46,36	17,74	7,00	5,00	2,38	17,92	-	-	18,25	-	18,25	-	63,74	-	1,15			3,52
09.10.15	24,00	-	154,61	139,10	15,51	64,49	46,17	18,32	7,00	5,00	2,45	17,26	-	-	17,60	-	17,60	-	64,02	-	1,11			3,55
10.10.15	24,00	-	158,10	140,87	17,23	64,61	46,51	18,10	7,00	5,00	2,50	18,22	-	-	18,58	-	18,58	-	64,33	-	1,17			3,67
11.10.15	24,00	-	159,08	139,01	20,07	65,49	47,15	18,34	7,00	5,00	2,60	19,22	-	-	19,61	-	19,61	-	65,44	-	1,26			3,86
12.10.15	24,00	-	157,27	134,96	22,31	65,37	47,40	17,97	7,00	5,00	2,73	17,75	-	-	18,09	-	18,09	-	64,97	-	1,16			3,89
13.10.15	24,00	-	159,16	138,53	20,63	65,10	47,14	17,96	7,00	5,00	2,71	17,37	-	-	17,72	-	17,72	-	64,55	-	1,12			3,83
14.10.15	24,00	-	158,77	136,65	22,12	63,97	46,18	17,79	7,00	5,00	2,73	17,62	-	-	17,95	-	17,95	-	63,67	-	1,12			3,85
15.10.15	24,00	-	160,40	133,71	26,69	62,97	45,55	17,42	7,00	5,00	2,80	19,53	-	-	19,88	-	19,88	-	62,36	-	1,22			4,01
16.10.15	24,00	-	157,86	133,86	24,00	61,59	44,73	16,86	7,00	5,00	2,69	17,13	-	-	17,42	-	17,42	-	61,09	-	1,05			3,74
17.10.15	24,00	-	154,70	131,72	22,98	60,71	44,07	16,64	7,00	5,00	2,54	17,50	-	-	17,78	-	17,78	-	60,11	-	1,05			3,59
18.10.15	24,00	-	154,02	130,01	24,01	61,26	44,30	16,96	7,00	5,00	2,56	18,15	-	-	18,44	-	18,44	-	61,47	-	1,12			3,68
19.10.15	24,00	-	154,05	131,47	22,58	63,58	45,39	18,19	7,00	5,00	2,75	16,88	-	-	17,21	-	17,21	-	63,69	-	1,07			3,83
20.10.15	24,00	-	155,35	132,49	22,86	64,22	45,37	18,85	7,00	5,00	2,83	17,98	-	-	18,28	-	18,28	-	63,35	-	1,14			3,97
21.10.15	24,00	-	155,40	133,75	21,65	62,89	44,05	18,84	7,00	5,00	2,67	19,30	-	-	19,65	-	19,65	-	62,98	-	1,22			3,88
22.10.15	24,00	-	156,24	137,10	19,14	65,33	45,60	19,73	7,00	5,00	2,83	17,22	-	-	17,56	-	17,56	-	65,50	-	1,13			3,96
23.10.15	24,00	-	159,20	139,28	19,92	65,62	46,52	19,10	7,00	5,00	2,84	17,53	-	-	17,86	-	17,86	-	64,41	-	1,13			3,97
Среднее	24,00	-	104,06	85,37	18,69	64,73	37,38	27,34	7,00	5,00	1,66	17,09	-	-	17,41	-	17,41	-	64,36	-	1,10	-	-	2,75
Итого	720,00		3121,87	2561,12	560,75						49,68	512,61	0,00	0,00	522,30	0,00	522,30	0,00			32,95	0,00	0,00	82,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	13235,49	11691,92	1698,53	-	1732,89	-	152,25	-	-
	24.10.15 02:00	16363,32	14258,86	2211,19	-	2255,24	-	234,96	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = 5,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **522,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Принял работу системы отопления

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.

27,94