Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10965.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24.00	-	12,80	0,00	12,80	63,69	19,99	43,70	7,00	5,00	0,04	12,12	-	-	12,36	-	12,36	-	63,53	-	0,77			0,81
25.09.15	24.00	-	11,51	0,00	11,51	63,26	20,74	42,52	7,00	5,00	0,04	10,86	-	-	11,06	-	11,06	-	63,09	-	0,68			0,73
26.09.15	24.00	-	12,09	0,00	12,09	63,47	20,57	42,90	7,00	5,00	0,04	11,49	-	-	11,69	-	11,69	-	63,27	-	0,73			0,77
27.09.15	24.00	-	14,99	0,00	14,99	64,47	20,05	44,42	7,00	5,00	0,05	14,30	-	-	14,53	-	14,53	-	64,33	-	0,92			0,97
28.09.15	24.00	-	12,24	0,00	12,24	63,47	19,56	43,91	7,00	5,00	0,04	11,65	-	-	11,87	-	11,87	-	63,26	-	0,74			0,78
29.09.15	24.00	-	14,01	0,00	14,01	63,57	19,18	44,39	7,00	5,00	0,04	13,40	-	-	13,65	-	13,65	-	63,36	-	0,85			0,89
30.09.15	24.00	-	12,90	0,00	12,90	63,42	18,30	45,12	7,00	5,00	0,04	12,31	-	-	12,54	-	12,54	-	63,22	-	0,78			0,82
01.10.15	24.00	-	12,97	0,00	12,97	63,12	18,63	44,49	7,00	5,00	0,04	12,38	-	-	12,60	-	12,60	-	62,93	-	0,78			0,82
02.10.15	24.00	-	12,96	0,00	12,96	59,81	19,61	40,20	7,00	5,00	0,05	12,27	-	-	12,46	-	12,46	-	59,66	-	0,73			0,78
03.10.15	24.00	-	14,34	0,00	14,34	60,26	18,60	41,66	7,00	5,00	0,04	13,76	-	-	13,98	-	13,98	-	60,11	-	0,83			0,87
04.10.15	24.00	-	40,65	24,85	15,80	62,97	41,95	21,02	7,00	5,00	0,63	14,38	-	-	14,63	-	14,63	-	61,68	-	0,89			1,52
05.10.15	24.00	-	67,71	54,41	13,30	62,57	43,54	19,03	7,00	5,00	1,16	11,45	-	-	11,67	-	11,67	-	62,55	-	0,72			1,87
06.10.15	24.00	-	72,25	57,65	14,60	62,69	43,78	18,91	7,00	5,00	1,20	12,98	-	-	13,22	-	13,22	-	62,42	-	0,81			2,01
07.10.15	24.00	-	76,29	61,08	15,21	61,49	42,59	18,90	7,00	5,00	1,26	13,61	-	-	13,84	-	13,84	-	61,39	-	0,84			2,09
08.10.15	24.00	-	88,31	72,73	15,58	63,25	43,49	19,76	7,00	5,00	1,55	13,73	-	-	13,99	-	13,99	-	63,22	-	0,87			2,43
09.10.15	23.00	-	83,62	69,42	14,20	63,67	42,70	20,97	7,00	5,00	1,53	13,13	-	-	13,37	-	13,37	-	63,49	-	0,83			2,36
10.10.15	24.00	-	86,91	73,41	13,50	63,76	43,09	20,67	7,00	5,00	1,61	12,05	-	-	12,28	-	12,28	-	63,73	-	0,77			2,38
11.10.15	24.00	-	89,54	73,17	16,37	64,61	43,63	20,98	7,00	5,00	1,63	14,86	-	-	15,14	-	15,14	-	64,78	-	0,96			2,59
12.10.15	24.00	-	87,06	73,23	13,83	64,52	43,77	20,75	7,00	5,00	1,61	12,47	-	-	12,72	-	12,72	-	64,43	-	0,81			2,42
13.10.15	23.00	-	84,92	70,88	14,04	64,35	43,20	21,15	7,00	5,00	1,58	12,83	-	-	13,07	-	13,07	-	64,08	-	0,82			2,40
14.10.15	24.00	-	88,56	73,29	15,27	63,16	42,42	20,74	7,00	5,00	1,66	13,15	-	-	13,40	-	13,40	-	63,15	-	0,83			2,49
15.10.15	24.00	-	91,34	72,97	18,37	62,23	42,03	20,20	7,00	5,00	1,61	16,29	-	-	16,58	-	16,58	-	62,05	-	1,01			2,62
16.10.15	24.00	-	88,57	73,06	15,51	60,86	41,56	19,30	7,00	5,00	1,53	13,55	-	-	13,78	-	13,78	-	60,59	-	0,82			2,36
17.10.15	24.00	-	87,93	72,17	15,76	59,99	40,97	19,02	7,00	5,00	1,49	13,89	-	-	14,11	-	14,11	-	59,68	-	0,83			2,32
18.10.15	24.00	-	87,22	71,48	15,74	60,47	41,12	19,35	7,00	5,00	1,47	14,18	-	-	14,41	-	14,41	-	60,90	-	0,87			2,34
19.10.15	24.00	-	86,72	71,90	14,82	62,71	42,04	20,67	7,00	5,00	1,55	13,83	-	-	14,08	-	14,08	-	63,00	-	0,87			2,42
20.10.15	24.00	-	83,60	71,89	11,71	63,48	42,08	21,40	7,00	5,00	1,40	14,08	-	-	14,32	-	14,32	-	63,01	-	0,89			2,28
21.10.15	24.00	-	79,55	71,42	8,13	62,01	40,80	21,21	7,00	5,00	1,18	13,55	-	-	13,80	-	13,80	-	62,32	-	0,85			2,02
22.10.15	24.00	-	77,94	72,21	5,73	64,37	42,10	22,27	7,00	5,00	1,15	12,78	-	-	13,02	-	13,02	-	64,65	-	0,83			1,98
23.10.15	24.00	-	79,77	73,20	6,57	64,91	43,12	21,79	7,00	5,00	1,07	14,94	-	-	15,19	-	15,19	-	63,92	-	0,95			2,02
Среднее	23,93	-	58,64	45,15	13,50	62,89	34,84	28,05	7,00	5,00	0,94	13,21	-	-	13,45	-	13,45	-	62,73	-	0,83	-	-	1,77
Итого	718,00		1759,27	1354,42	404,85						28,26	396,27	0,00	0,00	403,36	0,00	403,36	0,00			24,86	0,00	0,00	53,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	7139,76	5233,99	1743,06	-	1775,60	-	167,59	-	-
	24.10.15 02:00	8902,09	6591,48	2139,69	-	2179,33	-	220,75	-	-

20,99

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -3,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **403,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«30» 10 15 г.