Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 9,77
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 92,1 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 34,8 Пауз
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	78,64	52,17	26,47	68,73	68,42	0,31	7,00	5,00	0,13	24,78	-	-	25,34	-	25,34	-	68,68	-	1,70			1,84
25.09.15	24,00	-	76,97	52,68	24,29	68,70	68,42	0,28	7,00	5,00	0,14	22,59	-	-	23,08	-	23,08	-	68,63	-	1,55			1,69
26.09.15	24,00	-	79,99	52,18	27,81	68,66	68,35	0,31	7,00	5,00	0,14	26,11	-	-	26,68	-	26,68	-	68,63	-	1,79			1,93
27.09.15	24,00	-	82,34	52,21	30,13	68,76	68,44	0,32	7,00	5,00	0,13	28,48	-	-	29,11	-	29,11	-	68,71	-	1,96			2,09
28.09.15	24,00	-	80,65	52,51	28,14	68,61	68,27	0,34	7,00	5,00	0,14	26,48	-	-	27,07	-	27,07	-	68,60	-	1,82			1,95
29.09.15	24,00	-	80,28	52,47	27,81	68,36	68,05	0,31	7,00	5,00	0,13	26,18	-	-	26,75	-	26,75	-	68,29	-	1,79			1,92
30.09.15	24,00	-	80,41	51,70	28,71	68,66	68,37	0,29	7,00	5,00	0,12	27,24	-	-	27,81	-	27,81	-	68,55	-	1,87			1,99
01.10.15	24,00	-	76,81	49,39	27,42	68,15	59,95	8,20	7,00	5,00	0,49	26,31	-	-	26,88	-	26,88	-	67,99	-	1,79			2,28
02.10.15	24,00	-	73,40	46,78	26,62	64,33	35,47	28,86	7,00	5,00	1,44	25,31	-	-	25,81	-	25,81	-	64,09	-	1,62			3,06
03.10.15	24,00	-	75,10	45,95	29,15	64,46	35,16	29,30	7,00	5,00	1,43	27,89	-	-	28,41	-	28,41	-	64,44	-	1,80			3,23
04.10.15	24,00	-	77,78	44,00	33,78	64,48	34,19	30,29	7,00	5,00	1,42	32,41	-	-	33,03	-	33,03	-	64,51	-	2,09			3,51
05.10.15	24,00	-	72,84	44,49	28,35	63,56	34,13	29,43	7,00	5,00	1,39	27,15	-	-	27,67	-	27,67	-	63,45	-	1,73			3,11
06.10.15	24,00	-	77,07	46,68	30,39	63,59	33,86	29,73	7,00	5,00	1,49	29,02	-	-	29,57	-	29,57	-	63,29	-	1,84			3,32
07.10.15	24,00	-	84,15	49,49	34,66	62,36	33,67	28,69	7,00	5,00	1,52	33,22	-	-	33,80	-	33,80	-	62,16	-	2,07			3,59
08.10.15	24,00	-	91,79	59,11	32,68	64,06	36,13	27,93	7,00	5,00	1,76	31,08	-	-	31,65	-	31,65	-	63,92	-	1,99			3,75
09.10.15	24,00	-	89,79	58,71	31,08	64,42	36,05	28,37	7,00	5,00	1,77	29,53	-	-	30,08	-	30,08	-	64,19	-	1,90			3,67
10.10.15	24,00	-	93,01	59,44	33,57	64,58	36,42	28,16	7,00	5,00	1,78	31,97	-	-	32,59	-	32,59	-	64,50	-	2,06			3,84
11.10.15	24,00	-	94,66	59,24	35,42	65,49	36,81	28,68	7,00	5,00	1,80	33,89	-	-	34,56	-	34,56	-	65,56	-	2,22			4,02
12.10.15	24,00	-	91,44	59,21	32,23	65,26	37,10	28,16	7,00	5,00	1,77	30,73	-	-	31,32	-	31,32	-	65,04	-	2,00			3,77
13.10.15	24,00	-	92,14	60,14	32,00	65,01	37,19	27,82	7,00	5,00	1,78	30,48	-	-	31,06	-	31,06	-	64,74	-	1,97			3,76
14.10.15	24,00	-	90,25	59,88	30,37	63,90	37,00	26,90	7,00	5,00	1,71	28,79	-	-	29,35	-	29,35	-	63,79	-	1,84			3,55
15.10.15	24,00	-	91,90	59,59	32,31	62,90	36,62	26,28	7,00	5,00	1,66	30,83	-	-	31,40	-	31,40	-	62,66	-	1,93			3,60
16.10.15	24,00	-	94,95	59,63	35,32	61,48	36,10	25,38	7,00	5,00	1,62	33,80	-	-	34,41	-	34,41	-	61,23	-	2,07			3,69
17.10.15	24,00	-	94,17	58,64	35,53	60,58	35,56	25,02	7,00	5,00	1,55	34,35	-	-	34,93	-	34,93	-	60,27	-	2,07			3,62
18.10.15	24,00	-	95,60	57,77	37,83	61,30	35,86	25,44	7,00	5,00	1,55	36,41	-	-	37,06	-	37,06	-	61,47	-	2,24			3,79
19.10.15	24,00	-	90,77	58,13	32,64	63,57	36,59	26,98	7,00	5,00	1,67	31,06	-	-	31,66	-	31,66	-	63,70	-	1,98			3,65
20.10.15	24,00	-	91,65	58,32	33,33	64,10	36,38	27,72	7,00	5,00	1,71	31,98	-	-	32,58	-	32,58	-	63,75	-	2,04			3,75
21.10.15	24,00	-	90,26	57,81	32,45	62,87	35,18	27,69	7,00	5,00	1,67	31,28	-	-	31,87	-	31,87	-	62,99	-	1,97			3,64
22.10.15	24,00	-	94,46	58,55	35,91	65,33	36,06	29,27	7,00	5,00	1,78	34,80	-	-	35,47	-	35,47	-	65,48	-	2,28			4,06
23.10.15	24,00	-	95,45	59,38	36,07	65,43	36,83	28,60	7,00	5,00	1,80	34,79	-	-	35,48	-	35,48	-	64,94	-	2,26			4,06
Среднее	24,00	-	85,96	54,54	31,42	65,06	44,22	20,84	7,00	5,00	1,25	29,96	-	-	30,55	-	30,55	-	64,94	-	1,94	-	-	3,19
Итого	720,00		2578,72	1636,25	942,47						37,49	898,94	0,00	0,00	916,48	0,00	916,48	0,00			58,22	0,00	0,00	95,71

Запрет

49,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	18256,26	12283,99	5757,96	-	5887,25	-	619,66		-
	24.10.15 01:00	20834,98	13920,24	6656,90	-	6803,73	-	715,37		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -8,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **916,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.