Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 31502 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Ново-Александровская 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207933-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207933 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	67,80	67,09	0,71	68,42	60,15	8,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,66
02.10.15	24,00	-	86,25	79,64	6,61	64,55	43,34	21,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
03.10.15	24,00	-	84,82	78,55	6,27	64,60	42,75	21,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
04.10.15	24,00	-	82,00	75,92	6,08	64,52	42,39	22,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
05.10.15	24,00	-	82,78	76,88	5,90	63,65	42,37	21,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
06.10.15	24,00	-	87,20	81,40	5,80	63,80	42,69	21,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
07.10.15	24,00	-	92,59	86,84	5,75	62,52	42,52	20,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
08.10.15	24,00	-	110,83	105,03	5,80	64,17	44,86	19,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
09.10.15	24,00	-	109,47	105,95	3,52	64,58	45,01	19,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
10.10.15	24,00	-	110,02	108,88	1,14	64,68	45,27	19,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
11.10.15	24,00	-	109,53	108,79	0,74	65,51	45,82	19,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
12.10.15	24,00	-	109,22	108,85	0,37	65,44	46,00	19,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
13.10.15	24,00	-	110,76	110,76	0,00	65,19	46,08	19,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
14.10.15	24,00	-	110,17	110,17	0,00	64,00	45,63	18,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
15.10.15	24,00	-	109,96	109,41	0,55	63,06	45,03	18,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
16.10.15	24,00	-	109,64	109,64	0,00	61,65	44,38	17,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
17.10.15	24,00	-	107,57	107,57	0,00	60,78	43,76	17,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
18.10.15	24,00	-	106,62	106,62	0,00	61,21	43,92	17,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
19.10.15	24,00	-	107,79	107,79	0,00	63,55	45,15	18,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
20.10.15	24,00	-	107,91	107,91	0,00	64,33	45,33	19,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
21.10.15	24,00	-	106,99	106,99	0,00	62,86	44,09	18,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
22.10.15	24,00	-	108,46	108,46	0,00	65,28	45,59	19,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
23.10.15	24,00	-	110,36	110,36	0,00	65,74	46,30	19,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
Среднее	24,00	-	101,25	99,11	2,14	64,09	45,15	18,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
Итого	552,00		2328,74	2279,50	49,24						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.08.15 11:00	6590,62	6590,96	-	-	-	-	0,05	-	-
	14.08.15 11:00	6590,62	6590,96	-	-	-	-	0,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.