

Адрес: ЖКС2 Невского района  
 г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ЛокТелеком"  
 Исполнители: Обуховский Э-Д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за октябрь 2015  
 Договор: \_\_\_\_\_  
 Строит. Адрес: Обуховской Обороны 108-2  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Девушкинская  
 Тариф: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетчи. архивы в файлах: ТГВ8026М-1318190-С(С)-101516т  
 Вычислитель: ТГВ-026М № 1318190  
 Подающ.тр.(M1): Расходомер: Глип= (Смех)=  
 Обратн.тр.(M2): Расходомер: Глип= (Смех)=  
 Тр-д. ГВС(М3): Расходомер: Глип= (Смех)=  
 Тр-д. ГВС(М4): Расходомер: Глип= (Смех)=  
 Тр-д. ГВС(М5): Расходомер: Глип= (Смех)=  
 Расчетный алгоритм: зная: Q<sub>от</sub>=m1\*(t1-tn)\*k\*(k1-k2) лето: Q<sub>вс</sub>=m1\*(t1-tn)\*k

Договорные нагрузки, Гкал/Час: Q<sub>от</sub>= Q<sub>вс</sub>=  
 Договорные нагрузки (гр-час): Q<sub>от</sub> Гкал/Час: Q<sub>вс</sub> Гкал/Час: Q<sub>от</sub> Гкал/Час: Q<sub>вс</sub> Гкал/Час:  
 Договорные нагрузки (гр-отг.): Q<sub>от</sub> Гкал/Час: Q<sub>вс</sub> Гкал/Час: Q<sub>от</sub> Гкал/Час: Q<sub>вс</sub> Гкал/Час:  
 Расчетное потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015 Q<sub>от</sub> Гкал/Час: Q<sub>вс</sub> Гкал/Час: Q<sub>от</sub> Гкал/Час: Q<sub>вс</sub> Гкал/Час:  
 Расчетное потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015 Q<sub>от</sub> Гкал/Час: Q<sub>вс</sub> Гкал/Час: Q<sub>от</sub> Гкал/Час: Q<sub>вс</sub> Гкал/Час:

Дата	Тп		M1	M2	DM	Т1				Т2				DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	dVрас	Vдопл	T3	T4	Qрас общ.	Qрас кап.	Qрас гвс	Q общ.
	Час	НС				Т	С	С	С	С	С	С	С																	
01.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	28.59	29.10	-0.51	4.02	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
02.10.15	23.92	-	0.00	0.05	-0.05	33.59	31.17	2.42	3.84	2.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
03.10.15	24.00	-	31.60	36.86	-5.25	48.71	35.28	13.43	3.26	4.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	
04.10.15	24.00	-	76.90	76.09	0.81	64.13	41.27	22.86	2.83	4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.79	
05.10.15	24.00	-	74.84	74.02	0.82	64.04	41.17	22.87	2.52	4.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.74	
06.10.15	24.00	-	74.65	73.75	0.89	63.24	40.99	22.25	2.22	4.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.69	
07.10.15	24.00	-	77.06	76.20	0.85	63.43	40.90	22.53	2.87	4.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.77	
08.10.15	24.00	-	80.08	79.00	1.07	62.14	40.21	21.93	3.24	4.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.79	
09.10.15	24.00	-	91.38	90.11	1.27	63.85	42.58	21.27	3.29	4.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.99	
10.10.15	24.00	-	90.30	89.07	1.23	64.27	42.79	21.46	3.44	4.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.01	
11.10.15	24.00	-	91.48	90.21	1.26	64.33	42.79	21.54	3.48	4.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02	
12.10.15	24.00	-	91.28	90.06	1.22	65.15	43.30	21.85	3.50	4.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04	
13.10.15	24.00	-	91.09	89.86	1.22	65.11	43.56	21.55	3.58	4.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.01	
14.10.15	24.00	-	92.72	91.46	1.26	64.91	43.67	21.24	3.78	4.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02	
15.10.15	24.00	-	92.36	91.03	1.33	63.71	43.24	20.47	4.02	4.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.94	
16.10.15	24.00	-	91.90	90.53	1.37	62.78	42.78	20.00	4.15	4.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89	
17.10.15	24.00	-	91.77	90.36	1.41	61.43	42.23	19.20	4.39	4.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.82	
18.10.15	24.00	-	90.38	89.09	1.28	60.55	41.62	18.93	4.53	4.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.76	
19.10.15	24.00	-	89.59	88.37	1.22	60.30	41.81	19.09	4.53	4.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.76	
20.10.15	24.00	-	89.95	88.90	1.05	63.21	42.84	20.37	4.49	4.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.87	
21.10.15	24.00	-	89.49	88.49	1.00	64.08	43.13	20.95	4.58	4.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.92	
22.10.15	24.00	-	88.43	87.44	0.99	62.52	41.85	20.67	4.62	4.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.87	
23.10.15	24.00	-	90.01	89.11	0.89	64.90	43.14	21.76	4.62	4.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.99	
Среднее	24.00	-	77.22	76.52	0.75	59.98	40.92	19.06	3.73	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.66	
Итого	551.92	-	1777.23	1760.06	17.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.16	

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(к3)	V4(к3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: \_\_\_\_\_  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплотехнических, расчетных по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_ с учетом корректировок \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_ с учетом корректировок \_\_\_\_\_

9,77 °C = 0,00 Гкал/кВт.ч  
 38,16 кВт.ч

