

Объект: ЖЭС Нового района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 145 / СЛО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Итого: Обуховская д.133

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за октябрь 2015
 Договор: 8064-038.1
 Строит. Адрес: Обуховской Обороны 145
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Двухтрубная
 ВК7-206903-Ч(С)-1015-1х3

Установление прибора: Часовые и суток: арматура в файлах: Режим (смена):
 Вычислитель: ВК7-7 № 206903
 Подает: ТР(М1): Расходомер: ПРЭМ 50 Gплн = 0,48 Gспк = 72
 Оборот: ТР(М2): Расходомер: ПРЭМ 50 Gплн = 0,48 Gспк = 72
 ТР-Д: ВЭС(М3): Расходомер: Gплн = Gспк =
 ТР-Ширк: ВЭС(М4): Расходомер: Gплн = Gспк =
 ТР-Политик(У3): Расходомер: Gплн = Gспк =
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(П1-П2)/М2*(П2-П3) лето: Q=М1*(П1-П2)/М2*(П2-П3)
 Доверные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,282 Qэкт.от.= Qэкт.от.=
 Доверные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qэкт.от.= Qэкт.от.=
 Доверные расходы (ср.сут.), Т/сут.: Qот=271,68 Qэкт.от.=
 Qэкт.от.=0 Gэкт.от.=0 Gэкт.от.=0

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Контрольные данные | | Общие теплотрассе | | |
|----------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-----------------|----|------|----|----|------|------|------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|
| | | | М1 | М2 | дм | Т1 | Т2 | дТ | Р1 | Р2 | Qотпл | Т | М3 | М4 | дм | У3 | У4 | дУ3 | Удпл | Т3 | Т4 | Qгвс общ. | | Qгвс кал. | Qгвс гвс |
| 01.10.15 | 24.00 | - | 195,74 | 196,51 | -0,77 | 46,98 | 37,44 | 9,54 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,89 |
| 02.10.15 | 24.00 | - | 195,74 | 196,51 | -0,77 | 46,98 | 37,44 | 9,54 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,89 |
| 03.10.15 | 24.00 | - | 195,74 | 196,51 | -0,77 | 46,98 | 37,44 | 9,54 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,89 |
| 04.10.15 | 24.00 | - | 195,74 | 196,51 | -0,77 | 46,98 | 37,44 | 9,54 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,89 |
| 05.10.15 | 24.00 | - | 195,74 | 196,51 | -0,77 | 46,98 | 37,44 | 9,54 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,89 |
| 06.10.15 | 24.00 | - | 176,99 | 176,99 | 0,00 | 39,07 | 34,70 | 4,37 | 7,00 | 5,00 | 0,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,78 |
| 07.10.15 | 24.00 | - | 173,75 | 173,75 | -0,00 | 41,30 | 36,13 | 5,17 | 7,00 | 5,00 | 0,90 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,90 |
| 08.10.15 | 24.00 | - | 195,74 | 196,51 | -0,77 | 46,98 | 37,44 | 9,54 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,89 |
| 09.10.15 | 24.00 | - | 195,74 | 196,51 | -0,77 | 46,98 | 37,44 | 9,54 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,89 |
| 10.10.15 | 24.00 | - | 195,74 | 196,51 | -0,77 | 46,98 | 37,44 | 9,54 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,89 |
| 11.10.15 | 24.00 | - | 195,74 | 196,51 | -0,77 | 46,98 | 37,44 | 9,54 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,89 |
| 12.10.15 | 24.00 | - | 198,92 | 203,00 | -4,08 | 43,33 | 34,97 | 8,36 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,67 |
| 13.10.15 | 24.00 | - | 190,28 | 190,28 | 0,00 | 45,57 | 36,25 | 9,32 | 7,00 | 5,00 | 1,77 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,77 |
| 14.10.15 | 24.00 | - | 187,39 | 189,01 | -1,62 | 49,31 | 39,01 | 10,30 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,93 |
| 15.10.15 | 24.00 | - | 189,48 | 190,12 | -0,64 | 49,54 | 38,78 | 10,76 | 7,00 | 5,00 | 2,04 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,04 |
| 16.10.15 | 24.00 | - | 191,96 | 191,96 | 0,00 | 49,20 | 37,98 | 11,22 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,16 |
| 17.10.15 | 24.00 | - | 190,75 | 190,75 | 0,00 | 49,03 | 38,09 | 10,94 | 7,00 | 5,00 | 2,09 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,09 |
| 18.10.15 | 24.00 | - | 192,05 | 192,99 | -0,94 | 49,22 | 38,33 | 10,89 | 7,00 | 5,00 | 2,10 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,10 |
| 19.10.15 | 24.00 | - | 185,28 | 185,72 | -0,44 | 46,80 | 37,17 | 9,63 | 7,00 | 5,00 | 1,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,79 |
| 20.10.15 | 24.00 | - | 216,05 | 216,05 | 0,00 | 48,24 | 38,69 | 9,55 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,07 |
| 21.10.15 | 24.00 | - | 218,23 | 218,23 | 0,00 | 47,19 | 37,06 | 10,13 | 7,00 | 5,00 | 2,21 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,21 |
| 22.10.15 | 24.00 | - | 215,60 | 215,60 | 0,00 | 49,19 | 37,98 | 11,21 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,42 |
| 23.10.15 | 24.00 | - | 213,64 | 213,64 | 0,00 | 50,66 | 38,97 | 11,69 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 2,50 |
| Среднее | 24.00 | - | 195,74 | 196,51 | -0,77 | 46,98 | 37,44 | 9,54 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 1,89 |
| Итого | 552,00 | - | 4502,04 | 4519,66 | -17,63 | | | | | | 43,43 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 43,43 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|-------|-------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(Г) | М2(Г) | М3(Г) | М4(Г) | У3(кВт) | У4(кВт) | Q СЛО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Треб. ч |
| | 01.10.15 13:00 | 88524,80 | 88568,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1196,25 | 1234,51 | - |
| | 24.10.15 01:00 | 93542,98 | 93844,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1234,51 | 1234,51 | - |

Период расчета по среднему: Объект теплоснабжения, рассчитанное по среднему: Климат: суб.м.
 Период расчета по договору: Период превышения t2: Климат: суб.м.
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С = 0,00 Гкал.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 43,43 Гкал.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 43,43 Гкал.

ГВП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
 Филиал "Энергобыт" печать энергосбыта
 Управление приборного учета
 Отдел обслуживания клиентов
 ОТДЕЛ ПРИНЯТ
 « 28.10.15 »

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ