Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8692.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207817-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 207817
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353; Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,128 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,96	13,01	-0,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	-	46,73	47,53	-0,80	20,48	20,00	0,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,02
03.10.15	24,00	-	54,09	42,99	11,10	26,74	39,43	-12,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,62
04.10.15	24,00	-	59,57	42,11	17,46	27,95	44,36	-16,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,77
05.10.15	24,00	-	42,03	39,03	3,00	29,78	45,18	-15,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,14
06.10.15	24,00	-	40,93	38,58	2,35	28,46	44,63	-16,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,11
07.10.15	24,00	-	59,70	60,46	-0,76	30,14	41,04	-10,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,17
08.10.15	24,00	-	462,52	451,80	10,72	46,56	41,77	4,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
09.10.15	24,00	-	547,10	522,26	24,84	49,51	45,44	4,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
10.10.15	24,00	-	226,34	216,18	10,16	44,67	40,55	4,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
11.10.15	24,00	-	645,91	614,98	30,93	47,69	43,68	4,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
12.10.15	24,00	-	582,72	555,79	26,93	42,65	39,28	3,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
13.10.15	24,00	-	575,80	549,63	26,17	41,53	38,30	3,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
14.10.15	24,00	-	549,42	523,35	26,07	48,68	44,20	4,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
15.10.15	24,00	-	565,05	538,52	26,53	48,81	44,33	4,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
16.10.15	24,00	-	573,64	546,68	26,96	49,18	44,70	4,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
17.10.15	24,00	-	570,54	543,51	27,03	49,07	44,68	4,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
18.10.15	24,00	-	570,67	543,48	27,19	49,26	44,86	4,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
19.10.15	23,00	-	550,81	525,00	25,81	49,29	44,80	4,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
20.10.15	24,00	-	557,83	532,95	24,88	48,96	44,52	4,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
21.10.15	24,00	-	565,87	540,13	25,74	48,30	43,79	4,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
22.10.15	24,00	-	577,24	550,58	26,66	49,74	44,88	4,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
23.10.15	24,00	-	575,86	548,90	26,96	49,24	44,45	4,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
Среднее	23,96	-	391,32	372,80	18,52	40,85	40,95	-0,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
Итого	551,00		9000,37	8574,44	425,93						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56,87

16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.10.15 15:00	92289,51	91430,99	-	-	-	-	682,45	-	-
	24.10.15 03:00	101578,51	100280,79	-	-	-	-	741,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Накладка.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления