Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1319029-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319029 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,33	30,70	-6,37	0,42	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	-	25,07	24,41	0,66	43,74	36,36	7,38	2,85	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,73
03.10.15	24,00	-	56,03	54,92	1,11	64,50	39,81	24,69	5,75	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
04.10.15	24,00	-	54,55	53,56	0,99	64,63	39,14	25,49	5,71	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
05.10.15	24,00	-	53,51	52,56	0,95	64,51	39,27	25,24	5,65	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
06.10.15	24,00	-	53,64	52,72	0,92	63,72	38,56	25,16	5,65	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
07.10.15	24,00	-	56,02	55,10	0,92	63,74	38,71	25,03	5,83	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
08.10.15	24,00	-	59,58	58,64	0,94	62,59	38,35	24,24	6,12	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
09.10.15	24,00	-	71,13	70,10	1,03	64,06	40,96	23,10	7,12	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
10.10.15	24,00	-	70,86	69,52	1,34	64,59	40,91	23,68	7,08	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
11.10.15	24,00	-	71,70	70,48	1,22	64,50	40,72	23,78	7,19	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
12.10.15	24,00	-	71,31	70,20	1,11	65,31	41,11	24,20	7,16	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
13.10.15	24,00	-	71,27	70,27	1,00	65,49	41,48	24,01	7,15	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
14.10.15	24,00	-	72,56	71,63	0,93	64,98	41,54	23,44	7,27	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
15.10.15	24,00	-	71,94	71,00	0,94	63,87	41,18	22,69	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
16.10.15	24,00	-	71,51	70,54	0,96	63,05	40,85	22,20	7,20	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
17.10.15	24,00		72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
18.10.15	24,00		72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
19.10.15	24,00		72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
20.10.15	24,00		72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
21.10.15	24,00		72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
22.10.15	24,00		72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
23.10.15	24,00		72,00	71,06	0,94	63,97	41,19	22,78	7,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
Среднее	24,00	-	62,38	61,44	0,94	61,54	39,91	21,63	6,35	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
Итого	552,00		1434,69	1413,06	21,62						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.