Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206925
Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,77

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	155,83	120,65	35,18	67,45	67,18	0,27	6,91	4,68	0,12	33,98	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	-	67,43	0,00	2,29			2,41
25.09.15	24,00	-	157,00	123,90	33,10	66,85	66,61	0,24	7,03	4,68	0,11	31,95	0,00	0,00	32,61	0,00	32,61	-	66,84	0,00	2,14			2,25
26.09.15	24,00	-	156,49	122,44	34,05	66,83	66,54	0,29	6,98	4,71	0,11	32,97	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	-	66,86	0,00	2,21			2,32
27.09.15	24,00	-	157,78	122,12	35,66	67,08	66,81	0,27	6,96	4,70	0,11	34,65	0,00	0,00	35,34	0,00	35,34	-	67,05	0,00	2,33			2,44
28.09.15	24,00	-	156,83	122,61	34,22	66,98	66,70	0,28	6,98	4,71	0,11	33,14	0,00	0,00	33,84	0,00	33,84	-	66,99	0,00	2,22			2,33
29.09.15	24,00	-	158,12	122,71	35,41	66,76	66,48	0,28	6,96	4,69	0,11	34,37	0,00	0,00	35,05	0,00	35,05	-	66,73	0,00	2,30			2,41
30.09.15	24,00	-	157,57	121,11	36,46	66,97	66,71	0,26	6,91	4,70	0,11	35,45	0,00	0,00	36,18	0,00	36,18	-	66,89	0,00	2,37			2,48
01.10.15	24,00	-	150,05	111,10	38,95	66,77	56,27	10,50	6,68	4,75	1,40	35,71	0,00	0,00	36,45	0,00	36,45	-	66,68	0,00	2,38			3,78
02.10.15	24,00	-	140,66	105,00	35,66	63,22	37,45	25,77	6,49	4,84	2,85	33,54	0,00	0,00	34,15	0,00	34,15	-	62,96	0,00	2,11			4,96
03.10.15	24,00	-	139,57	104,82	34,75	63,22	36,57	26,65	6,48	4,87	2,89	33,21	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82	-	63,20	0,00	2,10			4,99
04.10.15	24,00	-	140,98	103,19	37,79	63,08	36,43	26,65	6,42	4,86	2,85	36,22	0,00	0,00	36,87	0,00	36,87	-	63,07	0,00	2,29			5,13
05.10.15	24,00	-	143,23	105,74	37,49	62,19	36,50	25,69	6,46	4,82	2,82	35,89	0,00	0,00	36,56	0,00	36,56	-	62,14	0,00	2,23			5,05
06.10.15	24,00	-	149,94	113,44	36,50	62,25	36,71	25,54	6,66	4,79	3,01	34,78	0,00	0,00	35,40	0,00	35,40	-	61,96	0,00	2,16			5,17
07.10.15	24,00	-	160,07	122,01	38,06	61,17	36,71	24,46	6,96	4,74	3,08	36,50	0,00	0,00	37,15	0,00	37,15	-	61,05	0,00	2,23			5,31
08.10.15	24,00	-	186,24	145,82	40,42	62,88	39,14	23,74	7,88	4,72	3,57	38,86	0,00	0,00	39,57	0,00	39,57	-	62,68	0,00	2,44			6,01
09.10.15	24,00	-	182,23	144,60	37,63	63,29	39,10	24,19	7,82	4,72	3,62	35,88	0,00	0,00	36,54	0,00	36,54	-	63,09	0,00	2,27			5,88
10.10.15	24,00	-	186,25	146,88	39,37	63,40	39,29	24,11	7,93	4,73	3,67	37,55	0,00	0,00	38,26	0,00	38,26	-	63,34	0,00	2,38			6,05
11.10.15	24,00	-	187,88	146,27	41,61	64,25	39,65	24,60	7,89	4,71	3,72	39,69	0,00	0,00	40,42	0,00	40,42	-	64,34	0,00	2,56			6,28
12.10.15	24,00	-	182,89	146,13	36,76	64,14	39,83	24,31	7,89	4,71	3,68	34,94	0,00	0,00	35,58	0,00	35,58	-	63,97	0,00	2,24			5,92
13.10.15	24,00	-	187,82	148,16	39,66	63,91	39,89	24,02	8,01	4,73	3,70	37,72	0,00	0,00	38,42	0,00	38,42	-	63,64	0,00	2,40			6,10
14.10.15	24,00	-	189,11	147,25	41,86	62,81	39,59	23,22	7,95	4,71	3,54	40,05	0,00	0,00	40,77	0,00	40,77	-	62,75	0,00	2,52			6,06
15.10.15	24,00	-	186,42	146,99	39,43	61,86	39,18	22,68	7,93	4,71	3,46	37,67	0,00	0,00	38,32	0,00	38,32	-	61,63	0,00	2,32			5,78
16.10.15	24,00	-	185,42	147,09	38,33	60,52	38,65	21,87	7,97	4,75	3,30	37,13	0,00	0,00	37,75	0,00	37,75	-	60,32	0,00	2,24			5,54
17.10.15	24,00	-	182,49	144,05	38,44	59,62	38,08	21,54	7,95	4,82	3,18	37,43	0,00	0,00	38,01	0,00	38,01	-	59,34	0,00	2,22			5,40
18.10.15	24,00	-	184,39	142,04	42,35	60,14	38,27	21,87	7,93	4,84	3,24	40,11	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	-	60,39	0,00	2,42			5,66
19.10.15	24,00	-	184,69	144,52	40,17	62,28	39,14	23,14	7,98	4,81	3,45	38,57	0,00	0,00	39,27	0,00	39,27	-	62,35	0,00	2,40			5,85
20.10.15	24,00	-	183,51	145,91	37,60	62,96	39,34	23,62	7,93	4,79	3,50	37,14	0,00	0,00	37,82	0,00	37,82	-	62,44	0,00	2,32			5,82
21.10.15	24,00	-	182,06	142,92	39,14	61,68	38,18	23,50	7,87	4,78	3,47	37,37	0,00	0,00	38,05	0,00	38,05	-	61,86	0,00	2,31			5,78
22.10.15	24,00	-	185,92	146,53	39,39	63,93	39,23	24,70	7,95	4,75	3,71	37,93	0,00	0,00	38,67	0,00	38,67	-	64,15	0,00	2,43			6,14
23.10.15	24,00	-	189,27	149,16	40,11	64,25	40,01	24,24	8,07	4,76	3,78	38,00	0,00	0,00	38,70	0,00	38,70	-	63,57	0,00	2,42			6,20
Среднее	24,00	-	169,69	131,84	37,85	63,76	45,67	18,08	7,39	4,75	2,54	36,28	-	-	36,96	-	36,96	-	63,66	-	2,31	-	-	4,85
Итого	720,00		5090,71	3955,16	1135,55						76,27	1088,40	0,00	0,00	1108,73	0,00	1108,73	0,00			69,23	0,00	0,00	145,50

	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -10,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1108,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
____________________ /____________/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30.10» 15 г.

печать энергосбыта

Урегулировать догов. отношения (допол. соглаш.).