Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 10,68 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,195
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0 78 Пеут

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	109,68	95,50	14,18	66,72	66,47	0,25	6,80	4,79	0,10	13,14	-	-	13,40	-	13,40	-	66,61	-	0,88			0,97
25.09.15	24,00	-	117,03	102,34	14,69	65,13	64,90	0,23	7,12	4,80	0,09	13,80	-	-	14,05	-	14,05	-	65,08	-	0,90			0,99
26.09.15	24,00	-	115,63	100,43	15,20	65,35	65,09	0,26	7,03	4,80	0,09	14,26	-	-	14,54	-	14,54	-	65,46	-	0,94			1,03
27.09.15	24,00	-	114,65	99,39	15,26	65,95	65,71	0,24	6,99	4,82	0,10	14,27	-	-	14,57	-	14,57	-	65,88	-	0,94			1,04
28.09.15	24,00	-	115,29	99,70	15,59	65,89	65,65	0,24	7,01	4,82	0,09	14,60	-	-	14,89	-	14,89	-	65,86	-	0,96			1,06
29.09.15	24,00	-	115,12	99,80	15,32	65,66	65,42	0,24	6,99	4,80	0,10	14,34	-	-	14,62	-	14,62	-	65,58	-	0,94			1,04
30.09.15	24,00	-	107,71	90,55	17,16	65,80	65,56	0,24	6,97	4,81	0,09	16,20	-	-	16,51	-	16,51	-	65,62	-	1,06			1,16
01.10.15	24,00	-	93,12	75,40	17,72	65,78	57,56	8,22	6,69	4,84	0,73	16,23	-	-	16,55	-	16,55	-	65,68	-	1,07			1,79
02.10.15	24,00	-	85,29	67,34	17,95	62,56	37,68	24,88	6,46	4,93	1,84	15,44	-	-	15,68	-	15,68	-	62,00	-	0,96			2,79
03.10.15	24,00	-	85,38	67,38	18,00	62,50	37,49	25,01	6,46	4,98	1,80	16,19	-	-	16,46	-	16,46	-	62,42	-	1,01			2,81
04.10.15	24,00	-	83,76	66,69	17,07	62,24	37,15	25,09	6,40	4,95	1,77	15,56	-	-	15,83	-	15,83	-	62,15	-	0,97			2,74
05.10.15	24,00	-	86,56	68,17	18,39	61,43	37,17	24,26	6,44	4,92	1,75	16,86	-	-	17,15	-	17,15	-	61,20	-	1,03			2,78
06.10.15	24,00	-	90,40	73,24	17,16	61,56	37,26	24,30	6,63	4,88	1,89	15,57	-	-	15,84	-	15,84	-	61,08	-	0,95			2,84
07.10.15	24,00	-	97,24	78,98	18,26	60,53	37,34	23,19	6,90	4,83	1,93	16,68	-	-	16,94	-	16,94	-	60,26	-	1,01			2,94
08.10.15	24,00	-	112,97	95,31	17,66	62,35	39,79	22,56	7,77	4,84	2,26	15,97	-	-	16,25	-	16,25	-	62,04	-	0,99			3,26
09.10.15	24,00	-	112,57	93,36	19,21	62,85	39,45	23,40	7,66	4,85	2,29	17,61	-	-	17,91	-	17,91	-	62,52	-	1,10			3,40
10.10.15	24,00	-	113,35	95,12	18,23	62,90	39,70	23,20	7,79	4,85	2,31	16,72	-	-	17,00	-	17,00	-	62,71	-	1,05			3,36
11.10.15	24,00	-	121,56	94,48	27,08	63,68	39,97	23,71	7,73	4,83	2,36	25,37	-	-	25,88	-	25,88	-	63,56	-	1,61			3,97
12.10.15	24,00	-	112,79	94,71	18,08	63,57	40,20	23,37	7,74	4,83	2,32	16,51	-	-	16,81	-	16,81	-	63,22	-	1,04			3,37
13.10.15	24,00	-	113,58	96,27	17,31	63,37	40,18	23,19	7,86	4,86	2,33	15,88	-	-	16,16	-	16,16	-	62,87	-	1,00			3,33
14.10.15	24,00	-	113,57	95,89	17,68	62,25	39,75	22,50	7,82	4,84	2,25	16,25	-	-	16,54	-	16,54	-	62,06	-	1,01			3,26
15.10.15	24,00	-	114,77	95,39	19,38	61,34	39,40	21,94	7,78	4,83	2,20	17,92	-	-	18,22	-	18,22	-	60,86	-	1,09			3,29
16.10.15	24,00	-	113,21	95,36	17,85	60,07	38,83	21,24	7,82	4,87	2,11	16,69	-	-	16,96	-	16,96	-	59,71	-	1,00			3,10
17.10.15	24,00	-	111,67	93,63	18,04	59,20	38,21	20,99	7,81	4,94	2,02	17,37	-	-	17,66	-	17,66	-	58,76	-	1,02			3,04
18.10.15	24,00	-	111,84	92,51	19,33	59,61	38,37	21,24	7,81	4,96	2,05	17,92	-	-	18,22	-	18,22	-	59,92	-	1,07			3,12
19.10.15	24,00	-	112,39	93,54	18,85	61,70	39,25	22,45	7,82	4,93	2,19	17,49	-	-	17,78	-	17,78	-	61,63	-	1,08			3,27
20.10.15	24,00	-	110,28	93,99	16,29	62,53	39,38	23,15	7,76	4,90	2,23	15,55	-	-	15,82	-	15,82	-	61,92	-	0,96			3,20
21.10.15	24,00	-	110,14	91,19	18,95	61,24	38,01	23,23	7,64	4,90	2,19	17,83	-	-	18,12	-	18,12	-	61,29	-	1,09			3,28
22.10.15	24,00	-	113,40	94,04	19,36	63,41	39,06	24,35	7,78	4,87	2,38	17,94	-	-	18,29	-	18,29	-	63,69	-	1,15			3,52
23.10.15	24,00	-	113,88	96,27	17,61	63,90	39,87	24,03	7,91	4,88	2,43	16,03	-	-	16,34	-	16,34	-	63,26	-	1,01			3,44
Среднее	24,00	-	107,63	89,87	17,76	63,04	45,66	17,37	7,31	4,87	1,61	16,41	-	-	16,70	-	16,70	-	62,83	-	1,03	-	-	2,64
Итого	720,00		3228,83	2695,97	532,86						48,26	492,19	0,00	0,00	500,99	0,00	500,99	0,00			30,88	0,00	0,00	79,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	33991,00	29109,74	4680,50	-	4782,37	-	873,52	-	-
	24.10.15 03:00	37224,42	31809,68	5173,22	-	5283,90	-	952,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -4,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **500,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя | печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборов учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.

ЗАО "ДОМТЕЛЕКОМ" ИНСПЕКТОР