Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401590-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 83,7 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	81,13	70,97	10,16	40,51	41,28	-0,77	3,19	1,95	0,17	7,69	0,00	7,69	7,84	0,00	7,84	-	41,66	0,00	0,49			0,66
25.09.15	24,00	-	147,65	132,78	14,86	64,14	63,95	0,19	5,66	3,26	0,30	10,72	0,00	10,72	10,93	0,00	10,93	-	63,89	0,00	0,69			0,99
26.09.15	24,00	-	146,18	132,35	13,83	64,29	64,12	0,17	5,71	3,27	0,30	9,70	0,00	9,70	9,89	0,00	9,89	-	64,03	0,00	0,62			0,92
27.09.15	24,00	-	144,51	130,66	13,85	64,25	64,08	0,17	5,67	3,28	0,29	9,79	0,00	9,79	9,98	0,00	9,98	-	63,99	0,00	0,63			0,92
28.09.15	24,00	-	147,03	132,57	14,46	64,44	64,27	0,17	5,68	3,28	0,30	10,22	0,00	10,22	10,42	0,00	10,42	-	64,19	0,00	0,66			0,96
29.09.15	24,00	-	148,75	134,07	14,67	64,38	64,19	0,19	5,69	3,28	0,31	10,36	0,00	10,36	10,56	0,00	10,56	-	64,13	0,00	0,67			0,98
30.09.15	24,00	-	147,82	133,84	13,98	64,22	64,04	0,18	5,67	3,26	0,31	9,71	0,00	9,71	9,90	0,00	9,90	-	63,97	0,00	0,62			0,93
01.10.15	24,00	-	149,80	134,07	15,73	64,31	64,15	0,16	5,63	3,27	0,31	11,38	0,00	11,38	11,60	0,00	11,60	-	64,08	0,00	0,73			1,04
02.10.15	24,00	-	163,08	147,52	15,56	64,41	59,78	4,63	5,36	3,30	1,20	8,96	0,00	8,96	9,13	0,00	9,13	-	64,17	0,00	0,58			1,78
03.10.15	24,00	-	181,98	164,74	17,24	62,21	54,35	7,86	5,14	3,39	1,65	11,71	0,00	11,71	11,91	0,00	11,91	-	62,04	0,00	0,72			2,37
04.10.15	24,00	-	177,42	162,99	14,43	61,84	53,81	8,03	5,13	3,43	1,64	9,19	0,00	9,19	9,35	0,00	9,35	-	61,59	0,00	0,57			2,21
05.10.15	24,00	-	180,29	162,31	17,98	61,53	53,45	8,08	5,06	3,41	1,65	12,66	0,00	12,66	12,88	0,00	12,88	-	61,37	0,00	0,78			2,42
06.10.15	24,00	-	180,62	164,84	15,78	60,94	53,04	7,90	5,11	3,37	1,64	10,38	0,00	10,38	10,56	0,00	10,56	-	60,77	0,00	0,63			2,27
07.10.15	24,00	-	194,39	177,02	17,37	61,22	53,39	7,83	5,29	3,32	1,74	11,64	0,00	11,64	11,84	0,00	11,84	-	61,05	0,00	0,71			2,45
08.10.15	24,00	-	206,79	189,10	17,68	60,19	52,71	7,48	5,53	3,26	1,79	11,55	0,00	11,55	11,74	0,00	11,74	-	60,01	0,00	0,70			2,48
09.10.15	24,00	-	158,32	143,69	14,63	61,46	46,80	14,66	6,82	3,11	1,97	10,17	0,00	10,17	10,34	0,00	10,34	-	61,16	0,00	0,62			2,59
10.10.15	24,00	-	97,70	84,10	13,59	61,46	40,58	20,88	7,13	3,02	1,92	11,12	0,00	11,12	11,31	0,00	11,31	-	60,96	0,00	0,68			2,60
11.10.15	24,00	-	98,23	84,29	13,94	61,42	40,77	20,65	7,24	3,02	1,90	11,49	0,00	11,49	11,69	0,00	11,69	-	60,94	0,00	0,70			2,60
12.10.15	24,00	-	99,59	83,67	15,92	62,02	41,17	20,85	7,20	3,01	1,91	13,37	0,00	13,37	13,61	0,00	13,61	-	61,37	0,00	0,83			2,74
13.10.15	24,00	-	95,82	83,32	12,50	62,08	41,29	20,79	7,18	3,00	1,90	9,93	0,00	9,93	10,11	0,00	10,11	-	61,44	0,00	0,61			2,51
14.10.15	24,00	-	96,82	84,41	12,40	61,95	41,23	20,72	7,30	3,02	1,91	9,87	0,00	9,87	10,04	0,00	10,04	-	61,50	0,00	0,61			2,52
15.10.15	23,82	-	37,13	28,58	8,55	44,63	38,40	6,23	4,25	2,82	0,43	12,37	0,00	12,37	12,47	0,00	12,47	-	44,09	0,00	0,51			0,94
16.10.15	24,00	-	98,87	85,72	13,15	59,63	39,74	19,89	7,22	2,85	1,87	10,56	0,00	10,56	10,73	0,00	10,73	-	59,15	0,00	0,63			2,49
17.10.15	24,00	-	104,97	91,18	13,79	58,23	40,00	18,23	7,19	2,23	1,82	11,04	0,00	11,04	11,21	0,00	11,21	-	57,77	0,00	0,64			2,46
18.10.15	24,00	-	111,89	97,88	14,01	56,85	40,19	16,66	7,07	1,17	1,79	11,43	0,00	11,43	11,60	0,00	11,60	-	56,32	0,00	0,65			2,43
19.10.15	24,00	-	58,27	51,58	6,69	43,35	33,65	9,70	3,95	0,83	0,94	5,64	0,00	5,64	5,72	0,00	5,72	-	41,80	0,00	0,31			1,25
20.10.15	24,00	-	96,49	82,01	14,48	59,04	39,17	19,87	7,09	3,37	1,83	11,81	0,00	11,81	12,01	0,00	12,01	-	58,62	0,00	0,70			2,53
21.10.15	24,00	-	97,76	83,89	13,87	61,31	40,83	20,48	7,20	3,34	1,89	11,10	0,00	11,10	11,29	0,00	11,29	-	60,86	0,00	0,68			2,57
22.10.15	24,00	-	97,93	83,39	14,55	59,62	39,75	19,87	7,16	3,29	1,83	11,72	0,00	11,72	11,91	0,00	11,91	-	59,12	0,00	0,70			2,53
23.10.15	24,00	-	98,95	84,59	14,36	61,56	40,68	20,88	7,23	3,25	1,96	11,34	0,00	11,34	11,54	0,00	11,54	-	61,11	0,00	0,70			2,66
Среднее	23,99	-	128,21	114,07	14,13	59,92	49,16	10,75	6,02	2,99	1,32	10,62	-	10,62	10,80	-	10,80	-	59,57	-	0,65	-	-	1,96
Итого	719,82		3846,15	3422,14	424,02						39,46	318,62	0,00	318,62	324,12	0,00	324,12	0,00			19,36	0,00	0,00	58,82

16,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -3,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **55,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **324,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 2015 г.