

Абонент: ЖКС Невадо района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 70 / СЦО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за октябрь 2015

Договор: СТОП-941 № 36186
 Расчетный алгоритм: эма: Q=M1*(t1-nx)+M2*(t2-nx)
 Расчетные расходы (гр.чел): T/сут: Qот= Qтеп-ср= Qтеп-пот= Qтеп-с= Qтеп-д= Qтеп-в=

Часовые и суточные аршины в файлах: СТОП941-36186-Ч(С)-1115.DX
 Режим (счета): 0

Приборы УТЭ поверены до: КИПР-05
 Термодатчик: КИПР-05
 Термометр: КИПР-05
 Термодатчик: КИПР-05
 Термометр: КИПР-05
 Термодатчик: КИПР-05
 Термометр: КИПР-05

Узел учета: СЦО
 Код УТЭ:
 Расчетная совместность с УТЭ:
 График: 150/70

Тех. гр.-С= 9,77

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ТВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие		
			M1	M2	DN	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DN	V3	V4	дл/сч	Упад	T3	T4	Qтеп общ.	Qтеп ял.	Qтеп втс	Q общ.			
01.10.15	24.00		0.00	0.00	0.00	16.05	15.38	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
02.10.15	24.00		0.00	0.00	0.00	16.12	15.47	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
03.10.15	24.00		0.00	0.00	0.00	16.25	15.60	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
04.10.15	24.00		0.00	0.00	0.00	15.90	15.26	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
05.10.15	24.00		0.00	0.00	0.00	15.68	15.02	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
06.10.15	24.00		0.00	0.00	0.00	15.51	14.87	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
07.10.15	24.00		0.00	0.00	0.00	15.34	14.62	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
08.10.15	24.00		0.00	0.00	0.00	15.70	14.62	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
09.10.15	24.00		0.00	0.00	0.00	15.02	13.91	1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
10.10.15	24.00	*	116.78	114.47	2.30	50.34	43.63	6.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.37	
11.10.15	24.00	*	213.62	209.67	3.95	50.11	44.54	5.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.31	
12.10.15	24.00		229.07	225.05	4.01	48.07	43.15	4.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.22	
13.10.15	24.00		229.65	225.66	3.99	45.85	41.26	4.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14	
14.10.15	24.00		229.75	225.79	3.96	44.14	39.88	4.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	
15.10.15	24.00		228.59	224.63	3.97	41.46	37.77	3.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04	
16.10.15	24.00		229.91	225.93	3.98	41.72	37.86	3.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	
17.10.15	24.00	*	225.36	221.49	3.87	41.72	37.86	3.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	
18.10.15	24.00		232.42	228.53	3.89	44.83	40.48	4.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09	
19.10.15	24.00		230.94	227.02	3.92	42.12	38.40	3.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09	
20.10.15	24.00		229.08	225.21	3.87	42.85	38.77	4.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42	
21.10.15	24.00		227.27	223.43	3.84	49.04	43.56	5.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.49	
22.10.15	24.00		228.59	224.82	3.77	52.29	46.12	6.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.49	
23.10.15	24.00		227.01	223.27	3.74	50.97	45.17	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41	
24.10.15	24.00		229.64	225.83	3.81	49.50	44.10	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.18	
25.10.15	24.00		235.82	232.03	3.79	45.09	40.78	4.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	
26.10.15	25.00		240.96	237.00	3.96	42.56	38.83	3.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	
27.10.15	24.00		231.35	227.54	3.81	43.16	39.27	3.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23	
28.10.15	24.00		229.27	225.51	3.76	45.91	41.26	4.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.53	
29.10.15	24.00		230.45	226.72	3.74	51.56	45.70	5.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	
30.10.15	24.00		229.52	225.69	3.83	51.97	46.06	5.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.38	
31.10.15	24.00		229.25	225.47	3.77	49.49	44.24	5.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	
Среднее	24.03	-	159.17	156.48	2.69	37.63	33.99	3.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.25	
Итого	745.00		4934.33	4850.78	83.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных: 14.04.15 07:00 M1(T) 81256.42 M2(T) 81371.39 M3(T) - M4(T) - V3(Kв) 14079.85 V4(Kв) 615.32 Q СЦО (Квал) 615.32 Q ТВС (Квал) 14079.85

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,77 °C = 0,00 Ккал/Кв.м.
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 27,25 Кв.м.
 Период превышения T2: 11.11.2015

Корректировка на температуру холодной воды: С учетом корректировок
 Итого по приборам учета: 27,25 Кв.м.
 Итого по приборам учета: 27,25 Кв.м.

АО "ДомТелеком" печать энергосбыта
 11.11.2015
 11.11.2015