Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 93 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 93 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207778-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207778 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
02.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
03.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
04.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
05.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
06.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
07.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
08.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
09.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
10.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
11.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
12.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
13.10.15	24,00		151,93	151,93	0,00	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,07
14.10.15	24,00	-	156,38	156,38	0,00	65,81	45,59	20,22	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
15.10.15	24,00	-	154,54	154,54	0,00	64,72	44,89	19,83	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
16.10.15	24,00	-	155,68	155,68	0,00	65,80	45,69	20,11	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
17.10.15	24,00	-	155,19	155,19	0,00	65,92	45,79	20,13	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
18.10.15	24,00	-	155,86	155,86	0,00	66,00	46,23	19,77	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
19.10.15	24,00	-	155,15	155,15	0,00	65,62	45,85	19,77	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
20.10.15	24,00	-	148,06	148,06	0,00	64,97	44,68	20,29	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
21.10.15	24,00	-	142,75	142,75	0,00	65,00	44,07	20,93	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
22.10.15	24,00	-	147,08	147,08	0,00	65,28	44,64	20,64	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
23.10.15	24,00	-	148,63	148,63	0,00	65,45	44,87	20,58	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
Среднее	24,00	-	151,93	151,93	-	65,46	45,23	20,23	7,00	5,00	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
Итого	552,00		3494,44	3494,44	0,00						70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.10.15 09:00	444,22	444,22	0,00	-	0,00	-	8,90	-	-
	24.10.15 02:00	1607,30	1607,30	0,00	-	0,00	-	32,49	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 70,67 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» _____ г.