Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9027.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО | Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204838 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,264 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=254,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,85	13,89	-0,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,11	14,17	-0,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,71	13,77	-0,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,65	12,76	-0,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
05.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,76	13,24	0,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
06.10.15	24,00	-	58,85	58,85	0,00	39,20	30,68	8,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,50
07.10.15	24,00	-	91,19	91,19	0,00	44,18	36,03	8,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,75
08.10.15	24,00	-	239,86	239,27	0,59	47,91	42,18	5,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
09.10.15	24,00	-	483,67	483,67	0,00	50,21	45,28	4,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
10.10.15	24,00	-	480,01	480,01	0,00	50,62	45,72	4,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
11.10.15	24,00	-	477,84	477,84	0,00	50,29	45,54	4,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
12.10.15	24,00	-	476,92	476,92	0,00	50,40	45,69	4,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
13.10.15	24,00	-	473,16	473,16	0,00	50,63	45,81	4,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
14.10.15	24,00	-	467,14	467,14	0,00	52,37	47,28	5,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
15.10.15	24,00	-	457,51	457,51	0,00	52,27	47,15	5,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
16.10.15	24,00	-	453,87	453,87	0,00	51,21	46,32	4,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
17.10.15	24,00	-	451,04	451,04	0,00	51,08	46,10	4,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
18.10.15	24,00	-	447,45	447,45	0,00	51,06	46,14	4,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
19.10.15	24,00	-	446,82	446,82	0,00	51,22	46,21	5,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
20.10.15	24,00		448,44	448,44	0,00	51,12	46,15	4,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
21.10.15	24,00		448,44	448,44	0,00	51,12	46,15	4,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
22.10.15	24,00		448,44	448,44	0,00	51,12	46,15	4,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
23.10.15	24,00		448,44	448,44	0,00	51,12	46,15	4,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
Среднее	24,00	-	317,35	317,33	0,03	41,97	37,76	4,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61
Итого	552,00		7299,08	7298,49	0,59						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	36,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.10.15 15:00	44011,32	44010,27	-	-	-	-	475,41	-	-
	20.10.15 22:00	49906,99	49905,35	-	-	-	-	505,53	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.