Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8985.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО | Строит.Адрес: Ольминского 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
02.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
03.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
04.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
05.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
06.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
07.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
08.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
09.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
10.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
11.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
12.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
13.10.15	24,00		110,77	110,77	0,00	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
14.10.15	24,00	-	112,46	112,46	0,00	67,60	45,37	22,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
15.10.15	24,00	-	111,78	111,78	0,00	66,46	44,77	21,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
16.10.15	24,00	-	112,78	112,78	0,00	67,56	45,58	21,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
17.10.15	24,00	-	112,85	112,85	0,00	67,69	45,76	21,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
18.10.15	24,00	-	113,03	113,03	0,00	67,74	46,01	21,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
19.10.15	24,00	-	112,54	112,54	0,00	67,33	45,66	21,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
20.10.15	24,00	-	109,12	109,12	0,00	66,72	44,44	22,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
21.10.15	24,00	-	106,65	106,65	0,00	66,82	43,85	22,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
22.10.15	24,00	-	107,82	107,82	0,00	67,10	44,17	22,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
23.10.15	24,00	-	108,70	108,70	0,00	67,27	44,28	22,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
Среднее	24,00	-	110,77	110,77	-	67,23	44,99	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
Итого	552,00		2547,78	2547,78	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.10.15 13:00	340,75	340,75	-	-	-	-	7,51	-	-
	24.10.15 03:00	1177,16	1177,16	-	-	-	-	26,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.