Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО | Строит.Адрес: Ольминского 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314566-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1314566 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,67

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 726 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,41	16,65	2,76	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,02	21,66	0,36	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,91	22,56	2,35	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,76	21,34	1,42	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
05.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,44	16,66	1,78	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
06.10.15	24,00	-	87,37	86,65	0,72	37,60	34,27	3,33	2,03	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,42
07.10.15	24,00	-	279,54	278,86	0,68	63,03	58,63	4,40	5,47	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
08.10.15	24,00	-	191,57	190,77	0,80	62,70	46,40	16,30	6,05	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
09.10.15	24,00	-	82,55	81,47	1,08	63,00	37,63	25,37	6,24	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
10.10.15	24,00	-	80,36	79,13	1,24	62,83	34,15	28,68	6,17	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
11.10.15	24,00	-	81,94	80,24	1,70	63,50	33,80	29,70	6,29	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
12.10.15	24,00	-	81,90	80,61	1,29	63,82	34,51	29,31	6,29	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
13.10.15	24,00	-	82,89	81,58	1,31	65,57	36,19	29,38	6,35	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
14.10.15	24,00	-	82,92	81,51	1,40	65,57	36,26	29,31	6,36	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
15.10.15	24,00	-	83,57	82,11	1,46	66,40	37,07	29,33	6,39	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
16.10.15	24,00	-	83,00	81,52	1,49	65,27	36,55	28,72	6,35	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
17.10.15	24,00	-	83,66	82,28	1,38	66,36	37,08	29,28	6,39	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
18.10.15	24,00	-	83,58	82,12	1,46	66,46	37,01	29,45	6,38	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
19.10.15	24,00	-	83,91	82,49	1,42	66,54	44,81	21,73	6,39	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
20.10.15	24,00	-	83,61	82,21	1,40	66,13	48,45	17,68	6,37	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
21.10.15	24,00	-	80,75	78,95	1,80	65,49	46,49	19,00	6,18	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
22.10.15	24,00	-	78,56	77,04	1,52	65,53	43,58	21,95	6,04	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
23.10.15	24,00	-	79,89	78,36	1,53	65,85	43,16	22,69	6,07	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
Среднее	24,00	-	77,89	76,86	1,03	54,31	35,87	18,45	4,69	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
Итого	552,00		1791,55	1767,89	23,66						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	36,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.