Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 12,67

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	10,99	0,00	10,99	67,88	50,17	17,71	7,00	5,00	0,06	10,51	-	-	10,73	-	10,73	-	65,84	-	0,69			0,75
25.09.15	24,00	-	11,32	0,00	11,32	67,61	50,35	17,26	7,00	5,00	0,06	10,78	-	-	10,99	-	10,99	-	65,68	-	0,71			0,77
26.09.15	24,00	-	10,81	0,00	10,81	66,93	48,94	17,99	7,00	5,00	0,06	10,21	-	-	10,41	-	10,41	-	65,17	-	0,66			0,72
27.09.15	24,00	-	12,39	0,00	12,39	67,37	48,91	18,46	7,00	5,00	0,06	11,89	-	-	12,13	-	12,13	-	65,50	-	0,78			0,84
28.09.15	24,00	-	13,09	0,00	13,09	67,90	49,85	18,05	7,00	5,00	0,18	10,69	-	-	10,91	-	10,91	-	66,26	-	0,71			0,89
29.09.15	24,00	-	12,44	0,00	12,44	68,07	49,10	18,97	7,00	5,00	0,09	11,42	-	-	11,66	-	11,66	-	66,64	-	0,76			0,85
30.09.15	24,00	-	11,30	0,00	11,30	67,80	49,25	18,55	7,00	5,00	0,09	10,28	-	-	10,51	-	10,51	-	66,19	-	0,68			0,77
01.10.15	24,00	-	12,13	0,00	12,13	66,11	48,93	17,18	7,00	5,00	0,12	10,56	-	-	10,77	-	10,77	-	64,97	-	0,69			0,80
02.10.15	24,00	-	13,14	0,00	13,14	56,65	45,72	10,93	7,00	5,00	0,07	12,23	-	-	12,40	-	12,40	-	55,24	-	0,68			0,75
03.10.15	24,00	-	16,69	0,00	16,69	49,23	38,87	10,36	7,00	5,00	0,11	14,40	-	-	14,56	-	14,56	-	49,23	-	0,71			0,82
04.10.15	24,00	-	16,07	0,00	16,07	56,43	41,12	15,31	7,00	5,00	0,06	15,16	-	-	15,37	-	15,37	-	55,58	-	0,85			0,91
05.10.15	24,00	-	38,51	22,52	15,99	64,74	36,99	27,75	7,00	5,00	0,82	13,54	-	-	13,80	-	13,80	-	62,33	-	0,85			1,66
06.10.15	24,00	-	95,45	78,82	16,63	62,94	40,33	22,61	7,00	5,00	2,07	12,12	-	-	12,35	-	12,35	-	62,97	-	0,76			2,83
07.10.15	24,00	-	123,27	106,71	16,56	62,90	43,31	19,59	7,00	5,00	2,37	12,17	-	-	12,38	-	12,38	-	63,04	-	0,77			3,13
08.10.15	24,00	-	134,79	117,18	17,61	63,31	43,17	20,14	7,00	5,00	2,61	13,54	-	-	13,78	-	13,78	-	63,51	-	0,86			3,48
09.10.15	24,00	-	132,39	119,53	12,86	62,98	41,75	21,23	7,00	5,00	2,65	11,14	-	-	11,34	-	11,34	-	63,03	-	0,70			3,35
10.10.15	24,00	-	134,93	122,11	12,82	63,54	42,36	21,18	7,00	5,00	2,67	11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	63,61	-	0,73			3,40
11.10.15	24,00	-	136,52	121,95	14,57	63,80	42,64	21,16	7,00	5,00	2,63	13,58	-	-	13,83	-	13,83	-	64,55	-	0,88			3,51
12.10.15	24,00	-	135,72	122,59	13,13	65,44	43,80	21,64	7,00	5,00	2,70	12,37	-	-	12,61	-	12,61	-	65,61	-	0,81			3,51
13.10.15	24,00	-	135,63	122,65	12,98	65,46	43,81	21,65	7,00	5,00	2,70	12,35	-	-	12,56	-	12,56	-	65,75	-	0,81			3,51
14.10.15	24,00	-	133,19	123,07	10,12	66,40	44,56	21,84	7,00	5,00	2,72	9,66	-	-	9,84	-	9,84	-	66,27	-	0,64			3,36
15.10.15	24,00	-	136,78	122,69	14,09	65,54	44,13	21,41	7,00	5,00	2,67	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	65,79	-	0,88			3,55
16.10.15	24,00	-	135,88	122,87	13,01	66,61	44,86	21,75	7,00	5,00	2,74	12,06	-	-	12,29	-	12,29	-	66,63	-	0,80			3,54
17.10.15	24,00	-	132,28	122,49	9,79	66,79	44,84	21,95	7,00	5,00	2,75	8,83	-	-	8,99	-	8,99	-	66,83	-	0,59			3,34
18.10.15	24,00	-	134,60	122,55	12,05	66,89	45,09	21,80	7,00	5,00	2,72	11,20	-	-	11,42	-	11,42	-	67,31	-	0,76			3,48
19.10.15	24,00	-	135,46	122,30	13,16	66,44	44,86	21,58	7,00	5,00	2,67	12,71	-	-	12,97	-	12,97	-	66,56	-	0,85			3,52
20.10.15	24,00	-	133,21	120,00	13,21	65,92	44,00	21,92	7,00	5,00	2,69	12,32	-	-	12,54	-	12,54	-	66,08	-	0,81			3,50
21.10.15	24,00	-	132,62	118,11	14,51	66,06	43,47	22,59	7,00	5,00	2,74	13,40	-	-	13,66	-	13,66	-	66,38	-	0,89			3,63
22.10.15	24,00	-	133,71	118,93	14,78	66,29	43,52	22,77	7,00	5,00	2,75	14,09	-	-	14,38	-	14,38	-	66,36	-	0,94			3,69
23.10.15	24,00	-	134,99	119,70	15,29	66,43	43,66	22,77	7,00	5,00	2,76	14,72	-	-	15,00	-	15,00	-	66,67	-	0,98			3,74
Среднее	24,00	-	85,01	71,56	13,45	64,68	44,75	19,94	7,00	5,00	1,65	12,10	-	-	12,32	-	12,32	-	64,19	-	0,77	-	-	2,42
Итого	720,00		2550,30	2146,77	403,53						49,37	362,89	0,00	0,00	369,64	0,00	369,64	0,00			23,22	0,00	0,00	72,59

18,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	2638,58	1919,86	710,29	-	724,68	-	53,90	-	-
	24.10.15 04:00	5205,00	4081,86	1073,97	-	1095,13	-	126,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °С = -4,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **369,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 05 г.