Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 12,67
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.15	24,00	-	62,62	53,26	9,36	69,53	69,04	0,49	7,00	5,00	0,04	9,32	-	-	9,50	-	9,50	-	68,80	-	0,64			0,68
25.09.15	24,00	-	60,64	50,18	10,46	69,16	68,68	0,48	7,00	5,00	0,03	10,43	-	-	10,64	-	10,64	-	68,59	-	0,72			0,75
26.09.15	24,00	-	58,56	49,02	9,54	68,43	67,90	0,53	7,00	5,00	0,02	9,73	-	-	9,93	-	9,93	-	67,84	-	0,66			0,68
27.09.15	24,00	-	57,34	45,02	12,32	68,51	67,84	0,67	7,00	5,00	0,02	12,55	-	-	12,82	-	12,82	-	68,18	-	0,86			0,88
28.09.15	24,00	-	55,47	44,75	10,72	69,08	68,45	0,63	7,00	5,00	0,05	10,52	-	-	10,75	-	10,75	-	68,57	-	0,72			0,77
29.09.15	24,00	-	55,34	44,25	11,09	69,22	68,54	0,68	7,00	5,00	0,03	11,16	-	-	11,40	-	11,40	-	68,78	-	0,77			0,80
30.09.15	24,00	-	53,39	42,89	10,50	69,27	68,55	0,72	7,00	5,00	0,04	10,49	-	-	10,70	-	10,70	-	68,74	-	0,72			0,76
01.10.15	24,00	-	49,20	39,71	9,49	69,03	68,56	0,47	7,00	5,00	0,03	9,58	-	-	9,77	-	9,77	-	67,26	-	0,65			0,68
02.10.15	24,00	-	61,82	50,53	11,29	58,20	57,95	0,25	7,00	5,00	0,03	11,25	-	-	11,43	-	11,43	-	57,03	-	0,64			0,67
03.10.15	24,00	-	54,80	44,38	10,43	65,50	65,02	0,48	7,00	5,00	0,03	10,44	-	-	10,63	-	10,63	-	64,34	-	0,67			0,70
04.10.15	24,00	-	75,01	61,54	13,47	55,98	55,38	0,60	7,00	5,00	0,05	13,17	-	-	13,37	-	13,37	-	56,99	-	0,75			0,80
05.10.15	24,00	-	74,86	61,58	13,28	63,77	55,51	8,26	7,00	5,00	0,72	13,05	-	-	13,23	-	13,23	-	48,98	-	0,64			1,36
06.10.15	24,00	-	88,14	69,13	19,01	63,32	39,70	23,62	7,00	5,00	2,11	18,46	-	-	18,58	-	18,58	-	39,77	-	0,73			2,84
07.10.15	24,00	-	116,47	99,81	16,66	63,32	42,81	20,51	7,00	5,00	2,41	16,17	-	-	16,31	-	16,31	-	43,16	-	0,70			3,10
08.10.15	24,00	-	126,15	109,69	16,46	63,74	44,11	19,63	7,00	5,00	2,51	15,70	-	-	15,84	-	15,84	-	44,09	-	0,69			3,20
09.10.15	24,00	-	126,05	110,99	15,06	63,42	43,91	19,51	7,00	5,00	2,52	13,84	-	-	13,96	-	13,96	-	43,89	-	0,61			3,12
10.10.15	24,00	-	129,62	111,38	18,24	63,96	44,75	19,21	7,00	5,00	2,57	16,52	-	-	16,68	-	16,68	-	44,75	-	0,74			3,31
11.10.15	24,00	-	128,94	112,39	16,55	64,15	44,91	19,24	7,00	5,00	2,53	15,34	-	-	15,51	-	15,51	-	45,17	-	0,69			3,22
12.10.15	24,00	-	129,13	114,43	14,70	65,87	46,25	19,62	7,00	5,00	2,56	14,28	-	-	14,40	-	14,40	-	46,26	-	0,66			3,22
13.10.15	24,00	-	135,04	120,68	14,36	65,91	46,50	19,41	7,00	5,00	2,56	13,31	-	-	13,51	-	13,51	-	55,35	-	0,73			3,29
14.10.15	24,00	-	139,48	128,05	11,43	66,87	47,21	19,66	7,00	5,00	2,62	10,03	-	-	10,23	-	10,23	-	66,48	-	0,67			3,29
15.10.15	24,00	-	139,99	128,03	11,96	66,00	46,71	19,29	7,00	5,00	2,52	11,13	-	-	11,34	-	11,34	-	65,87	-	0,74			3,26
16.10.15	24,00	-	141,02	128,73	12,29	67,05	47,47	19,58	7,00	5,00	2,58	11,45	-	-	11,69	-	11,69	-	66,76	-	0,76			3,35
17.10.15	24,00	-	139,67	128,80	10,87	67,20	47,41	19,79	7,00	5,00	2,63	9,76	-	-	9,95	-	9,95	-	67,04	-	0,65			3,28
18.10.15	24,00	-	141,88	128,62	13,26	67,29	47,83	19,46	7,00	5,00	2,58	12,21	-	-	12,46	-	12,46	-	67,25	-	0,82			3,40
19.10.15	24,00	-	140,43	128,38	12,05	66,87	47,49	19,38	7,00	5,00	2,53	11,41	-	-	11,66	-	11,66	-	66,66	-	0,76			3,30
20.10.15	24,00	-	137,84	125,80	12,04	66,32	46,49	19,83	7,00	5,00	2,55	11,20	-	-	11,45	-	11,45	-	66,09	-	0,74			3,29
21.10.15	24,00	-	137,78	124,00	13,78	66,43	45,81	20,62	7,00	5,00	2,68	11,94	-	-	12,18	-	12,18	-	66,38	-	0,79			3,47
22.10.15	24,00	-	136,47	124,83	11,64	66,69	46,02	20,67	7,00	5,00	2,64	10,89	-	-	11,11	-	11,11	-	66,14	-	0,72			3,36
23.10.15	24,00	-	136,75	125,85	10,90	66,80	46,11	20,69	7,00	5,00	2,65	10,37	-	-	10,57	-	10,57	-	66,13	-	0,69			3,33
Среднее	24,00	-	103,00	90,22	12,77	65,90	53,43	12,47	7,00	5,00	1,56	12,19	-	-	12,39	-	12,39	-	60,04	-	0,71	-	-	2,27
Итого	720,00		3089,90	2706,70	383,21						46,82	365,70	0,00	0,00	371,60	0,00	371,60	0,00			21,33	0,00	0,00	68,15

16,7

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	2835,64	2551,95	635,22	-	648,15	-	21,81	-	-
	24.10.15 03:00	5919,46	5263,07	1002,62	-	1021,47	-	89,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °C = -4,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **371,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15

печать энергосбыта