Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 12,67

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.15	24,00	-	0,00	15,75	-15,75	24,51	64,30	-39,79	7,00	5,00	0,00	15,63	-	-	15,92	-	15,92	-	63,95	-	1,00			1,00
25.09.15	24,00	-	0,00	13,99	-13,99	25,04	63,55	-38,51	7,00	5,00	0,00	14,03	-	-	14,28	-	14,28	-	63,06	-	0,88			0,88
26.09.15	24,00	-	0,00	16,47	-16,47	23,25	63,43	-40,18	7,00	5,00	0,00	16,63	-	-	16,91	-	16,91	-	63,11	-	1,05			1,05
27.09.15	24,00	-	0,00	18,50	-18,50	22,08	63,80	-41,72	7,00	5,00	0,00	18,69	-	-	19,06	-	19,06	-	63,51	-	1,19			1,19
28.09.15	24,00	-	0,00	16,87	-16,87	22,58	64,07	-41,49	7,00	5,00	0,00	17,17	-	-	17,47	-	17,47	-	63,61	-	1,09			1,09
29.09.15	24,00	-	0,00	15,96	-15,96	23,36	63,86	-40,50	7,00	5,00	0,00	16,16	-	-	16,42	-	16,42	-	63,49	-	1,03			1,03
30.09.15	24,00	-	0,00	16,57	-16,57	23,13	64,01	-40,88	7,00	5,00	0,00	16,78	-	-	17,09	-	17,09	-	63,63	-	1,07			1,07
01.10.15	24,00	-	0,00	16,42	-16,42	23,20	62,79	-39,59	7,00	5,00	0,00	16,55	-	-	16,86	-	16,86	-	62,48	-	1,03			1,03
02.10.15	24,00	-	0,00	22,19	-22,19	23,07	46,13	-23,06	7,00	5,00	0,00	22,36	-	-	22,58	-	22,58	-	46,02	-	1,03			1,03
03.10.15	24,00	-	0,00	21,96	-21,96	22,37	55,28	-32,91	7,00	5,00	0,00	22,16	-	-	22,47	-	22,47	-	55,03	-	1,22			1,22
04.10.15	24,00	-	0,00	26,36	-26,36	19,86	49,80	-29,94	7,00	5,00	0,00	26,66	-	-	26,97	-	26,97	-	49,68	-	1,32			1,32
05.10.15	24,00	-	0,00	24,13	-24,13	21,56	46,63	-25,07	7,00	5,00	0,00	24,32	-	-	24,57	-	24,57	-	46,50	-	1,13			1,13
06.10.15	24,00	-	22,16	30,22	-8,06	64,77	44,17	20,60	7,00	5,00	0,00	26,39	-	-	26,62	-	26,62	-	44,05	-	1,16			1,16
07.10.15	24,00	-	114,93	90,35	24,58	63,44	43,09	20,35	7,00	5,00	2,11	23,79	-	-	24,14	-	24,14	-	54,21	-	1,29			3,40
08.10.15	24,00	-	128,69	111,41	17,28	63,78	43,89	19,89	7,00	5,00	2,19	17,65	-	-	17,97	-	17,97	-	63,99	-	1,13			3,32
09.10.15	24,00	-	128,43	112,23	16,20	63,43	43,90	19,53	7,00	5,00	2,21	15,98	-	-	16,25	-	16,25	-	63,48	-	1,01			3,22
10.10.15	24,00	-	139,21	116,59	22,62	63,91	44,25	19,66	7,00	5,00	2,38	21,27	-	-	21,65	-	21,65	-	63,97	-	1,36			3,74
11.10.15	24,00	-	134,95	117,60	17,35	64,16	43,50	20,66	7,00	5,00	2,44	17,13	-	-	17,44	-	17,44	-	64,56	-	1,10			3,54
12.10.15	24,00	-	136,23	118,18	18,05	65,82	44,63	21,19	7,00	5,00	2,52	17,75	-	-	18,10	-	18,10	-	65,93	-	1,17			3,69
13.10.15	24,00	-	136,75	118,51	18,24	65,87	44,70	21,17	7,00	5,00	2,53	17,92	-	-	18,28	-	18,28	-	66,20	-	1,19			3,71
14.10.15	24,00	-	132,89	118,96	13,93	66,78	45,55	21,23	7,00	5,00	2,55	13,68	-	-	13,92	-	13,92	-	66,65	-	0,91			3,46
15.10.15	24,00	-	135,97	118,60	17,37	65,95	45,17	20,78	7,00	5,00	2,48	17,09	-	-	17,39	-	17,39	-	66,21	-	1,13			3,61
16.10.15	24,00	-	134,48	119,25	15,23	66,97	45,84	21,13	7,00	5,00	2,55	14,78	-	-	15,09	-	15,09	-	67,00	-	0,99			3,54
17.10.15	24,00	-	132,88	119,13	13,75	67,14	45,92	21,22	7,00	5,00	2,58	12,97	-	-	13,22	-	13,22	-	67,35	-	0,87			3,46
18.10.15	24,00	-	137,48	119,05	18,43	67,22	46,15	21,07	7,00	5,00	2,56	17,72	-	-	18,09	-	18,09	-	67,46	-	1,20			3,75
19.10.15	24,00	-	135,86	118,81	17,05	66,79	45,82	20,97	7,00	5,00	2,53	16,50	-	-	16,83	-	16,83	-	66,89	-	1,11			3,63
20.10.15	24,00	-	125,72	110,36	15,36	66,24	44,82	21,42	7,00	5,00	2,38	15,15	-	-	15,45	-	15,45	-	66,44	-	1,01			3,38
21.10.15	24,00	-	74,30	62,58	11,72	65,79	43,78	22,01	7,00	5,00	1,44	10,68	-	-	10,89	-	10,89	-	66,69	-	0,71			2,15
22.10.15	24,00	-	128,21	107,74	20,47	66,65	46,51	20,14	7,00	5,00	2,27	18,97	-	-	19,32	-	19,32	-	66,76	-	1,27			3,54
23.10.15	24,00	-	127,63	109,27	18,36	66,75	47,36	19,39	7,00	5,00	2,18	17,47	-	-	17,81	-	17,81	-	66,89	-	1,17			3,34
Среднее	24,00	-	73,56	71,47	2,09	48,52	50,56	-2,04	7,00	5,00	1,33	18,00	-	-	18,30	-	18,30	-	61,96	-	1,09	-	-	2,42
Итого	720,00		2206,77	2144,01	62,76						39,87	540,03	0,00	0,00	549,06	0,00	549,06	0,00			32,82	0,00	0,00	72,69

25,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	203,63	886,62	1036,46	-	1054,90	-	-39,56	-	-
	24.10.15 02:00	2415,84	3034,52	1576,53	-	1604,01	-	6,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °С = -6,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **549,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДИРЕКТОР

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.