

Объект: ЖКЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольгинского 8 / ТЛ-1 СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ЛонГелеком"  
 Источник: 1я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за октябрь 2015  
 Договор: 8984.038.1  
 Строит.Адрес: Ольгинского 8  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Стена подполючения: Двухтрубная

Установленные приборы: Частные и общие арматура в фидалах: ВК7-206105-С(С)1015.8х  
 Вычислитель: ВК7.7 № 206105  
 Подъем.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32  
 Оборотн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32  
 Тр.д. ГВС(М3): Тр.д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32  
 Тр.циркул. ГВС(М4): Тр.циркул. ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 32  
 Тр.подпитки(У): Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-nb)+M2\*(t2-nb) лето: Q=M1\*(t1-nb)+M2\*(t2-nb)  
 Дневовые нагрузки (Гкал/час): Qот=0,249 Qтеплот.= Qгвк=0,154  
 Дневовые расходы (гр.от.): Qгвкрас= Qгвкрас= 0,7 Qгвкпот.= 0  
 Среднесуточные расходы (гр.от.): Qгвкрас= Qгвкрас= 0,7 Qгвкпот.= 0  
 Среднесуточные расходы (гр.от.): Qгвкрас= Qгвкрас= 0,7 Qгвкпот.= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплоснабже			
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дм	У3	У4	дГвс	Упопл	Т3	Т4	Qгвк общ.	Qгвк кал.	Qгвк гвс	Q общ.				
24.09.15	24.00	-	63,86	54,89	8,97	68,22	67,89	0,33	7,00	5,00	0,09	8,00	-	-	-	8,19	-	-	8,19	-	-	68,22	-	-	0,55	-	-	0,63
25.09.15	24.00	-	61,70	52,93	8,77	67,92	67,59	0,33	7,00	5,00	0,09	7,74	-	-	-	7,94	-	-	7,94	-	-	67,90	-	-	0,53	-	-	0,62
26.09.15	24.00	-	59,69	50,92	8,77	67,20	66,85	0,35	7,00	5,00	0,09	7,29	-	-	-	7,94	-	-	7,94	-	-	67,21	-	-	0,52	-	-	0,61
27.09.15	24.00	-	59,40	49,68	9,72	67,22	66,83	0,39	7,00	5,00	0,08	8,81	-	-	-	9,01	-	-	9,01	-	-	67,37	-	-	0,60	-	-	0,68
28.09.15	24.00	-	57,32	47,94	9,38	67,83	67,43	0,40	7,00	5,00	0,08	8,52	-	-	-	8,71	-	-	8,71	-	-	67,93	-	-	0,58	-	-	0,66
29.09.15	24.00	-	57,43	47,82	9,61	67,96	67,55	0,41	7,00	5,00	0,07	8,80	-	-	-	8,97	-	-	8,97	-	-	68,11	-	-	0,60	-	-	0,66
30.09.15	24.00	-	55,60	46,14	9,46	67,96	67,52	0,44	7,00	5,00	0,07	8,66	-	-	-	8,88	-	-	8,88	-	-	68,15	-	-	0,59	-	-	0,65
01.10.15	24.00	-	48,83	39,47	9,36	67,37	66,90	0,47	7,00	5,00	0,06	8,94	-	-	-	8,94	-	-	8,94	-	-	67,19	-	-	0,59	-	-	0,65
02.10.15	24.00	-	60,63	50,76	9,87	67,89	67,51	0,38	7,00	5,00	0,05	9,21	-	-	-	9,37	-	-	9,37	-	-	67,55	-	-	0,53	-	-	0,63
03.10.15	24.00	-	55,02	45,46	9,56	64,41	64,04	0,36	7,00	5,00	0,06	8,88	-	-	-	9,06	-	-	9,06	-	-	64,30	-	-	0,57	-	-	0,63
04.10.15	24.00	-	72,13	59,90	12,23	65,99	65,54	0,45	7,00	5,00	0,05	11,51	-	-	-	11,66	-	-	11,66	-	-	64,07	-	-	0,55	-	-	0,69
05.10.15	24.00	-	68,43	58,98	9,45	62,83	62,43	0,40	7,00	5,00	0,05	11,23	-	-	-	8,83	-	-	8,83	-	-	63,46	-	-	0,55	-	-	1,29
06.10.15	24.00	-	74,06	64,11	9,95	62,10	61,79	0,31	7,00	5,00	0,05	1,63	9,19	-	-	9,37	-	-	9,37	-	-	62,37	-	-	0,58	-	-	2,21
07.10.15	24.00	-	89,77	79,42	10,35	62,45	62,03	0,42	7,00	5,00	0,05	1,83	9,51	-	-	9,71	-	-	9,71	-	-	62,60	-	-	0,60	-	-	2,43
08.10.15	24.00	-	95,52	85,17	10,35	62,96	62,56	0,40	7,00	5,00	0,05	1,94	9,20	-	-	9,39	-	-	9,39	-	-	63,02	-	-	0,58	-	-	2,52
09.10.15	24.00	-	95,59	84,34	11,25	62,63	62,25	0,38	7,00	5,00	0,05	1,94	10,17	-	-	10,35	-	-	10,35	-	-	62,71	-	-	0,64	-	-	2,58
10.10.15	24.00	-	96,83	86,42	10,41	63,29	62,92	0,37	7,00	5,00	0,05	2,06	9,69	-	-	9,85	-	-	9,85	-	-	63,28	-	-	0,62	-	-	2,67
11.10.15	24.00	-	95,90	86,26	9,64	63,71	63,34	0,37	7,00	5,00	0,05	2,06	9,10	-	-	9,25	-	-	9,25	-	-	64,07	-	-	0,59	-	-	2,64
12.10.15	24.00	-	96,96	87,32	9,64	65,43	65,02	0,41	7,00	5,00	0,05	2,14	9,04	-	-	9,23	-	-	9,23	-	-	65,48	-	-	0,59	-	-	2,73
13.10.15	24.00	-	97,11	87,22	9,89	65,46	65,04	0,42	7,00	5,00	0,05	2,14	9,29	-	-	9,48	-	-	9,48	-	-	65,99	-	-	0,61	-	-	2,75
14.10.15	24.00	-	96,12	87,88	8,24	66,28	65,84	0,44	7,00	5,00	0,05	2,16	7,66	-	-	7,83	-	-	7,83	-	-	66,05	-	-	0,51	-	-	2,67
15.10.15	24.00	-	96,62	87,25	9,37	65,18	64,74	0,44	7,00	5,00	0,05	2,09	8,78	-	-	8,95	-	-	8,95	-	-	65,33	-	-	0,57	-	-	2,67
16.10.15	24.00	-	97,04	87,79	9,25	66,23	65,79	0,44	7,00	5,00	0,05	2,16	8,48	-	-	8,66	-	-	8,66	-	-	66,14	-	-	0,56	-	-	2,72
17.10.15	24.00	-	96,98	87,58	9,40	66,38	65,92	0,46	7,00	5,00	0,05	2,16	8,72	-	-	8,88	-	-	8,88	-	-	66,52	-	-	0,58	-	-	2,73
18.10.15	24.00	-	97,95	87,80	10,15	66,46	66,01	0,45	7,00	5,00	0,05	2,10	9,38	-	-	9,56	-	-	9,56	-	-	66,66	-	-	0,63	-	-	2,76
19.10.15	24.00	-	96,42	87,53	8,89	66,01	65,57	0,44	7,00	5,00	0,05	2,10	8,27	-	-	8,43	-	-	8,43	-	-	66,00	-	-	0,55	-	-	2,65
20.10.15	24.00	-	93,49	84,44	9,05	65,39	64,91	0,48	7,00	5,00	0,05	2,09	8,21	-	-	8,40	-	-	8,40	-	-	65,35	-	-	0,54	-	-	2,63
21.10.15	24.00	-	93,11	82,19	10,92	65,47	65,02	0,45	7,00	5,00	0,05	2,11	9,88	-	-	10,08	-	-	10,08	-	-	65,76	-	-	0,65	-	-	2,75
22.10.15	24.00	-	93,97	83,38	10,59	65,72	65,27	0,45	7,00	5,00	0,05	2,12	9,67	-	-	9,85	-	-	9,85	-	-	65,73	-	-	0,64	-	-	2,76
23.10.15	24.00	-	93,71	84,17	9,54	65,91	65,46	0,45	7,00	5,00	0,05	2,15	8,62	-	-	8,80	-	-	8,80	-	-	65,92	-	-	0,57	-	-	2,72
Среднее	24.00	-	80,57	70,84	9,73	64,97	64,57	0,41	7,00	5,00	0,05	1,88	8,94	-	-	9,12	-	-	9,12	-	-	65,04	-	-	0,58	-	-	1,87
Итого	720.00	-	2417,19	2125,16	292,03	-	-	-	-	-	-	38,55	268,23	0,00	0,00	273,57	0,00	0,00	273,57	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	55,96	-	-	55,96

Показания счетчиков на момент:	Дата время:	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(кВ)	У4(кВ)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч
Счетки данных:	24.09.15 02:00	27330,24	24022,32	2888,18	-	3052,25	-	759,53	84,88	-
	24.10.15 02:00	29738,91	26572,13	3297,10	-	3329,54	-	84,88	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Период превышения ЦЭ: Корректировка на температуру холодной воды Итого по приборам учета: с учетом корректировок

12,67 °C = -3,40 Гкал; 52,56 Гкал; 223,57 кВт.м.

Фонд "Энерджи" - печать Энергобыта  
 Управляющая компания КУУТЭ  
 Отдел обслуживания клиентов  
 14.01  
 9/10