Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 12,67

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.15	24,00	-	62,21	52,84	9,37	67,40	67,58	-0,18	7,00	5,00	-0,01	9,34	-	-	9,53	-	9,53	-	67,67	-	0,63			0,62
25.09.15	24,00	-	60,18	51,22	8,96	67,07	67,26	-0,19	7,00	5,00	-0,01	9,03	-	-	9,21	-	9,21	-	67,39	-	0,61			0,59
26.09.15	24,00	-	58,47	49,47	9,00	66,36	66,51	-0,15	7,00	5,00	-0,02	9,09	-	-	9,27	-	9,27	-	66,89	-	0,61			0,59
27.09.15	24,00	-	58,32	48,27	10,05	66,33	66,50	-0,17	7,00	5,00	-0,02	10,16	-	-	10,37	-	10,37	-	66,87	-	0,68			0,66
28.09.15	24,00	-	56,62	46,53	10,09	66,97	67,14	-0,17	7,00	5,00	-0,02	10,20	-	-	10,42	-	10,42	-	67,53	-	0,69			0,67
29.09.15	24,00	-	57,27	46,43	10,84	67,08	67,25	-0,17	7,00	5,00	-0,02	11,01	-	-	11,25	-	11,25	-	67,66	-	0,75			0,72
30.09.15	24,00	-	55,55	44,77	10,78	66,92	67,16	-0,24	7,00	5,00	-0,02	10,88	-	-	11,10	-	11,10	-	67,52	-	0,73			0,71
01.10.15	24,00	-	46,87	37,39	9,48	66,11	66,51	-0,40	7,00	5,00	-0,03	9,78	-	-	9,99	-	9,99	-	66,23	-	0,65			0,61
02.10.15	24,00	-	64,98	51,35	13,63	56,77	57,17	-0,40	7,00	5,00	-0,05	14,32	-	-	14,52	-	14,52	-	56,23	-	0,80			0,76
03.10.15	24,00	-	55,80	44,50	11,30	63,27	63,61	-0,35	7,00	5,00	-0,03	11,66	-	-	11,87	-	11,87	-	63,33	-	0,73	-	-	0,69
04.10.15	24,00	-	71,62	60,37	11,25	54,88	54,84	0,04	7,00	5,00	-0,04	11,83	-	-	12,00	-	12,00	-	55,71	-	0,66			0,62
05.10.15	24,00	-	73,61	60,45	13,16	53,82	62,30	-8,48	7,00	5,00	-0,57	12,29	-	-	12,51	-	12,51	-	63,32	-	0,78			0,21
06.10.15	24,00	-	81,80	70,11	11,69	44,11	61,79	-17,68	7,00	5,00	0,08	9,94	-	-	10,12	-	10,12	-	62,42	-	0,62			0,70
07.10.15	24,00	-	107,99	93,74	14,25	46,37	62,25	-15,88	7,00	5,00	0,01	12,46	-	-	12,65	-	12,65	-	62,83	-	0,79			0,80
08.10.15	24,00	-	113,62	101,30	12,32	46,36	62,77	-16,41	7,00	5,00	0,40	10,40	-	-	10,60	-	10,60	-	63,09	-	0,66			1,06
09.10.15	24,00	-	113,86	68,28	45,58	44,40	62,26	-17,86	7,00	5,00	0,13	11,07	-	-	11,26	-	11,26	-	62,66	-	0,70			0,83
10.10.15	24,00	-	115,11	102,66	12,45	45,41	63,08	-17,67	7,00	5,00	0,56	10,45	-	-	10,63	-	10,63	-	63,28	-	0,66			1,22
11.10.15	24,00	-	117,22	102,65	14,57	45,06	63,48	-18,42	7,00	5,00	0,39	12,65	-	-	12,89	-	12,89	-	64,36	-	0,82			1,20
12.10.15	24,00	-	116,19	103,84	12,35	46,45	65,22	-18,77	7,00	5,00	0,66	10,43	-	-	10,61	-	10,61	-	65,49	-	0,69			1,34
13.10.15	24,00	-	116,26	103,73	12,53	46,48	65,24	-18,76	7,00	5,00	0,64	10,54	-	-	10,76	-	10,76	-	65,71	-	0,69			1,33
14.10.15	24,00	-	117,88	104,52	13,36	47,21	66,09	-18,88	7,00	5,00	0,57	11,23	-	-	11,43	-	11,43	-	66,16	-	0,74			1,31
15.10.15	24,00	-	116,12	103,93	12,19	46,67	64,94	-18,27	7,00	5,00	0,63	10,23	-	-	10,43	-	10,43	-	65,39	-	0,67			1,30
16.10.15	24,00	-	117,38	104,59	12,79	47,33	66,01	-18,68	7,00	5,00	0,61	10,76	-	-	10,98	-	10,98	-	66,13	-	0,71			1,32
17.10.15	24,00	-	117,95	104,44	13,51	47,36	66,13	-18,77	7,00	5,00	0,53	11,48	-	-	11,72	-	11,72	-	66,38	-	0,76			1,29
18.10.15	24,00	-	118,15	104,66	13,49	47,63	66,21	-18,58	7,00	5,00	0,51	11,41	-	-	11,65	-	11,65	-	66,53	-	0,76			1,27
19.10.15	24,00	-	116,59	104,27	12,32	47,35	65,82	-18,47	7,00	5,00	0,63	10,34	-	-	10,55	-	10,55	-	66,03	-	0,68			1,31
20.10.15	24,00	-	112,97	100,65	12,32	46,04	65,14	-19,10	7,00	5,00	0,66	10,20	-	-	10,42	-	10,42	-	65,39	-	0,67			1,32
21.10.15	24,00	-	111,13	98,18	12,95	45,37	65,17	-19,80	7,00	5,00	0,60	10,98	-	-	11,18	-	11,18	-	65,67	-	0,72			1,33
22.10.15	24,00	-	111,58	99,72	11,86	45,82	65,48	-19,66	7,00	5,00	0,73	9,93	-	-	10,12	-	10,12	-	65,59	-	0,65			1,39
23.10.15	24,00	-	112,33	100,56	11,77	46,11	65,65	-19,54	7,00	5,00	0,75	9,69	-	-	9,89	-	9,89	-	65,95	-	0,64			1,39
Среднее	24,00	-	91,85	78,85	13,01	53,15	64,55	-11,40	7,00	5,00	0,27	10,79	-	-	11,00	-	11,00	-	64,85	-	0,70	-	-	0,97
Итого	720,00		2755,63	2365,42	390,21						8,22	323,78	0,00	0,00	329,93	0,00	329,93	0,00			20,95	0,00	0,00	29,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	2184,84	1914,69	404,75	-	412,24	-	19,36	-	-
	24.10.15 02:00	4934,23	4283,61	729,16	-	742,76	-	5,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 гс = -4,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 25,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 329,93 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

НУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.