Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,67

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h4-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	36,06	29,70	6,36	64,47	63,81	0,66	7,00	5,00	0,03	6,21	-	-	6,30	-	6,30	-	64,83	-	0,40			0,43
25.09.15	24,00	-	34,87	28,73	6,14	64,07	63,47	0,60	7,00	5,00	0,03	5,96	-	-	6,07	-	6,07	-	64,14	-	0,38			0,41
26.09.15	24,00	-	34,19	27,64	6,55	63,28	62,63	0,65	7,00	5,00	0,03	6,39	-	-	6,49	-	6,49	-	63,51	-	0,41			0,43
27.09.15	24,00	-	35,25	26,93	8,32	63,40	62,68	0,72	7,00	5,00	0,03	8,18	-	-	8,30	-	8,30	-	63,66	-	0,52			0,55
28.09.15	24,00	-	33,50	25,92	7,58	63,78	63,07	0,71	7,00	5,00	0,03	7,42	-	-	7,53	-	7,53	-	63,94	-	0,48			0,51
29.09.15	24,00	-	33,19	25,82	7,37	63,74	62,97	0,77	7,00	5,00	0,03	7,20	-	-	7,30	-	7,30	-	64,09	-	0,46			0,49
30.09.15	24,00	-	31,46	24,86	6,60	63,55	62,75	0,80	7,00	5,00	0,04	6,37	-	-	6,47	-	6,47	-	63,91	-	0,41			0,44
01.10.15	24,00	-	29,60	22,54	7,06	63,04	62,22	0,82	7,00	5,00	0,02	7,04	-	-	7,15	-	7,15	-	62,83	-	0,44			0,47
02.10.15	24,00	-	36,32	28,57	7,75	55,55	55,25	0,30	7,00	5,00	0,02	7,64	-	-	7,71	-	7,71	-	54,66	-	0,42			0,44
03.10.15	24,00	-	24,85	21,16	3,69	47,41	49,98	-2,57	7,00	5,00	-0,43	11,09	-	-	11,22	-	11,22	-	50,24	-	0,56			0,13
04.10.15	24,00	-	39,01	29,51	9,50	53,21	52,21	1,00	7,00	5,00	0,02	9,45	-	-	9,61	-	9,61	-	54,93	-	0,52			0,54
05.10.15	24,00	-	37,08	29,06	8,02	59,67	49,11	10,56	7,00	5,00	0,32	7,71	-	-	7,80	-	7,80	-	59,87	-	0,46			0,79
06.10.15	24,00	-	42,40	33,44	8,96	59,39	35,94	23,45	7,00	5,00	0,81	8,53	-	-	8,63	-	8,63	-	59,72	-	0,51			1,32
07.10.15	24,00	-	52,40	43,69	8,71	60,24	38,99	21,25	7,00	5,00	0,94	8,53	-	-	8,68	-	8,68	-	60,18	-	0,51			1,45
08.10.15	24,00	-	56,21	47,10	9,11	60,86	40,13	20,73	7,00	5,00	0,98	8,99	-	-	9,12	-	9,12	-	60,83	-	0,55			1,53
09.10.15	24,00	-	56,09	46,64	9,45	60,50	39,85	20,65	7,00	5,00	0,97	9,34	-	-	9,50	-	9,50	-	60,50	-	0,57			1,54
10.10.15	24,00	-	55,61	47,51	8,10	61,08	40,26	20,82	7,00	5,00	1,00	7,91	-	-	8,07	-	8,07	-	61,03	-	0,48			1,48
11.10.15	24,00	-	57,26	47,64	9,62	61,68	40,23	21,45	7,00	5,00	1,02	9,53	-	-	9,69	-	9,69	-	62,47	-	0,60			1,62
12.10.15	24,00	-	56,43	48,06	8,37	63,27	41,43	21,84	7,00	5,00	1,06	8,23	-	-	8,37	-	8,37	-	63,25	-	0,52			1,58
13.10.15	24,00	-	56,98	48,06	8,92	63,34	41,50	21,84	7,00	5,00	1,06	8,78	-	-	8,95	-	8,95	-	63,45	-	0,56			1,61
14.10.15	24,00	-	57,13	48,48	8,65	64,13	42,34	21,79	7,00	5,00	1,06	8,57	-	-	8,72	-	8,72	-	63,98	-	0,55			1,61
15.10.15	24,00	-	58,10	48,10	10,00	63,09	41,80	21,29	7,00	5,00	1,03	9,97	-	-	10,12	-	10,12	-	63,19	-	0,63			1,66
16.10.15	24,00	-	57,63	48,34	9,29	64,06	42,40	21,66	7,00	5,00	1,05	9,25	-	-	9,42	-	9,42	-	63,92	-	0,59			1,64
17.10.15	24,00	-	57,23	48,20	9,03	64,22	42,32	21,90	7,00	5,00	1,06	8,95	-	-	9,14	-	9,14	-	64,38	-	0,58			1,64
18.10.15	24,00	-	56,93	48,34	8,59	64,27	42,67	21,60	7,00	5,00	1,05	8,53	-	-	8,67	-	8,67	-	64,29	-	0,55			1,59
19.10.15	24,00	-	57,58	48,19	9,39	63,84	42,41	21,43	7,00	5,00	1,04	9,29	-	-	9,47	-	9,47	-	63,70	-	0,59			1,63
20.10.15	24,00	-	55,47	46,58	8,89	63,10	41,24	21,86	7,00	5,00	1,03	8,78	-	-	8,93	-	8,93	-	63,19	-	0,55			1,58
21.10.15	24,00	-	55,48	45,39	10,09	63,13	40,53	22,60	7,00	5,00	1,03	9,99	-	-	10,18	-	10,18	-	63,49	-	0,63			1,66
22.10.15	24,00	-	56,38	46,02	10,36	63,44	40,95	22,49	7,00	5,00	1,04	10,22	-	-	10,42	-	10,42	-	63,43	-	0,65			1,69
23.10.15	24,00		55,78	46,00	9,78	63,22	40,91	22,32	7,00	5,00	1,03	9,66	-	-	9,84	-	9,84	-	63,37	-	0,61	-	-	1,64
Среднее	24,00	-	46,88	38,54	8,34	61,73	48,20	13,53	7,00	5,00	0,61	8,46	-	-	8,60	-	8,60	-	61,97	-	0,52	-	-	1,14
Итого	720,00		1406,47	1156,22	250,25						18,44	253,71	0,00	0,00	257,87	0,00	257,87	0,00			15,67	0,00	0,00	34,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63		-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °C = -3,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **257,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

12,46

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.