Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 12,67

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207336

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	41,25	28,34	12,91	59,89	59,27	0,62	7,00	5,00	0,06	12,36	-	-	12,56	-	12,56	-	59,58	-	0,74			0,79
25.09.15	24,00	-	39,84	26,85	12,99	59,56	59,05	0,51	7,00	5,00	0,06	12,37	-	-	12,61	-	12,61	-	59,01	-	0,73			0,79
26.09.15	24,00	-	38,47	23,38	15,09	58,87	58,16	0,71	7,00	5,00	0,06	14,51	-	-	14,73	-	14,73	-	58,54	-	0,85			0,91
27.09.15	24,00	-	37,56	21,01	16,55	58,50	57,63	0,87	7,00	5,00	0,03	16,43	-	-	16,68	-	16,68	-	58,28	-	0,96			0,99
28.09.15	24,00	-	36,31	21,48	14,83	58,66	57,81	0,85	7,00	5,00	0,04	14,57	-	-	14,83	-	14,83	-	58,36	-	0,85			0,89
29.09.15	24,00	-	36,24	23,26	12,98	58,44	57,63	0,81	7,00	5,00	0,03	12,86	-	-	13,07	-	13,07	-	58,06	-	0,75			0,78
30.09.15	24,00	-	34,93	19,78	15,15	58,16	57,16	1,00	7,00	5,00	0,01	15,38	-	-	15,64	-	15,64	-	57,90	-	0,89			0,90
01.10.15	24,00	-	39,40	26,36	13,04	59,20	59,12	0,08	7,00	5,00	-0,03	14,16	-	-	14,39	-	14,39	-	57,00	-	0,81			0,77
02.10.15	24,00	-	42,24	28,07	14,17	53,52	53,30	0,22	7,00	5,00	0,00	14,56	-	-	14,76	-	14,76	-	52,66	-	0,77			0,77
03.10.15	24,00	-	38,86	24,74	14,12	56,96	56,53	0,43	7,00	5,00	-0,01	14,70	-	-	14,93	-	14,93	-	55,85	-	0,82	-	-	0,81
04.10.15	24,00	-	48,38	28,65	19,73	51,85	50,66	1,19	7,00	5,00	0,00	20,28	-	-	20,57	-	20,57	-	52,22	-	1,06			1,06
05.10.15	24,00	-	47,09	33,84	13,25	60,02	59,22	0,80	7,00	5,00	0,03	13,15	-	-	13,37	-	13,37	-	60,30	-	0,79			0,82
06.10.15	24,00	-	54,16	31,88	22,28	61,22	47,17	14,05	7,00	5,00	0,93	19,74	-	-	19,91	-	19,91	-	44,44	-	0,88			1,81
07.10.15	24,00	-	76,90	51,98	24,92	62,19	40,78	21,41	7,00	5,00	1,73	19,22	-	-	19,44	-	19,44	-	48,64	-	0,94			2,66
08.10.15	24,00	-	85,03	62,65	22,38	62,67	41,83	20,84	7,00	5,00	1,78	16,66	-	-	16,93	-	16,93	-	55,53	-	0,93			2,71
09.10.15	24,00	-	82,30	61,15	21,15	62,38	41,11	21,27	7,00	5,00	1,78	15,36	-	-	15,57	-	15,57	-	54,36	-	0,84			2,62
10.10.15	24,00	-	84,38	59,96	24,42	62,93	41,60	21,33	7,00	5,00	1,81	18,62	-	-	18,85	-	18,85	-	53,77	-	1,00			2,82
11.10.15	24,00	-	83,75	60,64	23,11	63,17	41,85	21,32	7,00	5,00	1,81	17,20	-	-	17,43	-	17,43	-	55,14	-	0,95			2,76
12.10.15	24,00	-	83,75	61,68	22,07	64,81	43,12	21,69	7,00	5,00	1,86	16,36	-	-	16,61	-	16,61	-	55,73	-	0,91			2,77
13.10.15	24,00	-	82,62	63,17	19,45	64,80	43,00	21,80	7,00	5,00	1,86	13,74	-	-	13,95	-	13,95	-	56,64	-	0,78			2,64
14.10.15	24,00	-	85,30	64,81	20,49	65,66	43,85	21,81	7,00	5,00	1,87	15,19	-	-	15,42	-	15,42	-	58,30	-	0,89			2,76
15.10.15	24,00	-	83,29	63,47	19,82	64,89	43,20	21,69	7,00	5,00	1,84	14,47	-	-	14,68	-	14,68	-	56,59	-	0,82			2,66
16.10.15	24,00	-	82,34	64,93	17,41	65,90	43,80	22,10	7,00	5,00	1,80	13,75	-	-	13,96	-	13,96	-	56,59	-	0,78			2,58
17.10.15	24,00	-	81,99	65,65	16,34	66,03	43,56	22,47	7,00	5,00	1,74	14,68	-	-	14,88	-	14,88	-	55,52	-	0,82			2,56
18.10.15	24,00	-	82,54	64,84	17,70	66,13	43,77	22,36	7,00	5,00	1,72	16,23	-	-	16,46	-	16,46	-	55,32	-	0,90			2,62
19.10.15	24,00	-	81,90	66,75	15,15	65,69	43,54	22,15	7,00	5,00	1,71	13,72	-	-	13,93	-	13,93	-	56,07	-	0,77			2,47
20.10.15	24,00	-	80,99	63,74	17,25	65,10	42,70	22,40	7,00	5,00	1,69	15,56	-	-	15,79	-	15,79	-	54,87	-	0,86			2,55
21.10.15	24,00	-	79,50	62,55	16,95	65,16	42,27	22,89	7,00	5,00	1,68	15,80	-	-	16,01	-	16,01	-	54,13	-	0,86			2,54
22.10.15	24,00	-	81,03	64,99	16,04	65,48	42,37	23,11	7,00	5,00	1,71	14,75	-	-	14,97	-	14,97	-	57,08	-	0,84			2,55
23.10.15	24,00	-	80,95	66,52	14,43	65,58	42,27	23,31	7,00	5,00	1,73	13,43	-	-	13,64	-	13,64	-	57,23	-	0,77			2,50
Среднее	24,00	-	64,44	46,90	17,54	61,78	48,58	13,20	7,00	5,00	1,04	15,33	-	-	15,55	-	15,55	-	55,79	-	0,85	-	-	1,90
Итого	720,00		1933,29	1407,12	526,17						31,34	459,81	0,00	0,00	466,57	0,00	466,57	0,00			25,52	0,00	0,00	56,86

19,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	4984,00	3943,95	1182,99	-	1204,79	-	71,32	-	-
	24.10.15 02:00	6911,30	5363,45	1646,84	-	1675,41	-	127,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °C = -5,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **466,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.