Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Полярников 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202351
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202351-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 137,04 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
02.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
03.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
04.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
05.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
06.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
07.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
08.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
09.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
10.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
11.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
12.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
13.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
14.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
15.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
16.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
17.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
18.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
19.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
20.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,09
21.10.15	24,00		116,49	116,49	0,00	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,36
22.10.15	24,00	-	105,05	105,05	0,00	66,54	37,13	29,41	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,23
23.10.15	24,00	-	127,93	127,93	0,00	65,63	39,34	26,29	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	74,19
Среднее	24,00	-	116,49	116,49	-	66,09	38,24	27,85	7,00	5,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	552,00		2679,27	2679,27	0,00						74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.