Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 15 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Полярников 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202631
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202631-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,59

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	16,56	-16,56	20,32	54,79	-34,47	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	15,59	17,98	-2,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	13,68	14,80	-1,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	13,07	13,56	-0,49	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
05.10.15	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	12,32	13,55	-1,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
06.10.15	24,00	-	29,35	32,30	-2,95	64,63	29,74	34,89	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
07.10.15	24,00	-	114,88	114,88	0,00	62,37	34,51	27,86	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
08.10.15	24,00	-	128,36	128,36	0,00	62,51	36,03	26,48	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
09.10.15	24,00	-	127,24	127,24	0,00	66,23	37,51	28,72	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
10.10.15	24,00	-	122,16	122,16	0,00	65,76	37,14	28,62	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
11.10.15	24,00	-	117,09	117,09	0,00	65,46	36,66	28,80	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
12.10.15	24,00	-	117,67	117,67	0,00	66,04	37,21	28,83	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
13.10.15	24,00	-	117,82	117,82	0,00	67,40	37,69	29,71	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
14.10.15	24,00	-	117,13	117,13	0,00	66,63	37,40	29,23	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
15.10.15	24,00	-	117,55	117,55	0,00	66,33	37,29	29,04	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
16.10.15	24,00	-	123,69	123,69	0,00	67,94	38,40	29,54	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
17.10.15	24,00	-	120,82	120,82	0,00	67,39	38,13	29,26	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
18.10.15	24,00	-	120,53	120,53	0,00	66,93	38,12	28,81	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
19.10.15	24,00	-	117,87	117,87	0,00	66,41	37,65	28,76	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
20.10.15	24,00	-	115,96	115,96	0,00	65,62	36,67	28,95	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
21.10.15	24,00	-	115,97	115,97	0,00	65,46	36,26	29,20	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
22.10.15	24,00	-	120,25	120,25	0,00	66,36	37,01	29,35	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
23.10.15	24,00		117,39	117,39	-	65,81	36,65	29,17	7,00	5,00	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
Среднее	24,00	-	89,64	91,32	-1,76	54,79	33,68	21,11	7,00	5,00	2,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	59,56
Итого	552,00		2061,73	2100,44	-38,71						59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.