Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Полярников 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204739
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204739-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 98,7 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,51	16,68	-2,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,67	14,79	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,42	14,29	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,25	13,06	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,26
05.10.15	24,00	-	6,22	6,19	0,03	64,43	22,98	41,45	7,00	5,00	0,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,17
06.10.15	24,00	-	32,50	32,50	0,00	64,45	28,54	35,91	7,00	5,00	1,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,21
07.10.15	24,00	-	36,14	36,14	0,00	62,84	29,36	33,48	7,00	5,00	1,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
08.10.15	24,00	-	34,04	34,04	0,00	62,57	28,39	34,18	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,37
09.10.15	24,00	-	37,47	37,47	0,00	66,42	29,90	36,52	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,38
10.10.15	24,00	-	38,67	38,67	0,00	66,04	30,50	35,54	7,00	5,00	1,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
11.10.15	24,00	-	36,01	36,01	0,00	65,60	29,70	35,90	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,28
12.10.15	24,00	-	35,38	35,38	0,00	66,23	29,88	36,35	7,00	5,00	1,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,34
13.10.15	24,00	-	35,37	35,30	0,07	67,62	29,81	37,81	7,00	5,00	1,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
14.10.15	24,00	-	34,91	34,91	0,00	66,88	29,59	37,29	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,28
15.10.15	24,00	-	34,60	34,60	0,00	66,54	29,52	37,02	7,00	5,00	1,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
16.10.15	24,00	-	35,85	35,79	0,06	68,02	30,25	37,77	7,00	5,00	1,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
17.10.15	24,00	-	35,24	35,24	0,00	67,79	30,38	37,41	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
18.10.15	24,00	-	35,28	35,28	0,00	67,10	30,37	36,73	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,26
19.10.15	24,00	-	34,36	34,36	0,00	66,65	29,96	36,69	7,00	5,00	1,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,21
20.10.15	24,00	-	32,66	32,66	0,00	65,78	28,67	37,11	7,00	5,00	1,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
21.10.15	24,00	-	32,90	32,90	0,00	65,60	28,27	37,33	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
22.10.15	24,00	-	33,79	33,79	0,00	66,68	28,50	38,18	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,24
23.10.15	24,00		33,12	33,12	-	66,02	28,48	37,54	7,00	5,00	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01
Среднее	24,00	-	27,59	27,58	0,01	56,96	26,60	30,36	7,00	5,00	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23,24
Итого	552,00		634,51	634,35	0,16						23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Запрат

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 15 г.