Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3006

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-hx)+M2(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 124,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	112,08	105,66	6,42	65,52	65,38	0,14	7,00	5,00	0,02	5,69	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82	-	65,48	0,00	0,42			0,44
25.09.15	24,00	-	111,64	105,79	5,85	65,92	65,79	0,13	7,00	5,00	0,02	5,15	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24	-	65,74	0,00	0,38			0,41
26.09.15	24,00	-	114,68	107,19	7,49	65,52	65,39	0,13	7,00	5,00	0,02	6,76	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	-	65,46	0,00	0,49			0,51
27.09.15	24,00	-	114,29	106,47	7,82	65,36	65,22	0,14	7,00	5,00	0,02	7,12	0,00	0,00	7,27	0,00	7,27	-	65,39	0,00	0,51			0,53
28.09.15	24,00	-	113,80	106,86	6,94	65,77	65,63	0,14	7,00	5,00	0,02	6,27	0,00	0,00	6,38	0,00	6,38	-	65,83	0,00	0,46			0,48
29.09.15	24,00	-	112,63	106,64	5,99	65,89	65,76	0,13	7,00	5,00	0,02	5,24	0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	-	65,86	0,00	0,40			0,41
30.09.15	24,00	-	113,19	105,74	7,45	65,26	65,14	0,12	7,00	5,00	0,02	6,72	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	-	65,05	0,00	0,49			0,50
01.10.15	24,00	-	100,48	92,94	7,54	64,42	52,59	11,83	7,00	5,00	1,26	6,78	0,00	0,00	6,88	0,00	6,88	-	65,44	0,00	0,34			1,60
02.10.15	24,00	-	82,86	76,27	6,59	66,64	35,85	30,79	7,00	5,00	2,55	5,56	0,00	0,00	5,66	0,00	5,66	-	65,99	0,00	0,23			2,79
03.10.15	24,00	-	76,59	69,93	6,66	62,79	33,44	29,35	7,00	5,00	2,24	6,07	0,00	0,00	6,19	0,00	6,19	-	62,94	0,00	0,22			2,47
04.10.15	24,00	-	77,39	70,18	7,21	63,26	33,49	29,77	7,00	5,00	2,31	6,77	0,00	0,00	6,86	0,00	6,86	-	63,73	0,00	0,24			2,55
05.10.15	24,00	-	75,70	69,17	6,53	63,33	33,48	29,85	7,00	5,00	2,26	6,08	0,00	0,00	6,17	0,00	6,17	-	63,25	0,00	0,22			2,48
06.10.15	24,00	-	80,63	73,47	7,16	63,39	32,50	30,89	7,00	5,00	2,49	6,49	0,00	0,00	6,61	0,00	6,61	-	63,30	0,00	0,23			2,72
07.10.15	24,00	-	98,31	91,55	6,76	61,46	33,95	27,51	7,00	5,00	2,71	6,05	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	-	61,35	0,00	0,23			2,93
08.10.15	24,00	-	102,25	94,64	7,61	61,50	33,96	27,54	7,00	5,00	2,82	6,87	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97	-	62,10	0,00	0,26			3,07
09.10.15	24,00	-	100,68	93,06	7,62	64,99	34,72	30,27	7,00	5,00	3,05	6,96	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	-	65,07	0,00	0,26			3,31
10.10.15	24,00	-	97,77	89,89	7,88	64,46	34,28	30,18	7,00	5,00	2,95	7,16	0,00	0,00	7,32	0,00	7,32	-	64,24	0,00	0,27			3,22
11.10.15	24,00	-	96,81	87,78	9,03	64,13	33,88	30,25	7,00	5,00	2,93	8,35	0,00	0,00	8,51	0,00	8,51	-	64,55	0,00	0,30			3,23
12.10.15	24,00	-	95,48	88,10	7,38	64,66	34,22	30,44	7,00	5,00	2,91	6,87	0,00	0,00	6,99	0,00	6,99	-	64,70	0,00	0,25			3,16
13.10.15	24,00	-	97,23	90,65	6,58	66,00	34,91	31,09	7,00	5,00	3,02	6,17	0,00	0,00	6,26	0,00	6,26	-	65,99	0,00	0,23			3,25
14.10.15	24,00	-	97,86	90,94	6,92	65,32	35,08	30,24	7,00	5,00	2,96	6,41	0,00	0,00	6,52	0,00	6,52	-	65,20	0,00	0,24			3,20
15.10.15	24,00	-	97,17	90,68	6,49	65,01	34,88	30,13	7,00	5,00	2,93	6,05	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	-	65,07	0,00	0,23			3,15
16.10.15	24,00		97,42	90,76	6,66	65,44	34,96	30,49	7,00	5,00	2,97	6,21	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	-	65,42	0,00	0,23	-	-	3,20
17.10.15	24,00		97,42	90,76	6,66	65,44	34,96	30,49	7,00	5,00	2,97	6,21	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	-	65,42	0,00	0,23	-	-	3,20
18.10.15	24,00		97,42	90,76	6,66	65,44	34,96	30,49	7,00	5,00	2,97	6,21	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	-	65,42	0,00	0,23	-	-	3,20
19.10.15	24,00		97,42	90,76	6,66	65,44	34,96	30,49	7,00	5,00	2,97	6,21	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	-	65,42	0,00	0,23	-	-	3,20
20.10.15	24,00		97,42	90,76	6,66	65,44	34,96	30,49	7,00	5,00	2,97	6,21	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	-	65,42	0,00	0,23	-	-	3,20
21.10.15	24,00		97,42	90,76	6,66	65,44	34,96	30,49	7,00	5,00	2,97	6,21	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	-	65,42	0,00	0,23	-	-	3,20
22.10.15	24,00		97,42	90,76	6,66	65,44	34,96	30,49	7,00	5,00	2,97	6,21	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	-	65,42	0,00	0,23	-	-	3,20
23.10.15	24,00		97,42	90,76	6,66	65,44	34,96	30,49	7,00	5,00	2,97	6,21	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	-	65,42	0,00	0,23	-	-	3,20
Среднее	24,00	-	98,30	91,32	6,97	64,80	42,31	22,50	7,00	5,00	2,11	6,38	-	-	6,48	-	6,48	-	64,84	-	0,29	-	-	2,40
Итого	720,00		2948,88	2739,65	209,23						63,27	191,27	0,00	0,00	194,45	0,00	194,45	0,00			8,76	0,00	0,00	72,02

6,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	15633,87	14686,36	1167,81	0,00	1182,90	0,00	170,86	-	-
	16.10.15 13:00	17846,72	16741,09	1311,39	0,00	1328,94	0,00	218,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = -2,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **194,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 15