

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 50  
 Обратн. тр. ПРЭМ 50  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до Gmax

Термопреобр. КТПТР-05  
 КТПТР-05

Tхв=0 С  
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час) Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	20,36	10,20	0,000	-	-	19,38	5,60	0,000	-	0,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24.09.15	24	-	20,30	10,20	0,000	-	-	19,32	5,60	0,000	-	0,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25.09.15	24	-	20,45	10,20	0,000	-	-	19,48	5,60	0,000	-	0,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26.09.15	24	-	20,29	10,20	0,000	-	-	19,28	5,60	0,000	-	1,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.15	24	-	20,27	10,20	0,000	-	-	19,27	5,60	0,000	-	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.15	24	-	19,88	10,20	0,000	-	-	18,80	5,60	0,000	-	1,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29.09.15	24	-	18,96	10,20	0,000	-	-	17,88	5,60	0,000	-	1,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.15	24	-	18,88	10,20	0,000	-	-	18,02	5,60	0,000	-	0,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.15	24	-	61,99	10,20	87,550	-	-	57,40	5,60	84,770	-	4,59	2,780	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.15	24	-	64,31	10,20	264,790	-	-	56,69	5,60	263,430	-	7,62	1,360	0,00	0,00	0,00	0,569
03.10.15	24	-	67,84	10,20	223,390	-	-	51,26	5,60	222,020	-	16,58	1,370	0,00	0,00	0,00	2,120
04.10.15	24	-	67,62	10,20	219,000	-	-	49,95	5,60	218,550	-	17,67	0,450	0,00	0,00	0,00	3,792
05.10.15	24	-	65,15	10,20	117,550	-	-	49,31	5,60	117,940	-	15,84	-0,390	0,00	0,00	0,00	3,917
06.10.15	24	-	66,89	10,20	202,600	-	-	54,39	5,60	200,350	-	12,50	2,250	0,00	0,00	0,00	1,886
07.10.15	24	-	67,20	10,20	180,470	-	-	44,15	5,60	179,110	-	23,05	1,360	0,00	0,00	0,00	2,671
08.10.15	24	-	66,73	10,20	147,950	-	-	38,34	5,60	147,480	-	28,39	0,470	0,00	0,00	0,00	4,232
09.10.15	24	-	67,18	10,20	125,190	-	-	35,86	5,60	125,130	-	31,32	0,060	0,00	0,00	0,00	4,225
10.10.15	24	-	65,47	10,20	114,650	-	-	34,16	5,60	114,650	-	31,31	0,000	0,00	0,00	0,00	3,930
11.10.15	24	-	66,61	10,20	129,930	-	-	36,15	5,60	129,760	-	30,46	0,170	0,00	0,00	0,00	3,595
12.10.15	24	-	66,47	10,20	124,360	-	-	38,83	5,60	123,710	-	27,64	0,650	0,00	0,00	0,00	3,968
13.10.15	24	-	67,26	10,20	171,590	-	-	40,45	5,60	171,480	-	26,81	0,110	0,00	0,00	0,00	3,485
14.10.15	24	-	67,74	10,20	175,150	-	-	41,24	5,60	175,060	-	26,50	0,090	0,00	0,00	0,00	4,614
15.10.15	24	-	68,54	10,20	175,090	-	-	41,69	5,60	175,070	-	26,85	0,020	0,00	0,00	0,00	4,653
16.10.15	24	-	68,90	10,20	177,790	-	-	42,18	5,60	177,770	-	26,72	0,020	0,00	0,00	0,00	4,711
17.10.15	24	-	68,21	10,20	176,990	-	-	41,86	5,60	176,990	-	26,35	0,000	0,00	0,00	0,00	4,760
18.10.15	24	-	68,22	10,20	177,670	-	-	42,28	5,60	177,670	-	25,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,676
19.10.15	24	-	67,74	10,20	173,400	-	-	41,54	5,60	173,400	-	26,20	0,000	0,00	0,00	0,00	4,620
20.10.15	24	-	67,13	10,20	152,510	-	-	39,16	5,60	152,510	-	27,97	0,000	0,00	0,00	0,00	4,553
21.10.15	24	-	65,77	10,20	63,280	-	-	37,44	5,60	63,280	-	28,33	0,000	0,00	0,00	0,00	4,272
22.10.15	24	-	64,02	10,20	70,500	-	-	32,42	5,60	70,350	-	31,60	0,150	0,00	0,00	0,00	1,795
Среднее	24,00	-	54,21	10,20	115,047	-	-	36,61	5,60	114,683	-	17,61	0,364	-	-	-	2,236
Итого	720,0				3451,400	0,000				3440,480	0,000		10,920	0,00	0,00	0,00	79,28

Ориентировочно до конца месяца(+)  
**Итого за октябрь 2015 :**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.09.15 16:00	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	
23.10.15 01:00	3456,650	-	3445,730	-	0,000	0,000	79,436	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов  
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал  
 Главный инженер (по доверенности абонента)

**ЗАО "ДомТелеком"**  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по звонку до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: \_\_\_\_\_ 2015