

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408  
расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Qот=$   $Qвент.=$   $Qтех.пот.=$   $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Qтех.гвс.ср=$   $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $Gот=$   $Gвент.=$   $Gтех.пот.=$   $Gгвс=$   $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки:  $Gот.ф.=$  т/сут  $Gгвс.ф.=$  т/сут  $Qот.ф.=$  Гкал/мес  $Qот.ср.ф.=$  Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.09.15	24	-	20,60	10,20	0,000	-	-	23,28	5,60	0,000	-	-2,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	20,60	10,20	0,000	-	-	23,28	5,60	0,000	-	-2,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	20,60	10,20	0,000	-	-	23,28	5,60	0,000	-	-2,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	20,60	10,20	0,000	-	-	23,28	5,60	0,000	-	-2,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	20,60	10,20	0,000	-	-	23,28	5,60	0,000	-	-2,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	20,60	10,20	0,000	-	-	23,28	5,60	0,000	-	-2,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	22,50	10,20	2,400	-	-	23,32	5,60	2,610	-	-0,82	-0,210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011
30.09.15	24	-	25,74	10,20	6,600	-	-	26,04	5,60	7,690	-	-0,30	-1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011
01.10.15	24	-	63,41	10,20	63,410	-	-	57,57	5,60	65,560	-	5,84	-2,150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,348
02.10.15	24	-	64,93	10,20	184,780	-	-	52,88	5,60	172,850	-	12,05	11,930	0,00	0,00	0,00	0,00	2,873
03.10.15	24	-	68,32	10,20	172,270	-	-	52,37	5,60	162,190	-	15,95	10,080	0,00	0,00	0,00	0,00	3,290
04.10.15	24	-	68,10	10,20	169,660	-	-	52,72	5,60	169,660	-	15,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,622
05.10.15	24	-	67,98	10,20	159,200	-	-	52,35	5,60	159,200	-	15,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,501
06.10.15	24	-	55,10	10,20	152,060	-	-	43,10	5,60	151,910	-	12,00	0,150	0,00	0,00	0,00	0,00	1,838
07.10.15	24	-	44,48	10,20	189,400	-	-	37,65	5,60	188,760	-	6,83	0,640	0,00	0,00	0,00	0,00	1,328
08.10.15	24	-	55,76	10,20	194,260	-	-	45,06	5,60	192,300	-	10,70	1,960	0,00	0,00	0,00	0,00	2,179
09.10.15	24	-	59,88	10,20	198,160	-	-	46,51	5,60	196,150	-	13,37	2,010	0,00	0,00	0,00	0,00	2,757
10.10.15	24	-	57,33	10,20	198,310	-	-	43,45	5,60	198,310	-	13,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,766
11.10.15	24	-	57,61	10,20	195,860	-	-	43,62	5,60	195,860	-	13,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,755
12.10.15	24	-	56,54	10,20	197,500	-	-	43,53	5,60	197,500	-	13,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,580
13.10.15	24	-	54,33	10,20	200,340	-	-	42,38	5,60	200,340	-	11,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,409
14.10.15	24	-	54,93	10,20	200,890	-	-	42,86	5,60	200,890	-	12,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,437
15.10.15	24	-	54,35	10,20	200,360	-	-	42,52	5,60	200,360	-	11,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,382
16.10.15	24	-	50,67	10,20	200,110	-	-	40,23	5,60	200,110	-	10,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,102
17.10.15	24	-	50,22	10,20	200,750	-	-	39,86	5,60	200,750	-	10,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,092
18.10.15	24	-	50,08	10,20	196,640	-	-	39,85	5,60	196,610	-	10,23	0,030	0,00	0,00	0,00	0,00	2,029
19.10.15	24	-	50,91	10,20	197,290	-	-	40,16	5,60	197,290	-	10,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,136
20.10.15	24	-	56,28	10,20	200,370	-	-	43,32	5,60	200,320	-	12,96	0,050	0,00	0,00	0,00	0,00	2,612
21.10.15	24	-	58,30	10,20	201,450	-	-	44,27	5,60	201,450	-	14,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,838
22.10.15	24	-	58,81	10,20	196,280	-	-	44,38	5,60	196,280	-	14,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,845
Среднее	24,00	-	47,67	10,20	135,945	-	-	39,32	5,60	135,165	-	8,35	0,780	-	-	-	-	1,724
Итого	720,0	-	-	-	4078,350	0,000	-	-	-	4054,950	0,000	-	23,400	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73

Ориентировочно до конца месяца(+)

1790,859

1790,756

0,103

21,41

**Итого за октябрь 2015 :**

5869,209

5845,706

23,503

73,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.10.15 10:00	154,740	-	158,190	-	0,000	0,000	1,225	
23.10.15 04:00	4110,460	-	4087,060	-	0,000	0,000	52,214	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв}=$  \_\_\_\_\_ С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_