

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	48,46	10,20	4,837	-	-	29,40	5,60	7,277	-	19,06	-2,440	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	48,46	10,20	4,837	-	-	29,40	5,60	7,277	-	19,06	-2,440	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	48,46	10,20	4,837	-	-	29,40	5,60	7,277	-	19,06	-2,440	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	48,46	10,20	4,837	-	-	29,40	5,60	7,277	-	19,06	-2,440	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	48,46	10,20	4,837	-	-	29,40	5,60	7,277	-	19,06	-2,440	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	48,46	10,20	4,837	-	-	29,40	5,60	7,277	-	19,06	-2,440	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	48,46	10,20	4,837	-	-	29,40	5,60	7,277	-	19,06	-2,440	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	48,46	10,20	4,837	-	-	29,40	5,60	7,277	-	19,06	-2,440	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	49,90	10,20	289,962	-	-	40,89	5,60	287,706	-	9,01	2,256	0,00	0,00	0,00	2,723
02.10.15	24	-	49,90	10,20	289,962	-	-	40,89	5,60	287,706	-	9,01	2,256	0,00	0,00	0,00	2,723
03.10.15	24	-	49,90	10,20	289,962	-	-	40,89	5,60	287,706	-	9,01	2,256	0,00	0,00	0,00	2,723
04.10.15	24	-	49,90	10,20	289,962	-	-	40,89	5,60	287,706	-	9,01	2,256	0,00	0,00	0,00	2,723
05.10.15	24	-	67,29	10,20	182,170	-	-	52,86	5,60	182,170	-	14,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,643
06.10.15	24	-	46,16	10,20	207,960	-	-	38,71	5,60	208,120	-	7,45	-0,160	0,00	0,00	0,00	1,550
07.10.15	24	-	41,27	10,20	281,440	-	-	36,25	5,60	281,440	-	5,02	0,000	0,00	0,00	0,00	1,433
08.10.15	24	-	51,30	10,20	319,120	-	-	44,27	5,60	319,120	-	7,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,269
09.10.15	24	-	48,80	10,20	307,750	-	-	42,17	5,60	307,340	-	6,63	0,410	0,00	0,00	0,00	2,080
10.10.15	24	-	45,01	10,20	297,000	-	-	39,51	5,60	295,310	-	5,50	1,690	0,00	0,00	0,00	1,724
11.10.15	24	-	45,16	10,20	297,350	-	-	40,49	5,60	295,350	-	4,67	2,000	0,00	0,00	0,00	1,497
12.10.15	24	-	48,25	10,20	243,510	-	-	42,49	5,60	237,880	-	5,76	5,630	0,00	0,00	0,00	1,661
13.10.15	24	-	49,27	10,20	264,150	-	-	41,10	5,60	233,120	-	8,17	31,030	0,00	0,00	0,00	3,485
14.10.15	24	-	48,81	10,20	335,030	-	-	38,91	5,60	335,030	-	9,90	0,000	0,00	0,00	0,00	3,340
15.10.15	24	-	50,59	10,20	336,000	-	-	40,11	5,60	336,000	-	10,48	0,000	0,00	0,00	0,00	3,542
16.10.15	24	-	51,07	10,20	327,440	-	-	40,55	5,60	327,440	-	10,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,464
17.10.15	24	-	47,93	10,20	314,010	-	-	38,33	5,60	314,010	-	9,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,037
18.10.15	24	-	48,06	10,20	309,100	-	-	38,40	5,60	309,100	-	9,66	0,000	0,00	0,00	0,00	3,007
19.10.15	24	-	49,54	10,20	304,840	-	-	39,00	5,60	304,840	-	10,54	0,000	0,00	0,00	0,00	3,236
20.10.15	24	-	55,09	10,20	303,490	-	-	42,17	5,60	303,490	-	12,92	0,000	0,00	0,00	0,00	3,941
21.10.15	24	-	53,95	10,20	299,040	-	-	41,46	5,60	299,040	-	12,49	0,000	0,00	0,00	0,00	3,754
22.10.15	24	-	50,67	10,20	289,910	-	-	39,20	5,60	289,910	-	11,47	0,000	0,00	0,00	0,00	3,346
Среднее	24,00	-	49,52	10,20	213,928	-	-	37,82	5,60	212,925	-	11,69	1,003	-	-	-	1,997
Итого	720,0				6417,850	0,000				6387,748	0,000		30,102	0,00	0,00	0,00	59,90

Ориентировочно до конца месяца(+)

2761,496

2761,496

0,000

30,58

**Итого за октябрь 2015 :**

9179,346

9149,243

30,102

90,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
10.10.15 11:00	1894,860	-	1896,990	-	0,000	0,000	13,330	
23.10.15 01:00	5692,030	-	5653,810	-	0,000	0,000	51,634	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды,  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Гкал  
Гкал  
**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

28.10.2015  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_