

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.09.2015 по 22.10.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.3
 Договор: 31502-6

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 9748
 Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	М1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	М2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	М1-М2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.09.2015	HC04...	24	0	17.2	7.8	0	17.3	6.2	-0.1	0	0	11.237	65.5	6	3.944	46.5	5	19	7.293	0.54	0.54
24.09.2015	HC04...	24	0	19.3	7.8	0	19.4	6.2	-0.1	0	0	11.236	65.8	6	3.871	46.6	5	19.2	7.365	0.546	0.546
25.09.2015	HC04...	24	0	20.9	7.8	0	21	6.2	-0.1	0	0	10.439	65.2	6	3.813	46.9	5	18.3	6.626	0.492	0.492
26.09.2015	HC04...	24	0	20.6	7.8	0	20.7	6.2	-0.1	0	0	10.421	64.8	6	3.962	46.5	5	18.3	6.459	0.481	0.481
27.09.2015	HC04...	24	0	19.2	7.8	0	19.4	6.2	-0.2	0	0	12.324	65.4	6	3.842	46.9	5	18.5	8.482	0.613	0.613
28.09.2015	HC04...	24	0	19.1	7.8	0	19.2	6.2	-0.1	0	0	11.809	64.8	6	3.756	46.6	5	18.2	8.053	0.578	0.578
29.09.2015	HC04...	24	0	17.6	7.8	0	17.6	6.2	0	0	0	11.712	65.1	6	3.535	45.9	5	19.2	8.177	0.588	0.588
30.09.2015	HC04...	24	0	17.6	7.8	0	17.7	6.2	-0.1	0	0	11.507	65.7	6	3.19	45.9	5	19.8	8.317	0.596	0.596
01.10.2015	HC04...	24	3.649	61.6	7.8	5.119	39.6	6.2	22	-1.47	0.022	11.103	64.1	6	3.267	45.4	5	18.7	7.836	0.551	0.573
02.10.2015	HC04...	24	10.648	62.4	7.8	12.146	35.1	6.2	27.3	-1.498	0.238	12.389	62.4	6	3.663	45.1	5	17.3	8.726	0.596	0.834
03.10.2015	HC21...	24	28.789	67	7.8	29.106	36	6.2	31	-0.317	0.881	11.115	66	6	3.622	47.1	5	18.9	7.493	0.551	1.432
04.10.2015	HC21...	24	29.594	66.9	7.8	29.972	36	6.2	30.9	-0.378	0.901	12.584	65.7	6	3.664	47.7	5	18	8.92	0.638	1.539
05.10.2015	HC21...	24	29.125	66.9	7.8	29.472	36.3	6.2	30.6	-0.296	0.826	11.318	65.4	6	3.506	46.5	5	18.9	7.957	0.572	1.398
06.10.2015	HC21...	24	48.732	51.8	7.8	49.028	34.7	6.2	17.1	-0.006	0.799	10.828	65.2	6	3.769	46.3	5	18.9	7.059	0.52	1.319
07.10.2015	HC21...	24	73.563	43.9	7.8	73.569	33.1	6.2	10.8	-0.247	0.962	12.079	65.5	6	3.496	46.6	5	18.9	8.583	0.616	1.578
08.10.2015	HC21	24	46.034	56.6	7.8	46.281	35.8	6.2	20.8	-0.239	0.973	11.122	65.8	6	3.311	46.4	5	19.4	7.811	0.566	1.539
09.10.2015	HC21	24	44.151	57.8	7.8	44.39	35.7	6.2	22.1	-0.216	0.968	11.474	64.7	6	3.452	46	5	18.7	8.022	0.571	1.539
10.10.2015	HC21	24	45.934	56.8	7.8	46.15	35.7	6.2	21.1	-0.203	0.965	11.41	65.7	6	3.438	45.9	5	19.8	7.972	0.579	1.544
11.10.2015	HC21	24	46.01	56.8	7.8	46.213	35.8	6.2	21	-0.204	0.936	9.786	66	6	3.201	45	5	21	6.585	0.49	1.426
12.10.2015	HC21	24	47.133	55.6	7.8	47.337	35.7	6.2	19.9	-0.152	0.948	10.556	65.6	6	3.344	45.1	5	20.5	7.212	0.53	1.478
13.10.2015	HC21	24	54.81	53.2	7.8	54.962	35.9	6.2	17.3	-0.213	0.928	10.632	65.9	6	3.331	45.7	5	20.2	7.301	0.537	1.465
14.10.2015	HC21	24	51.217	54	7.8	51.43	35.9	6.2	18.1	-0.147	0.932	10.09	66.6	6	3.241	45.7	5	20.9	6.849	0.513	1.445
15.10.2015	HC21	24	52.967	53.6	7.8	53.161	36	6.2	17.6	-0.194	0.923	10.471	66.9	6	3.232	45.1	5	21.8	7.239	0.542	1.465
16.10.2015	HC21	24	60.055	51.4	7.8	60.202	36	6.2	15.4	-0.147	0.923	10.471	66.9	6	3.165	46.4	5	20	9.154	0.657	1.596
17.10.2015	HC21	24	70.964	49.4	7.8	71.017	36.2	6.2	13.2	-0.053	0.939	12.319	66.4	6	3.256	46.7	5	20	9.154	0.657	1.596
18.10.2015	HC21	24	68.937	49.4	7.8	69.083	36.2	6.2	13.2	-0.146	0.91	12.9	66.4	6	3.256	46.7	5	19.7	9.644	0.69	1.6
19.10.2015	HC21...	24	65.763	50.3	7.8	65.94	36.2	6.2	14.1	-0.177	0.925	9.913	66	6	3.371	46	5	20	6.542	0.488	1.413
20.10.2015	HC21	24	47.363	55.6	7.8	47.69	35.7	6.2	19.9	-0.327	0.941	11.272	65.5	6	3.019	45.5	5	20	8.253	0.589	1.53
21.10.2015	HC21	24	46.021	56.4	7.8	46.321	35.5	6.2	20.9	-0.3	0.962	10.5	64.7	6	1.864	40.7	5	24	8.636	0.592	1.554
22.10.2015	HC21	24	42.972	58.2	7.8	43.276	35.5	6.2	22.7	-0.304	0.975	8.023	64	6	0.638	33.5	5	30.5	7.385	0.483	1.458
Среднее			33.814	54.3	7.8	34.062	35.7	6.2	18.6	-0.248		11.118	65.4	6	3.337	46	5	19.4	7.781		35.58
Итого		720	1014.431			1021.865				-7.434	18.732	333.539			100.124				233.415	16.848	35.58
Досчет			516.954			518.823				-1.869	8.454	96.94			23.844				73.097	5.196	13.649
Снятие			0			0				0	0	-90.931			-31.555				-59.376	-4.319	-4.319
Сумма			1531.385			1540.688				-9.303	27.186	339.548			92.413				247.136	17.725	44.91

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 11.00 W гвс (м3) = 247.14
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

W гвс (Гкал) = 15.06 W без гвс (Гкал) = 27.19

Отчет дан: ООО "ЭНЕРГОМОНТОРИНГ"

Отчет принят
 ОПИЛТ ОАО "ТЭК-1"



Отчет принят : 2015.10.27 09:25:58
 Комментарий ответственного лица : Отчет принят условно по получению акта допуска УУ.

Алямовская Ольга Юрьевна

/Подпись