

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до
 Gmin Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С
 Преобр. давления


Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $M1(h1 - h2) + M2(h2 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	19,88	10,30	0,000	-	-	20,81	5,60	0,000	-	-0,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	19,94	10,30	0,000	-	-	19,45	5,60	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	20,42	10,30	0,000	-	-	19,72	5,60	0,000	-	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	20,16	10,30	0,000	-	-	19,48	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	19,97	10,30	0,000	-	-	19,18	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	19,50	10,30	0,000	-	-	18,76	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	18,49	10,30	0,000	-	-	17,86	5,60	0,000	-	0,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	18,46	10,30	0,000	-	-	17,77	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	62,16	10,30	21,860	-	-	62,37	5,60	21,810	-	-0,21	0,050	0,00	0,00	0,00	0,017
02.10.15	24	-	64,33	10,30	91,680	-	-	63,97	5,60	91,240	-	0,36	0,440	0,00	0,00	0,00	0,069
03.10.15	24	-	67,89	10,30	79,130	-	-	63,92	5,60	78,710	-	3,97	0,420	0,00	0,00	0,00	0,347
04.10.15	24	-	67,67	10,30	76,500	-	-	61,94	5,60	76,260	-	5,73	0,240	0,00	0,00	0,00	0,475
05.10.15	24	-	63,77	10,30	40,850	-	-	64,56	5,60	39,320	-	-0,79	1,530	0,00	0,00	0,00	0,102
06.10.15	24	-	66,90	10,30	66,490	-	-	35,07	5,60	65,750	-	31,83	0,740	0,00	0,00	0,00	2,145
07.10.15	24	-	67,34	10,30	74,660	-	-	35,99	5,60	74,040	-	31,35	0,620	0,00	0,00	0,00	2,369
08.10.15	24	-	66,92	10,30	99,540	-	-	40,23	5,60	99,000	-	26,69	0,540	0,00	0,00	0,00	2,684
09.10.15	24	-	67,41	10,30	85,410	-	-	38,23	5,60	85,190	-	29,18	0,220	0,00	0,00	0,00	2,504
10.10.15	24	-	65,75	10,30	78,480	-	-	36,57	5,60	78,480	-	29,18	0,000	0,00	0,00	0,00	2,293
11.10.15	24	-	66,81	10,30	89,350	-	-	40,76	5,60	89,040	-	26,05	0,310	0,00	0,00	0,00	2,346
12.10.15	24	-	67,42	10,30	84,310	-	-	42,91	5,60	82,930	-	24,51	1,380	0,00	0,00	0,00	2,140
13.10.15	24	-	67,45	10,30	121,230	-	-	44,32	5,60	120,990	-	23,13	0,240	0,00	0,00	0,00	2,824
14.10.15	24	-	67,91	10,30	123,590	-	-	42,98	5,60	123,470	-	24,93	0,120	0,00	0,00	0,00	3,094
15.10.15	24	-	68,72	10,30	123,240	-	-	43,49	5,60	123,160	-	25,23	0,080	0,00	0,00	0,00	3,121
16.10.15	24	-	69,06	10,30	125,060	-	-	44,15	5,60	124,930	-	24,91	0,130	0,00	0,00	0,00	3,132
17.10.15	24	-	68,38	10,30	124,990	-	-	43,99	5,60	124,650	-	24,39	0,340	0,00	0,00	0,00	3,073
18.10.15	24	-	68,38	10,30	125,900	-	-	44,72	5,60	125,450	-	23,66	0,450	0,00	0,00	0,00	3,005
19.10.15	24	-	67,89	10,30	123,290	-	-	44,44	5,60	123,110	-	23,45	0,180	0,00	0,00	0,00	2,907
20.10.15	24	-	67,32	10,30	108,470	-	-	41,71	5,60	108,450	-	25,61	0,020	0,00	0,00	0,00	2,783
21.10.15	24	-	65,88	10,30	46,850	-	-	39,75	5,60	46,780	-	26,13	0,070	0,00	0,00	0,00	1,230
22.10.15	24	-	65,38	10,30	29,800	-	-	30,38	5,60	29,540	-	35,00	0,260	0,00	0,00	0,00	1,053
Среднее	24,00	-	54,25	10,30	64,689	-	-	38,65	5,60	64,410	-	15,60	0,279	-	-	-	1,457
Итого	720,0	-	-	-	1940,680	0,000	-	-	-	1932,300	0,000	-	8,380	0,00	0,00	0,00	43,71

Ориентировочно до конца месяца(+)
 Итого за октябрь 2015 :
 Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.10.15 16:00	35572,420	-	29331,130	-	0,000	0,000	961,572	
23.10.15 04:00	37522,370	-	31273,000	-	0,000	0,000	1005,600	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Главный инженер (по доверенности абонента)



Гкал
 Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УЭ
 Дата: 28.10.2015